

Puszczykowo, 21 marca 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara i ulicy Kwiatowej w Puszczykowie.

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dn. 21 marca 2024 r., Zamawiający działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej PZP, poniżej udostępnia treść zapytania i wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 z dn. 21.03.2024 r.:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania płyt żelbetonowych przeznaczonych do rozbiórki na zabezpieczenie istniejących magistrali wodociągowych?

Odpowiedź ad 1.:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących płyt drogowych przeznaczonych do rozbiórki jako zabezpieczenie istniejącej magistrali wodociągowej pod warunkiem, że stan techniczny tych płyt będzie wystarczająco dobry tj. gładka powierzchnia, brak ubytków, wykruszeń, pęknięć, przełamań, widocznego zbrojenia.

Stan techniczny płyt i możliwość ich wykorzystania zostanie ocenione przez pracowników firmy Aquanet S.A. jako gestora sieci sprawującego stały nadzór, zgodnie z warunkami wynikającymi z uzgodnień branżowych.

Z-ca Burmistrza

Władysław Śliwiński

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Niniejsze stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.4.2024.