



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 257/138/22

02 LUT. 2022

Warszawa, .....

Oznaczenie sprawy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na „**Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 8 wchodzącego w skład kompleksu budynków dydaktyczno-koszarowych Oddziału Prewencji Policji KSP w Piasecznie**”, WZP-138/22/10/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający posiada podkłady budowlane dotyczące rzutów kondygnacji i elewacji budynku nr 8.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada rzutów kondygnacji i elewacji budynku nr 8.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamówienie obejmuje również wymianę nawietrzaków? Jeżeli tak, bardzo proszę o podanie ich ilości oraz typu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nawietrzaki znajdujące się na elewacji nie podlegają wymianie, natomiast stolarka powinna być wyposażona w nawiewniki.

**Pytanie nr 12:**

Jaka jest grubość muru od wewnątrz (szerokość ościeża)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że szerokość ościeża wynosi ok. 15 cm.

**Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Robert BURASIŃSKI*

Sporządziła: J. Gruszczyńska

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 72 303 13, faks. 47 72 376 42