


Marszałek  
Województwa Łódzkiego



ROV.7431.29.2012.MP

Łódź dn. 13.07.2012 r.

## DECYZJA

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 i 2, art. 94 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163 z 2011 r., poz. 981), w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23. 12. 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.Nr 291 z 2011 r., poz. 1714) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grabów z dnia 15.06.2012 r. znak: WiIG7313.10.2012, w sprawie zatwierdzenia Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Łodzi w dniu 21.06.2012 r.

### zatwierdzam

Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w związku z wykonaniem otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego w Grabowie, ul. Reymonta 11b, dz. nr 140/12, wchodzącego w skład ujęcia gminnego położonego w Grabowie, ul. Kochanowskiego, dz. nr 98/38 i 98/49, gm. Grabów, pow. Łęczyca, woj. łódzkie.

Dodatek zawiera ustalenie zasobów eksploatacyjnych 3 – otworowego ujęcia w ilości :

$$Q_e = 120,0 \text{ m}^3/\text{h} \text{ przy depresji } S_e = 9,1 - 28,8 \text{ m.}$$

wg stanu na maj 2012 r.

w tym wydajności eksploatacyjne otworów w ilości :

- 1 o głębokości 127,5 m. w ilości :  $Q = 61,7 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 28,8 \text{ m.}$
- 2 o głębokości 131,0 m. w ilości :  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 9,1 \text{ m.}$   
(awaryjny)

- 3 o głębokości 128,0 m. w ilości :  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 10,4 \text{ m.}$

Otwór nr 3 o średnicy końcowej  $\varnothing 340 \text{ mm}$  zabudowano filtrem topionym siatkowym PCV  $\varnothing 225 \text{ mm}$


**uzasadnienie :**

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości wnioszek strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

**pouczenie :**

■ Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



**Otrzymuje :**

1. Wnioskodawca - Urząd Gminy, 99-150 Grabów, ul. 1 Maja 21 + 1 egz. dok.

**Do wiadomości :**

1. Starostwo Powiatowe, 99-100 Łęczycza, Pl. Kościuszki 1+ 1 egz. dok.
3. PIG Oddział Świętokrzyski, 25-953 Kielce, ul. Zgoda 21 + 1 egz. dok.
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21.
5. A/archiw + 1 egz. dok.
6. A/a.

Urząd Marszałkowski w Łodzi  
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8  
fax: 42 663 36 19, tel.: 42 663 36 43