

Dotyczy postępowania pn: Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – Gmina Klucze.

W związku z otrzymanymi dnia 30.09.2021r. pytaniami dotyczącym zadania pn. Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego – Gmina Klucze.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W opisie do przedmiarów robót występuje uwaga dotycząca rozłożenia materiału kamiennego w podbudowie i nawierzchni rozścielaczem do kruszyw. Proszę odpowiedzieć czy taki opis dotyczy również dolnej podbudowy?

Odpowiedź do pytania nr 1:

*Zamawiający wymaga aby wszystkie warstwy kruszywa tj. warstwa dolna podbudowy, warstwa górna podbudowy oraz nawierzchnia z kruszywa zostały ułożone rozścielaczem do kruszyw. Dotyczy to wszystkich fragmentów ścieżek.*