

Bydgoszcz, dnia 01.10.2021r.

Znak: O1.N4.361.17.2021

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dot. postępowania: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2021-2022 z podziałem na 3 części – ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKI”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na wnioski z dn. 29.09.2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Zamawiający udostępnił SST na wykonanie warstwy wiążącej i podbudowy typu WMS. Czy będzie wymagał jej wykonania? Dodatkowo w kosztorysach Zamawiający wskazuje w kilku pozycjach wykonanie robót zgodnie z SST D-05.03.05, a udostępnienia jej trzy warianty a,b,c i nie są one już przypisane do pozycji kosztorysowych.

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający omyłkowo zamieścił SST D-05.03.05c dotyczącej wykonania warstwy wiążącej i podbudowy typu WMS. Tym samym nie wymaga się wykonania warstw tego typu. Należy przyjąć SST – D-05.03.05a lub D-05.03.05b w zależności od rodzaju warstwy.

### **Pytanie 2:**

Proszę o udostępnienie SST D-05.03.01, dotyczącej wykonania poboczy.

### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Wykonanie poboczy zostało określone w SST D-06.03.01.

### **Pytanie 3:**

Proszę o udostępnienie SST na warstwę typu SMA, likwidację spękań podłużnych i poprzecznych (kosztorys odwołuje się do SST na regulację urządzeń podziemnych), wykonanie nasypów i wykopów (pogłębianie rowów).

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający udostępnił SST na wykonanie warstwy typu SMA – D-05.03.13a.

Poprawiono odwołanie do właściwej specyfikacji tj. SST-D-05.03.15.

Poprawiono odwołanie do właściwej specyfikacji tj. SST-D-06.04.01.

### **Pytanie 4:**

Dotyczy kosztorysu dla części 1 - proszę o podanie właściwych SST dla pozycji kosztorysowych nr 47,48,34,30,31.

### **Odpowiedź na pytanie 4:**

Poz. 30 – D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW

Poz. 31 – D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW

- Poz. 34 – D – 08.02.01 CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH  
D – 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
D – 08.02.07 CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ  
Poz. 47 – D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
Poz. 48 – D – 08.02.07 CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

## Pytanie 5:

Proszę o podanie kategorii ruchu remontowanych dróg.

## Odpowiedź na pytanie 5:

Kategorie ruchu remontowanych dróg: od KR 3 do KR 6

## Pytanie 6:

Dotyczy remontu rakwin w pozycji 3 kosztorysu - czy należy je wykonać zgodnie z kosztorysem kombajnem czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia mieszanką Slurry Seal.

## Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wymaga remontu rakwin mieszanką Slurry Seal.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9, 271 ust. 1 oraz art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający dokonał poprawy kosztorysów ofertowych załącznik 4a – 4 c do SWZ w zakresie właściwych SST (oznaczone kolorem czerwonym). Dokonano zmiany jednostek w kosztorysie ofertowym dla części 3 poz. 36 i 41 -załącznik 4c do SWZ.

Zamieszczono SST D-08.02.07 CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ wskazanej w pozycji 49 kosztorysu ofertowego dla części 2 – załącznik 4c do SWZ.

## Rozdział IX, Oferta

### III. Termin składania i otwarcia ofert, pkt 1

Było	Jest
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.10.2021 r. do godz. 09:45.	1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <b>do dnia 06.10.2021 r. do godz. 09:45.</b>

## Rozdział IX, Oferta

### III. Termin składania i otwarcia ofert, pkt 5

Było	Jest
5. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. o godz. 10:00.	5. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu <b>06.10.2021 r. o godz. 10:00.</b>

## Rozdział IX, Oferta

### I. Termin związania ofertą

Było	Jest
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.10.2021 r. (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).	1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.11.2021 r. (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00180596/01 z dnia 2021-09-15

**Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 01.10.2021 na dzień 06.10.2021**

**godz. 09:45 – składanie ofert**

**godz. 10:00 – otwarcie ofert.**

### **Sekretarz Komisji Przetargowej**

Specjalista

Mgr Małgorzata Królikowska

e-mail: [m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl)

tel. 52 357-42-61;