

ZP-19-033BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dnia 18.06.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacja budynku Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym - ETAP 1.

Nr sprawy: ZP-19-033 BN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej, a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1)

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem układów klimatyzacji. W przedmiarach nie uwzględniono jednostek zewnętrznych i wewnętrznych układów klimatyzacji K1,K2,K3,K4 natomiast występują pozycje dla układów K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11, UPS-niski parter, Szafa klimatyzacji precyzyjnej których nie uwzględnia projekt)

Odp.: Jednostki zewnętrzne, wewnętrzne należy uwzględnić w wycenie dla układów K1, K2,K3, K4 zgodnie z opisem technicznym. Przedmiar z uzupełnionymi pozycjami dotyczącymi układów K1, K2,K3, K4 w załączniku. W I etapie robót pozycje w przedmiarze dla układów K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11, UPS-niski parter, Szafa klimatyzacji precyzyjnej dotyczą orurowania, które należy wykonać w szachtach. W kolejnym etapie nie przewiduje się rozkuwania wcześniej wykonanej już obudowy instalacji.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. WŁODZIMIERZ DZIUBZIELA

