

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH  
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ul. Piotra Czajkowskiego  
51-147 Wrocław

### Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu

#### WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE AWL Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA

Nr sprawy WNP/ 150+172 /BN/2023

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Proszę o informacje jaką moc opraw przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź:** W OPZ Zamawiający określił minimalne natężenie oświetlenia na projektowanej trasie.

2. Wskazana trasa oświetlenia jest w bliskiej odległości istniejących drzew czy w związku z tym trasę linii kablowej należy odsunąć za linię drzew i prowadzić kabel wyłącznie do projektowanych słupów oświetleniowych a główna trasa linii a główną trasę linii kablowej zlokalizować za linią drzew

**Odpowiedź:** Dokładny przebieg trasy kabla ma zostać określony w dokumentacji projektowej po konsultacjach z Zamawiającym

3. Czy zamawiający popuszcza przejścia na drugą stronę drogi utwardzonej aby uniknąć kolizji z korzeniami drzew ?

**Odpowiedź:** Dokładny przebieg trasy kabla i ustawienie słupów oświetleniowych zostanie określony na etapie projektowania po konsultacjach z Zamawiającym

4. Czy należy powiązać projektowaną linię oświetleniową z już istniejącą.

**Odpowiedź:** NIE

5. Ze względu na brak informacji o mocy opraw oraz projektowanej długiej linii kablowej a w związku z tym spadek napięcia Zamawiający dopuszcza zmianę projektowanego kabla oświetleniowego oraz czy zostanie wtedy aneksowana kwota umowy ?

**Odpowiedź:** W OPZ Zamawiający określił minimalne natężenie oświetlenia na projektowanej trasie w związku z powyższym nie przewiduje możliwości aneksowania umowy .

6. Proszę o potwierdzenie czy należy odtworzyć tereny utwardzone wyłącznie na szerokości wykopu czy należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości dróg ?

**Odpowiedź:** Wykonawca odtworzy nawierzchnię na szerokości wykopu a w przypadku uszkodzenia większej powierzchni w wyniku prowadzenia prac również w tym zakresie.

7. Czy należy otworzyć linie WLZ po starej trasie która zostanie namierzona czy należy skrócić nowo budowane linie aby uniknąć spadków napięć




**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje prowadzenie linii po istniejących trasach, jeżeli w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie będzie możliwe poprowadzenie linii po istniejącej trasie, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy tylko w tym przypadku.

8. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza projektowanie trasy WLZ po nowym śladzie jeżeli ze względów technicznych nie będzie można namierzyć starych kabli

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje prowadzenie linii po istniejących trasach, jeżeli w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie będzie możliwe poprowadzenie linii po istniejącej trasie, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy tylko w tym przypadku.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

  
.....  
pplk Ireneusz WÓJTOWICZ

Wyk.  
Elżbieta Janicka-Suchacz tel. 261 658 062  
Wrocław 17.04.2023 r.  
T 263