

NR OBWODU/No.CIRCUIT	
TYP KABLA/CABLE TYPE	
MOC/POWER	
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP 1+2

RG2/FW		RG2/L1		RG2/QBK
istn. YAKY 2x(4x185)	istn. LGY 4x16?			YKYżo 5x...
	MU-40 kW / MP-?? kW			...kVar
ZASILANIE Z STACJI SN/nn TAURON WKTS OPC20564 OBW. KIER. WTKS OPC20564/8	BEZPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY Wojewódzki Urząd Pracy NR PPE 590322413200927681 LICZNIK NR 322056160544	KONTROLA NAPIĘCIA L1,L2,L3	ZASILANIE PWP	BATERIA KONDENSATORÓW

	RG2/L1	
istn. YDY 5x4?		istn. most szynowy
MU-2 kW / MP-?? kW		MU-25 kW kW / MP-?? kW
BEZPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY ECO NR PPE 590322413200875000 LICZNIK NR 98096291	KONTROLA NAPIĘCIA L1,L2,L3	BEZPOŚREDNI UKŁAD POMIAROWY ENTER/ADMINISTRACJA NR PPE 590322413201160520 LICZNIK NR 93932484

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-C-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

ADW PROJEKT

doradztwo projekt nadzór

mgr inż. Anna Waloszek
mgr inż. arch. Dawid Waloszek

tel. +48606642664
www.adwprojekt.pl

OBIEKT:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii		skala -
ADRES:	45-231 Opole, ul. Oleska 127 Dz. nr 519/4, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10		data 06.2022
			nr rys. IE-03 ark. 1
INWESTOR:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu		
ZAWARTOŚĆ:	Schemat rozdzielnicy głównej RG2 (WUP/ECO/ADM.)		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Wlosz	up. OPL/1701/PWBE/19	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Wlosz		

A3



RG2/L1	RG2/FO13	RG2/FO13	RG2/FO13	RG2/FO11	RG2/FO12	RG2/FO13	RG2/FOS11
	istn. YKY 4x6?	istn. YKY 4x6?		istn. YKY 4x4?	istn. YKY 4x4?	istn. YKY 4x4?	
KONTROLA NAPIĘCIA L1,L2,L3	URZĄD PRACY	TABLICE ADMINISTRACYJNE	REZERWA	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE STEROWANIE

SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM



PROGRAMATOR CZASOWY	STEROWANIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNYM	ZAŁ/WYŁ. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNYM	ZAŁ/WYŁ. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNYM	ZAŁ/WYŁ. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNYM

PROJEKT

doradztwo projekt nadzór

mgr inż. Anna Waloszek
mgr inż. arch. Dawid Waloszek

tel. +48606642664
www.adwprojekt.pl

OBIEKT:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii		skala -
ADRES:	45-231 Opole, ul. Oleska 127 Dz. nr 519/4, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10		data 06.2022
INWESTOR:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu		nr rys. IE-03 ark. 2
ZAWARTOŚĆ:	Schemat rozdzielnicy głównej RG2 (WUP/ECO/ADM.)		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Wlosz	up. OPL/1701/PWBE/19	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Wlosz		

A3