

MZD.7227.112.2019

Leszno, dnia 29 marca 2019r.

**PRO-INSTAL-SAN**  
**Maciej Zdziabek**  
**ul. Przemysłowa 19**  
**64-100 Leszno**

Miasto Leszno Miejski Zarząd Dróg po rozpatrzeniu Pana wniosku złożonego o wydanie zgody na lokalizację sieci kanalizacji deszczowej na działkach drogowych publicznych w ulicach Kurkowej i Leszczynowej w Lesznie, której inwestorem jest Miasto Leszno, opiniuje pozytywnie zaproponowaną lokalizację sieci kanalizacji deszczowej z następującymi uwagami:

- 1) Prace w pasie drogowym prowadzić w sposób umożliwiający ruch pieszych i pojazdów, a także zapewniający dojazd i dojścia do posesji z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego - należy opracować i uzgodnić w Miejskim Zarządzie Dróg w Lesznie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót w pasie,
- 2) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zawiadomić wszystkich mieszkańców ulicy Kurkowej i Leszczynowej oraz właścicieli wszystkich sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrębie wykonywanych robót, o rodzaju i zakresie wykonywanych robót, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac w pasie drogowym,
- 3) Należy odtworzyć pas drogowy:
  - nawierzchnię z kory asfaltowej w miejscu wykopu wyciąć do równa piłą zachowując prostokątny kształt otworu, a następnie sfrezować nawierzchnię na większej powierzchni aniżeli zajętej pod wykop (tj. na całej szerokości i długości wykopu + co najmniej 0,5m większej w każdą stronę),
  - warstwę ścierną z kory asfaltowej gr. 10 cm na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa gr. 15 cm, krawędzie nowej i starej nawierzchni uszczelnić emulsją.
- 4) Nawierzchnie gruntową otworzyć z kamienia łamanego o grubości min. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - stopień zagęszczenia  $ID \geq 0,97$ .
- 5) Po zakończeniu prac w miejscu prowadzenia robót należy wyprofilować i wyrównać poziom drogi na całej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop, odkład urobku, postój i przemieszczanie maszyn i pojazdów itp.) po zakończeniu prac instalacyjnych należy oczyścić z kamieni, gruzu, śmieci, itp.
- 6) Pasy zieleni na całej ich powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop, odkład urobku, postój i przemieszczanie maszyn i pojazdów itp.) po zakończeniu prac instalacyjnych należy oczyścić z kamieni, gruzu, śmieci itp., wyrównać ziemią urodzajną ogrodniczą min. 10 cm grubości, dodatkowo wyplantować powierzchnię zielenią i obsiać trawą.

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Paweł Maćkowiak