

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie całorocznego przeglądu instalacji, urządzeń, CO, CWU, kotłów i urządzeń pomocniczych w kotłowni oraz urządzeń sygnalizacji gazu „GAZEX” w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

W zakresie szczegółowym należy wykonać dla urządzeń i instalacji CWU:

1. przegląd modułów świeżej wody i układów pompowych,
- 2/ przegląd węzłów cieplowniczych / siłownia, kuchnia , Stokrotka , ZPL I , II , III, IV , V , /
- 3/ układy pompowe / siłownia, kuchnia , Stokrotka , ZPL I , II , III, IV , V , /

Koszty mają obejmować niezbędny zakres czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta w celu zachowania sprawności i bezpieczeństwa pracy urządzenia.

W zakresie urządzeń kotłowni i kotłów:

- 1/ wymiana elementów eksploatacyjnych
- 2/ czyszczenie i wykonanie niezbędnych pomiarów eksploatacyjnych / kotły Vissmann - 45 kW - 9 szt , Vissmann 80 kW - 2 szt , Buderux 24 kW i 30 kW , Remecha - 266 kW , Vissmann 960 kW 2 szt , Vissman 480 kW 1 szt.
- 3/ przegląd i sprawdzenie poprawności działania instalacji ASBG "Gazex"

Wyżej wymieniony zakres obejmuje kotłownie: Administracja , Wrzos , Azalia , Krokus , Jaśmin , Magnolia , Limba , Stokrotka ,ZPL2 / 3 sztui / ,

Koszty mają obejmować niezbędny zakres czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta w celu zachowania sprawności i bezpieczeństwa pracy urządzenia.

W zakresie kotłów typu Vissmann w kotłowni centralnej :

- 1/ przegląd i czyszczenie wnętrza kotłów gazowych 2 szt o mocy 955 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
- 2/ przegląd pomp cyrkulacyjnych w kotłowni i siłowni
- 3/ przegląd ekonomizerów 2 szt
- 4/ przegląd i sprawdzenie poprawności działania instalacji ASBG "Gazex"

Koszty mają obejmować niezbędny zakres czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta w celu zachowania sprawności i bezpieczeństwa pracy urządzenia.

Na wykonane usługi wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu stosowne uprawnienia do wykonywania konserwacji i przeglądów na poszczególne rodzaje kotłów i instalacje.

W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy , remontu lub wymiany któregośkolwiek urządzenia lub jego podzespołów , Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zakres prac i kalkulację z tym związaną i będzie to oddzielnie rozliczane.