



Gdynia, 30.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 25/ZP/21 na: „Budowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych”.

ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i wykończenie pomieszczenia Clean Room – pom. Czystości tlenowej (panele ściennie, drzwi, sufity, posadzka)? W przedmiarze udostępnionym Przez Zamawiającego pozycja jest zerowa. Jeżeli nie prosimy o informację jaki standard wykończenia oraz jakie instalacje należy doprowadzić do pomieszczenia.

Odpowiedź:

W zakres przedmiotu zamówienia dla pomieszczenia Clean Room – pom. czystości tlenowej (pom. nr 122 i 123) wchodzi wykonanie:

- wylewki samopoziomujące,
- instalacji – zgodnie z projektami branżowymi,
- rozprorowadzenie kanałów wentylacyjnych od pomieszczeń nr 122 i 123 na dach i ich zaślepienie w pomieszczeniach, z wyłączeniem centrali wentylacyjnej (zostanie dostarczona z Clean Room-em).

Panele ściennie, drzwi, sufity, posadzka nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.