



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl, dnia 24.04.2023 r.

**Dotyczy:** postępowanie przetargowe „Przeгляд agregatów prądotwórczych” (ID 757523)

---

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Przeгляд agregatów prądotwórczych” (ID 757523)

**Pytanie 1:**

Kto dostarcza obciążenie ? Zamawiający swoje odbiory (budynki), czy wykonawca obciążnice zewnętrzne ?

**Odpowiedź:**

Obciążenie do agregatów dostarcza Wykonawca.

**Pytanie 2:**

W ilu procentach mają być obciążone agregaty , głównie chodzi agregat TJ583DW5C?

**Odpowiedź:**

Agregat TJ583DW5C musi być obciążony minimum w 50%

Z poważaniem

Prezes Zarządu

*Marek Wichtowski*  
mgr inż. Marek Wichtowski