

Mszczonów 28.03.2019r.

RG.6853.2.23.2019KM

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art.40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222.j.t.) i art. 104, 107, 111, 127a kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2019r. (data wpływu do urzędu 26.02.2019r.) Pana Grzegorza Ludwiaka z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Spółdzielczej 105, 96-320 Mszczonów w sprawie budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach: obręb 0010 Budy Zastłona ( dz. nr ew. 31, 30, 26/3), obręb 0046 Podlindowo ( dz. nr ew. 51), obręb 0062 Michalin ( dz. nr ew. 51), obręb 0028 Lindów ( dz. nr ew. 141/7, 224) .

## z e z w a l a m

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach: obręb 0010 Budy Zastłona ( dz. nr ew. 31, 30, 26/3), obręb 0046 Podlindowo ( dz. nr ew. 51), obręb 0062 Michalin ( dz. nr ew. 51), obręb 0028 Lindów ( dz. nr ew. 141/7, 224) przy spełnieniu następujących warunków:

- Lokalizacja sieci wodociągowej w poboczach, (w odległości od 0,0-1,0m od granicy pasa drogowego) dopuszcza się wykonanie prac wykopem otwartym z wymianą gruntu na wymaganych odcinkach, z odpowiednim zagęszczeniem i odtworzeniem warstwy filtracyjnej i nawierzchni do stanu pierwotnego.
- Lokalizacja sieci wodociągowej w jezdniach o nawierzchni tłuczniowej zaleca się wykonanie przewiertem sterowanym bez naruszania nawierzchni jezdni, lub przesunięcie sieci poza jezdnię. W miejscach technologicznie uzasadnionych dopuszcza się rozkopanie nawierzchni z odpowiednim zagęszczeniem i odtworzeniem warstwy filtracyjnej i nawierzchni tłuczniowej do stanu pierwotnego.
- W przypadku możliwości technicznych należy przesunąć zasuwy i hydranty poza obręb jezdni.
- Przejście poprzeczne pod drogami należy wykonać przeciskiem bez naruszania nawierzchni drogi w rurze osłonowej
- Przejścia pod istniejącymi zjazdami wykonać przeciskiem bez naruszania nawierzchni drogi w rurach osłonowych
- Lokalizacja urządzeń jak w załączniku graficznym z dopuszczeniem korekt uwzględniających powyższe ustalenia.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzję na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Niniejsza decyzja nie wyczerpuje zobowiązań wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja jest jednocześnie wyrażeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia gdyż niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 w związku z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
W Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów
2. a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Wniosek o opłatę skarbową: art. 2, ust. 1, pkt 1, ust. 49,  
Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1, ust. 49,  
Wniosek o opłatę skarbową: art. 2, ust. 1, pkt 1, ust. 49,  
Opłata skarbową z dnia 16.11.2008 roku

9