

SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE



LEGENDA:

teren proj. z nawierzchnią asfaltową

teren istniejący

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić lokalizację oraz rzędne wysokościowe istniejących studni w przewidywanych miejscach połączeń z odcinkiem projektowanego kanału.
2. W przypadku natrafienia na grunty słabonośne oraz nienośne należy wykonać wymianę gruntu na zagęszczony żwir/piasek/drobną pospółkę, jeśli ww. grunty mają stanowić podłoże budowlane.
   Gruntów j.w. nie należy używać do wykonywania zasypek wykopów.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz opisem technicznym.
4. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia prac budowlanych w pobliżu czynnej, będącej w eksploatacji infrastruktury podziemnej.
5. Przy wykonywaniu prac budowlanych w okolicach proj. studni S7 należy zwrócić szczególną uwagę na będący w eksploatacji istn. kanał deszczowy DN300.

Wykonawca projektu: PiN Jakub Król, 05-307 Dobre, Męcin 56B, NIP: 822-197-50-75, e-mail: pin.jakubkrol@gmail.com tel. 608-508-572	Stadium: Projekt bud.-wyk.
	Branża: Sanitarna
	Data: Sierpień 2018 r.
Temat: Projekt ulicy Huberta w Mińsku Mazowieckim.	Rys. nr: II/4
Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału deszczowego	Skala: 1:100/500
Projektant: mgr inż. Adam Stelmach	uprawnienia: MAZ/0112/PBS/16
Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Getka	uprawnienia: MAZ/0448/PBS/15