

PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

nr pom.	nazwa	posadzka	pow. użytkowa	obwód (m)	wys. sufitu (cm)	typ wentylacji
0.01	Wiatrołap	wykładzina homogen.	17,0 m²	22,1m	307m	mechaniczna
0.02	Korytarz	wykładzina homogen.	11,1 m²	15,6m	305m	–
0.03	Gabinet zabiegowy	wykładzina homogen.	19,8 m²	17,8m	302m	mechaniczna
0.04	Przedsionek	wykładzina homogen.	5,1 m²	9,1m	300m	mechaniczna
0.05	Pokój socjalny	wykładzina homogen.	10,2 m²	13,7m	300m	mechaniczna
0.06	Mag. odpadów med.	wykładzina homogen.	2,7 m²	7,0m	300m	mechaniczna
0.07	Magazyn brudny	wykładzina homogen.	2,6 m²	6,9m	300m	mechaniczna
0.08	Łazienka personelu	płytki ceramiczne	4,3 m²	8,3m	300m	grawit./wspom.
0.09	Kotłownia	płytki ceramiczne	10,3 m²	13,7m	297m	grawitacyjna
0.10	Skład opału	płytki ceramiczne	6,7 m²	12,0m	297m	grawitacyjna
0.11	Gabinet pediatryczny	wykładzina homogen.	15,0 m²	15,0m	305m	mechaniczna
0.12	Korytarz	wykładzina homogen.	11,1 m²	15,2m	303m	mechaniczna
0.13	Gabinet zabiegowy	wykładzina homogen.	20,0 m²	17,9m	305m	mechaniczna
0.14	Gabinet lekarski	wykładzina homogen.	21,3 m²	18,5m	306m	mechaniczna
0.15	Łazienka pacjentów	płytki ceramiczne	6,2 m²	10,0m	300m	grawit./wspom.
0.16	Poczekalnia	wykładzina homogen.	16,5 m²	16,9m	302m	mechaniczna
0.17	Rejestracja	wykładzina homogen.	12,0 m²	14,9m	306m	mechaniczna
0.18	Schowek	wykładzina homogen.	1,3 m²	4,7m	306m	mechaniczna

RAZEM	192,0 m²

Oznaczenia:

- instalacja zimnej wody użytkowej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa

UWAGI:

1. Domiar rurociągów, kanałów oraz wszystkich elementów dokonać na budowie.
2. Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych oraz pomiarowych – wykonać rewizje.
3. Wszystkie przejścia przez przegrody, stropy etc. wykonać jako przepusty ppoż o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów
4. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż REI60 lub EI60, a niebędących elementami oddzielnia ppoż wykonać w klasie odporności (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.
5. Instalację zwu, cwu oraz cyrkulacji izolować otulinami z wełny skalnej w foli aluminiowej
6. Użyta izolacja w wykonaniu niepalnym – NRO.
7. Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR
8. Główne ciągi rozprowadzające zwu, cwu oraz cyrkulację prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejścia do przyborów wykonać w zabudowach gk lub bruzdach ściennych.
9. Instalacja wodociągowa wykonana z rur wielowarstwowych w kręgach typu pex łączonych przez zaprasowanie
10. Instalację cyrkulacji wyposażyć w zawory regulacyjne cyrkulacyjne
11. Przyjęto wodomierze mieszkaniowe o przepływie nominalnym 1,6m3/h
12. Mocowanie elementów podwieszenia (zawiesi) do sufitu z płyt G-K wykonać w miejscach belek nośnych stropu i w miejscach przebicia płyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocą prętów gwintowanych uszczelnianych masą ogniochronną na bazie żywicy akrylowej np. Promaseal-A.

STORKE SP. Z O.O. 98-200 Sieradz, ul. Żółkiewskiego 6 nr tel. 604 636 716		STORKE
Branża: SANITARNA		
Treść opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA		
Nazwa rysunku: Instalacja wod-kan - rzut parteru		
Adres inwestycji: ul. Wiosny Ludów 13, 62-404 Ciążeń, dz. nr 185, obręb Ciążeń Wschód		Nr rys.: S-5
Projektant: mgr inż. Marcin Bocian upr. bud. LOD/1706/PWOS/11	Podpis:	Data: 11.2020 r.
Projektant: mgr inż. Adrian Buchner upr. bud. LOD/2419/PWOS/14	Podpis:	
Asystent projektanta: inż. Jakub Linowiecki	Podpis:	Skala: 1:100