

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż elementów instalacji basenowej – filtrów basenowych wraz z złożem i zaworami sześciodrogowymi niecki basenu pływakowego oraz niecki rekreacyjnej krytej pływalni w Ciechanowie”

LP	Specyfikacja materiałowa i Warunki eksploatacyjne	Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
1	Filtr piaskowy 1200-3" 1,2 P/M	<ul style="list-style-type: none"> - Ilość – 4 szt. - Filtr laminowany z poliestru z włóknem szklanym całkowicie antykorozyjny. - Wysokość złoża filtracyjnego – 1,2 m. - Maksymalne ciśnienie robocze – 2,5 bar. - Dno dyszowe – Układ płyt dyszowych: płyta wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z dyszami z PP ze szczelinami 0,5 mm, równomiernie rozłożona z gęstością 60 szt/m². - Pokrywa filtra D400 mm z wtryskiwanego tworzywa sztucznego, ze śrubami ze stali nierdzewnej AISI-316. - Uszczelki z EPDM. - Wyposażony w manometr w pokrywie filtra, ręczne odpowietrzanie wodą i powietrzem oraz spust piasku D200 mm. Podstawa filtra wykonana ze wzmocnionego PP. Wewnętrzne orurowanie i kształtki z PVC. Połączenia kołnierzone. Maksymalna temperatura wody: 50 °C.
2	Złoże filtracyjne piaskowo-hydroantracytowe dla filtra o średnicy 1,2 m	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specjalistyczny piasek do filtrów basenowych 3 krotnie płukany, posiadający stosowne atesty. Czystość wg. DIN. Do w/w filtrów <ul style="list-style-type: none"> - Opakowanie - worek 25 kg 1) granulacja: 0.4 - 0.8 mm - Ilość – 4 050 kg, 2) granulacja: 1,0 - 2,0 mm - Ilość – 675 kg. 3) granulacja: 3 -5 mm – Ilość – 675 kg. 2. Złoże węglowe Hydroantracyt H do filtrów basenowych <ul style="list-style-type: none"> - Opakowanie - worek 20 kg - 40 l - Ilość – 1 250 kg
3	Zawór sześciodrogowy o średnicy 3"	<ul style="list-style-type: none"> - Ilość – 4 sztuki Zawór filtra basenowego do sterowania pracą filtra piaskowego Ręczne zawory 6-drogowe, dzięki sześciu wyjściom pozwalają na dokonanie wszystkich czynności związanych z obsługą filtra basenowego takich jak np. płukanie filtra.
4	Orurowanie	<p>rury, kształtki, uchwyty, klej czyścik i inne dla podłączenia zaworów 6-drogowych oraz podłączenia filtrów do istniejącej instalacji.</p> <p>Zakres średnic: 75- 110 mm</p>
5	Warunki gwarancji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia powinien obejmować min. 24 miesiące (zgodnie ze wskazaniem

		<p>w ofercie), z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu, takie jak wylukiwane złoże filtracyjne.</p> <p>2. Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego urządzenia bez zastrzeżeń, po wcześniejszym potwierdzeniu zgodności zamówienia.</p> <p>3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych po odbiorze instalacji w ramach gwarancji.</p> <p>4. Zamawiający zgłasza Wykonawcy ewentualne awarie sprzętu w formie elektronicznej na adres poczty e-mail. Osoby uprawnione do zgłaszania i obsługi awarii, ich telefony kontaktowe i adresy poczty e-mail, muszą wcześniej zostać określone w umowie.</p> <p>5. Maksymalny czas reakcji na zgłoszoną reklamację, usterkę wynosi 48 godzin.</p> <p>6. Jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia zgłoszonej reklamacji uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości.</p> <p>6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w zależności od wyboru Zamawiającego w terminie do 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt w powyższym terminie.</p> <p>7. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy urządzenia zastępczego o klasie nie gorszej niż naprawiany albo wymiany na nowy.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.</p> <p>9. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia likwidacji wad i usterek objętych gwarancją w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia decydując o zakresie naprawy, ale tak aby urządzenie było w pełni sprawne.</p>
6	Serwis	<p>1. Wykonawca gwarantuje naprawę przedmiotu zamówienia w przypadku ujawnienia wad i usterek zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi w Umowie, oraz po okresie gwarancyjnym.</p> <p>2. Wykonawca w okresie trwania gwarancji przeprowadzi co najmniej dwa przeglądy serwisowe oraz zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami serwisowymi zawartymi w dokumentacji technicznej producenta oraz dokumencie Gwarancji wystawionej przez Wykonawcę.</p> <p>3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta w przypadku przeglądów, jak i ewentualnej naprawy urządzenia.</p>
7	Wymagania dodatkowe	<p>1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć własnym transportem na własny koszt i na własne ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby</p>

		<p>Zamawiającego w Ciechanowie mieszczącej się przy ul. 17 Stycznia 60 B.</p> <p>2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie, ustawienie, instalację we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>3. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.</p> <p>4. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nie będące przedmiotem ekspozycji sklepu.</p> <p>5. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz wymaganiom warunków zamówienia.</p> <p>Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.</p>
--	--	--