

poziom por.279,00 m n.p.m.

Węzeł	C1			C2
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	285,98		285,79	284,71
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	285,43	284,63	284,57	284,53	283,79
Zagłębienie osi rury [m]	0,55		1,22	1,26	0,92
Materiał,Średnica/Spadek [%]	preizol 2xDN125 8,00		2xDN125 2,00	preizol 2xDN125 3,50	
Długość [m]	10,70		2,30	21,00	
Odległość [m]	0,00	10,00	10,70	13,00	34,00

UWAGA:

1. *Na trasie projektowanej sieci może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie*
2. *Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokaliacji*
3. *Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności*
4. *Prace w poblizu istniejącego uzbrojenia nalezy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem administratorów sieci.*

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O**		
OBIEKT	**Łącznik dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej**		
ADRES	**UL. RADOSNA 3, UL. GOŚCINNA 8 40-471 KATOWICE DZ. NR 1859/55, 1862/55 OBRĘB MYSŁOWICE - LAS**		
INWESTOR	**Miasto Katowice**		
PROJEKTOWAŁ	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	**mgr inż. Sławomir Gubała**	**upr. nr MAP/0229/POOS/1**
SPRAWDZIŁ		**mgr inż. Marcin Pasiak**	**upr. nr MAP/0247/POOS/1**
BRANŻA	**SANITARNA**	**STADIUM**	**PW**
SKALA	**1:100**	**NR RYSUNKU**	**S-SC-04**
RYSUNEK	**PROFIL PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ**	**DATA**	**02.2020**
PROJEKT NUMER 1906			**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻON**