



LEGENDA

- NAZWA rozdzielnica/tablica obiektowa
- montaż: wysokość nr obwodu opis gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
- montaż: wysokość nr obwodu opis gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 typu DATA z kluczem
- montaż: wysokość nr obwodu opis gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44
- KK, H... korytko kablowe KK szerokości ...mm / H wysokości ...mm

SYMBOL	OPIS	Ph [kW]	Un [V]
CSPZ	CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO	0,08	230
DMX	SZAFKA DMX	3,5	230
DUO	DUOPOD	0,08	230
JK	JEDNOSTKA KASETONOWA	0,04	230
JWK1	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	0,04	230
JWK2	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	0,04	230
JZK1	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	1,2	230
JZK2	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	1,2	230
KP	KURTyna POWIETRZNA	2,2	230
KP N1.2	KLAPA POŻAROWA	0,01	230
KP N1.1	KLAPA POŻAROWA	0,01	230
KP WC1.2	KLAPA POŻAROWA	0,01	230
RV	REGULATOR VAV	0,1	230
SBS	STEROWNIK BIO SAUNA	9,0	400
SBS	STEROWNIK CHŁODZENIEM PODŁOGOWYM	0,08	230
SF1.1	STEROWNIK SAUNA FINSKA 1.06	9,0	400
SF1.2	STEROWNIK SAUNA FINSKA 1.06	18	400
SF2.1	STEROWNIK PIRTS	9,0	400
SF2.2	STEROWNIK PIRTS	9,0	400
SH	STEROWNIK HAJMAM	9	400
SLP	STEROWNIK ŁAZNIA PAROWA	24	400
SNA	SZAFKA NAGŁOŚNIENIA	5,6	230
SP	STEROWNIK PIRTS	9,0	400
SR1	SZAFKA ROZDZIELACZA	0,08	230
SR2	SZAFKA ROZDZIELACZA	0,05	230
SR3	SZAFKA ROZDZIELACZA	0,05	230
SR4	SZAFKA ROZDZIELACZA	0,05	230
WVC	WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY WC	0,1	230
ZKD	ZASILACZ KONTROLA DOSTĘPU	0,25	230

System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie urządzenia  
UWAGA:  
NA KOMUNIKACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ GNIAZDA PORZĄDKOWE O STOPNIU OCHRONY IP44.

Zestawienie pomieszczeń - Podziem -1			
Nr	Nazwa	Powierzchnia [m²]	Wysokość [cm]
-1.01	Recepcja	18,33	330
-1.02	Pom. rekreacyjno - wypoczynkowe	73,26	300
-1.03	Przygotowanie do zabiegu pirts	7,46	300
-1.04	Pirts	8,54	220
-1.05	Pom. techniczne	4,88	300
-1.06	Sauna sucha	25,25	249
-1.07	Strefa schładzania	6,67	300
-1.08	Sauna sucha	16,87	249
-1.09	Physioz damski	2,59	300
-1.10	Physioz męski	2,61	300
-1.11	Pom. techniczne	10,59	300
-1.12	Biosauna	10,76	249
-1.13	Physioz	1,51	250
-1.14	Łazienka sauna	12,26	249
-1.15	Hammam	25,74	249
-1.16	Punkt informacji	7,47	300
-1.17	Strefa wypoczynku saun	21,16	300
-1.18	Strefa wypoczynku spa	22,71	300
-1.19	Toileta męska	5,23	250
-1.20	Toileta damska	4,16	250
-1.21	Toileta dla OzN	5,46	250
-1.22	Toileta	3,03	250
-1.23	Przebralnia	16,75	300
-1.24	Magazyn	14,23	300
-1.25	Serwerownia	3,56	300

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA		ul. Górnicza 214/3 A PL 60-107 Poznań tel. fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
DEMIURG PROJECT S.A.			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym Termy Maltańskie" przy ul. Termałnej 1 w Poznaniu		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Gattiejewski	upr. nieograniczone do proj. w spec. elektrycznej WOP0433PWCE15	
OPRACOWAŁ/A	mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska	upr. nieograniczone do proj. w spec. elektrycznej WOP035PWCE09	
SPRAWDZIŁ/A	mgr inż. Wiesław Kaplon		
TYTUŁ RYS.			SKALA
INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH 230V			1:50
DATA 15.09.2023	NR RYSUNKU		E-3.1
Rysunek stanowi załącznik do projektu i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim			

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i używany bez zgody autora rysunku.