


L1,L2,L3



1,5	1,5	1,5	1,5
230	230	230	230
RSAk/1	RSAk/2	RSAk/3	RSAk/4
NZXH-J 3x3,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5
Gniazda wtykowe DATA 230V 2P+Z z kluczem - POM. -1.05	Gniazda wtykowe DATA 230V 2P+Z z kluczem - POM. -1.05	Gniazda wtykowe DATA 230V 2P+Z z kluczem - POM. -1.16	Gniazda wtykowe DATA 230V 2P+Z z kluczem - POM. -1.16

2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
230	230	230	230	230	230
RSA/g/1	RSA/g/2	RSA/g/3	RSA/g/4	RSA/g/5	RSA/g/6
NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.05	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.05	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.01	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.01	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.16	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.16

2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
230	230	230	230	230	230
RSA/g/7	RSA/g/8	RSA/g/9	RSA/g/10	RSA/g/11	RSA/g/12
NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5	NZXH-J 3x2,5
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.16	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.18	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 - POM. -1.18	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44 - POM. -1.23	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44 - POM. -1.23	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44 - POM. -1.23

<div>INWESTOR / CLIENT</div> <div>Termy Maltańskie Sp. z o.o. ul. Termalna 1 61-028 Poznań</div>	<div>PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER</div> <div><div>DEMIURG</div><div>PROJECT S.A.</div><div>ul. Górnicza 2/143a PL 60-107 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl</div></div>	<div>ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT'S ADDRESS</div> <div>Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu</div>	<div>PROJEKT / PROJECT</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> <div>PRZYZNACZENIE / PURPOSE</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> <div>BRANŻA / BRANCH</div> <div>ELEKTRYCZNA</div>	<div>PROJEKTANCI / DESIGNERS</div> <div>NR UPR. / CERTIFICATE</div> <div>PODPIS / SIGNATURE</div> <div>mgr inż. Marcin Gattniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15</div> <div>mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/0385/PWOE/09</div> <div>mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska</div>	<div>SKALA / SCALE</div> <div>DATA / DATE</div> <div>NR RYS. / SHEET</div> <div>REW. / REV.</div> <div>SYGNATURA / SIGNATURE</div> <div>NR STRONY / PAGE NO.</div> <div>--</div> <div>WRZESIEŃ 2023</div> <div>00</div> <div>-</div>	<div>TEMAT / SUBJECT</div> <div>SCHEMAT ROZDZIELNICY RSA</div>
--	--	--	---	---	--	--