



Znak sprawy: ZP.271.2.50.19

Nowy Targ, 11.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Dane ogólne:

Przedmiotem robót jest wymiana skrzyni rozdzielnic dystrybucyjnej nn wraz z wymianą zabezpieczeń nadprądowych w budynku sterowni zlokalizowanym w Nowym Targu przy ulicy Polna 51 należących do Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

2) Stan istniejący:

W budynku Sterowni znajduje się szafa energetyczna Nn przeznaczona do wymiany w całości wraz z aparaturą i skrzyniami pobocznymi. Szafa ta składa się z rozłącznika głównego, wyłączników nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych dla poszczególnych odpiływów zasilanych w budynku. Razem 62 odpiływy.

Dopływ główny - przewód 5 x 120 YAKY

Odpiływy :

- główne odpiływy na rozdzielnice poboczne zgodne ze załączonym schematem ideowym
- wentylatory
- nagrzewnice
- gniazda i oświetlenie budynków
- przepływomierz
- zasilanie szaf kratofiltrów
- piaskownik
- oświetlenie reaktorów
- klimatyzacje

3) Wymagania do wymiany rozdzielnicy :

- należy wykonać wymianę rozdzielnicy nN na nową o wymiarach nie mniejszych niż 1200x800x250
- zainstalować wyłącznik mocy 3-fazowy nie mniejszy niż 250A z wyzwalaczem wzrostowym
- należy odpowiednio dobrać pod względem istniejących przewodów i istniejącego obciążenia wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i zainstalować je po uzgodnieniu z Zamawiającym



- zainstalować nową szafę energetyczną według uzgodnień z Zamawiającym i dostarczonego schematu przez Zamawiającego.
- przewidzieć nie mniej niż 30 % rezerwowych pól na dalszą rozbudowę szafy energetycznej
- zainstalować główny wyłącznik z 30 % zapasem mocy
- zabezpieczyć dodatkowe wolne pola dla układu SZR.
- wykonać opisy odpływów i aparatury.
- należy przedłużyć 90% przewodów energetycznych w obrębie nowobudowanej skrzyni .

Ze względu na znajdujące się w szafie głównej odpływy dla urządzeń na obiekcie należy utrzymać odbiory w pracy ciągłej. Zamawiający nie zezwala na długotrwałe przestoje w pracy głównych odbiorów. W tym celu należy zainstalować rozdzielnice roboczą na czas demontażu istniejącej skrzyni energetycznej i po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać przepięcia głównych odbiorów aby zapewnić ciągłość procesów technologicznych na obiekcie.

4) Zakres zamówienia obejmuje :

- identyfikacja obecnych przewodów
- wykonanie schematu odpływów i zabezpieczeń
- montaż przewodów energetycznych
- montaż szynoprzewodów
- montaż przewodów uziemienia
- montaż przewodów odpływów
- montaż wyłącznika głównego
- montaż złączy kontrolnych
- montaż zabezpieczeń nadprądowych
- montaż zabezpieczeń różnicowoprądowych
- przedłużanie przewodów energetycznych

III. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego jest:

Leszek Sikoń: leszek_sikon@mzwik.nowytarg.pl

IV. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość ryczałtowego wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia plus podatek VAT.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

16.12.2019 roku, poniedziałek, godz. 9-tej.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ryczałtową ceną ofertową netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- a) rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy,
- b) zakończenia – 27.12.2019r.

VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 36 miesięcy.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

VIII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi oferent.

IX. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny .

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
dr inż. Mariusz Łatawiec

