

Łódź, dnia 03.01.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

10/DA/22

**Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na
„ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO
50 kWp W BUDYNKU BIUROWYM WIDZEWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W ŁODZI”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytanie następującej treści:

1. W załączniku nr 5 do SWZ Zamawiający określa iż do produkcji modułów muszą zostać wykorzystane ogniwa z bieżącej produkcji. Biorąc pod uwagę łańcuchy dostaw, proponujemy zmianę ów zapisu na mówiący o tym, że moduły muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż 24 miesiące w momencie montażu. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w uszczegółowieniu zapisów zawartych w załączniku nr 5 do SWZ mówiących o tym, iż do montażu modułów muszą zostać wykorzystane ogniwa z bieżącej produkcji informuje, że moduły muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga wykorzystania konstrukcji dwupodporowej wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Taki zapis obniża konkurencyjność prowadzonego postępowania. Prawidłowo należałoby zaznaczyć że musi być wykorzystana prefabrykowana konstrukcja montażowa przeznaczona do montażu modułów fotowoltaicznych oraz musi posiadać niezbędne certyfikaty. Proponujemy zatem zmianę ów zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w tym zakresie w taki sposób że preferuje wykorzystanie konstrukcji dwupodporowej wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Dopuszcza również wykorzystanie certyfikowanej prefabrykowanej konstrukcji montażowej dedykowanej do montażu modułów fotowoltaicznych.

PREZES ZARZĄDU
Widzewskiego TBS Sp. z o.o.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

