



**JOANNA OKRASKA**

ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź telefon 601 36 10 66  
www.e-architekt.pl joanna.okraska@gmail.com

TEMAT PROJEKTU WYKONAWCZEGO	PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH		
KOB	<u>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX</u>		
TOM ZAWIERA:	INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI, CO		
ADRES INWESTYCJI	UL. PIEKARSKA 47, 96-323 OSUCHÓW, DZIAŁKA NR 99/1, OBRĘB 0043 PIEKARY, GMINA MSZCZONÓW		
INWESTOR	GMINA MSZCZONÓW, PLAC PIŁSUDSKIEGO 1, 96-320 MSZCZONÓW		
<div>PROJEKT BUDOWLANY</div>			
Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y			
IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	NR UPRAWNIEŃ NR IZBY, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Konrad Wira	INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA PROJEKTANT	LOD/2336/PWOS/14 , ŁOD/IS/0133/14 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	
mgr inż. Anna Adamiak	INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA SPRAWDZAJĄCA	LOD/3244/PWBS/17 , ŁOD/IS/0144/17 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	

ŁÓDŹ, grudzień 2019



**SPIS TREŚCI**

<b>1</b>	<b>CZĘŚĆ OGÓLNA .....</b>	<b>163</b>
1.1	ZLECENIODAWCA I INWESTOR .....	164
1.2	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .....	164
1.3	PODSTAWY OPRACOWANIA .....	164
1.4	LOKALIZACJA INWESTYCJI .....	165
<b>2</b>	<b>CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE .....</b>	<b>166</b>
2.1	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .....	167
2.1.1	OPIS OGÓLNY ZADANIA .....	167
2.1.2	OPISY POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH .....	167
2.1.2.1	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA .....	167
2.1.2.2	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ .....	167
2.1.2.3	WODY DESZCZOWE .....	167
2.1.2.4	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU .....	167
2.1.2.5	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO .....	167
2.1.3	WYTYCZNE REALIZACJI .....	167
2.1.3.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE .....	167
2.1.3.2	ROBOTY ZIEMNE .....	168
2.1.3.2.1	WYKOPY .....	168
2.1.3.2.2	ZASYPANIE WYKOPÓW .....	168
2.1.3.2.3	WYSTĘPOWANIE KOLIZJI .....	168
2.1.3.2.4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI .....	169
2.1.3.3	ROBOTY MONTAŻOWE .....	169
2.1.3.4	PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA .....	169
2.1.3.4.1	PRZEWODY KANALIZACYJNE .....	169
2.1.3.4.2	PRZEWODY WODOCIĄGOWE .....	169
2.1.3.4.3	PRZEWODY GAZOWE .....	170
2.1.3.4.4	PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA .....	170
2.1.3.4.5	ODBIORY ROBÓT .....	170
2.1.3.4.6	UWAGI KOŃCOWE .....	171
<b>3</b>	<b>CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE WEWNĘTRZNYCH .....</b>	<b>172</b>
2.1	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .....	173
2.1.2	OPIS OGÓLNY ZADANIA .....	173
2.1.2	OPISY POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH .....	173

2.1.2.1	INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIAGOWA.....	173
2.1.2.1.1	CEL POBORU WODY.....	173
2.1.2.1.2	ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ.....	173
2.1.2.1.3	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	173
2.1.2.1.4	PŁUKANIE, BADANIA SZCZELNOŚĆ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I DEZYNFEKCJA .....	174
2.1.2.2	INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACYJNA.....	175
2.1.2.2.1	BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW SANITARNYCH.....	175
2.1.2.2.2	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH.....	175
2.1.2.2.3	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	175
2.1.2.2.4	BADANIA SZCZELNOŚCI.....	176
2.1.2.3	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.....	176
2.1.2.3.1	DANE I ZAŁOŻENIA.....	176
2.1.2.3.2	BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.....	177
2.1.2.3.3	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	178
2.1.2.4	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.....	179
2.1.2.4.1	BILANS MOCY INSTALACJI.....	179
2.1.2.4.2	ŹRÓDŁO CIEPŁA.....	179
2.1.2.4.3	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.....	180
2.1.2.4.4	PRÓBA SZCZELNOŚCI.....	181
2.1.3	WYTYCZNE REALIZACJI.....	182
2.1.3.1	INSTALACJA WODOCIAGOWA.....	182
2.1.3.1.1	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.....	182
2.1.3.1.2	WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT.....	182
2.1.3.2	INSTALACJA KANALIZACJI.....	183
2.1.3.2.1	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.....	183
2.1.3.2.2	WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT.....	183
2.1.3.3	INSTALACJA WENTYLACJI.....	184
2.1.3.3.1	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.....	184
2.1.3.3.2	WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT.....	184
2.1.3.4	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.....	185
2.1.3.4.1	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.....	185
2.1.3.4.2	WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT.....	186
<b>4</b>	<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>188</b>



4.1 ZABEZPIECZENIA P.POŻ .....	189
4.2 WYTYCZNE BRANŻOWE.....	189
4.2.1 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA.....	189
4.2.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKAPIA .....	189
4.3 WYTYCZNE BHP .....	189
4.4 UWAGI KOŃCOWE.....	190
<b>5 ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>192</b>
5.1 ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ DO CELÓW SANITARNYCH .....	193
5.2 ZAŁĄCZNIK NR 2 – BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW SANTARNYCH.....	194
5.3 ZAŁĄCZNIK NR 3 – BILANS ILOŚCIOWY POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.....	195
5.3 ZAŁĄCZNIK NR 3 – OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO .....	196
<b>6 INFORMACJA BIOZ .....</b>	<b>201</b>
6.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZĘÓLNYCH OBIEKTÓW .....	203
6.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	203
6.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGORŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....	203
6.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKAŁĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.....	203
6.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNE NIEBEZPIECZNYCH.....	204
6.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.....	204
<b>7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....</b>	<b>205</b>

**SPIS RYSUNKÓW:**

<b>NR</b>	<b>NAZWA RYSUKU</b>	<b>STRONA</b>
<b>106-PB-S-PZT-101</b>	PLAN ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO – BRANŻA SANITARNA	206
<b>106-PB-S-G-401</b>	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ	207
<b>106-PB-S-GL-401</b>	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GLIKOLU	208
<b>106-PB-S-KS-401</b>	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ	209
<b>106-PB-S-W-401</b>	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	210
<b>106-PB-S-CO-201</b>	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PARTERU	211
<b>106-PB-S-CO-202</b>	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POMIESZCZENIE TECHNICZNE	212
<b>106-PB-S-CO-503</b>	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	213
<b>106-PB-S-CT-201</b>	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – RZUT PARTERU	214
<b>106-PB-S-CT-202</b>	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – POMIESZCZENIE TECHNICZNE	215
<b>106-PB-S-K-201</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ – RZUT PARTERU	216
<b>106-PB-S-K-202</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ – RZUT DACHU	217
<b>106-PB-S-K-501</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - SCHEMAT	218
<b>106-PB-S-WEN-201</b>	INSTALACJA WENTYLACJI MECHACZNEJ – RZUT PARTERU	219
<b>106-PB-S-WEN-202</b>	INSTALACJA WENTYLACJI MECHACZNEJ – POMIESZCZENIE TECHNICZNE	220
<b>106-PB-S-DACH-201</b>	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – RZUT DACHU	221
<b>106-PB-S-WEN-501</b>	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ	222
<b>106-PB-S-W-201</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU	223
<b>106-PB-S-W-501</b>	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - SCHEMAT	224

## **1 CZĘŚĆ OGÓLNA**

## 1.1 ZLECENIODAWCA I INWESTOR

Inwestorem dla opracowanego zadania jest:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH**

Ul. Piekarska 47

06 – 320 Piekary

## 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. „Projekt budowlany sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Piekarach”.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących instalacji, urządzeń, elementów:

- instalację zewnętrzną wodociągową;
- instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej;
- Instalację zewnętrzną ciepła technologicznego;
- instalację zewnętrzną gazu;
- instalację wewnętrzną wodociągową;
- instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej;
- instalację wentylacji mechanicznej;
- instalację centralnego ogrzewania;
- instalację ciepła technologicznego.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i zawiera jedynie podstawowe rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. ze zamiany urządzeń oraz elementów składowych instalacji, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

W projekcie wykonawczym zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania poszczególnych elementów, urządzeń i instalacji.

## 1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA

**Podstawą formalną** niniejszego opracowania jest zlecenie jednostki projektowej Pracownia Projektowa Joanna Okraska.

**Podstawę prawną** niniejszego opracowania stanowią obowiązujące przepisy i normy prawne, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125 i 1126 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami);

**Podstawę merytoryczną** niniejszego opracowania stanowią:

- mapa do celów projektowych z naniesioną infrastrukturą podziemną w skali 1:500;
- podkład architektoniczno-budowlany;
- wizja lokalna;
- wykonana inwentaryzacja;
- dokumentacja przetargowa;
- ustalenia z przedstawicielami inwestora;
- wytyczne branżowe;
- literatura fachowa;
- katalogi techniczne dostawców i producentów.

## 1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Adres niniejszej inwestycji to:

Szkoła Podstawowa w Piekarach  
ul. Piekarska 47  
96-323 Osuchów  
Dz. nr ewid. 99/1

## **2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE**

## **2.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE**

### **2.1.1 OPIS OGÓLNY ZADANIA**

Na potrzeby niniejszego zadania projektuje się następujące instalacje zewnętrzne:

- wodociągową – w celu doprowadzenie wody do budynku;
- kanalizacji sanitarnej – w celu odprowadzenia ścieków;
- ciepła technologicznego – potrzeby ogrzewania;
- gazu – w celu zasilania pomp ciepła oraz zewnętrznego kotła gazowego.

### **2.1.2 OPISY POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH**

#### **2.1.2.1 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA**

Projektuje się instalację zewnętrzną wodociągową zasilaną z istniejącej instalacji wodociągowej do projektowanego budynku. Instalację zaprojektowano jako wykonaną z PE100 SDR17 PN10 Ø50. Na instalacji nie przewiduje się żadnego uzbrojenia.

#### **2.1.2.2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ**

Projektuje się instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej od nowoprojektowanego budynku do istniejącej studni kanalizacyjnej oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako KS1. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Instalację zaprojektowano z rur PCV SN8 Lite Ø160.

#### **2.1.2.3 WODY DESZCZOWE**

Wody deszczowe będą odprowadzane na tereny zielone za pomocą rur spustowych (lokalizacji w zakresie opracowania architektonicznego).

#### **2.1.2.4 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU**

Projektuje się instalację zewnętrzną gazu od projektowanego zbiornika podziemnego ( $V=10\text{ m}^3$ ) do projektowanych pomp ciepła oraz zewnętrznego kotła gazowego. Instalację projektowano z przewodów PE 100 SDR 11 Ø50.

#### **2.1.2.5 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO**

Projektuje się zewnętrzną instalację glikolu od projektowanych pomp ciepła i zewnętrznego kotła gazowego do projektowanego budynku w celu zasilenia instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania. Instalację projektowano z przewodów PEX-A/ PE / PEHD 2 Ø50/200.

### **2.1.3 WYTYCZNE REALIZACJI**

#### **2.1.3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE**

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- sporządzić wymagane prawem dokumenty BHP;
- do realizacji robót należy dopuścić pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, szkolenia i kwalifikacje wymagane prawem;
- zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy dla pracowników i osób postronnych w ruchu pieszym i kołowym;
- uzgodnić kolejność prowadzenia prac z Zamawiającym;

- powiadomić o rozpoczęciu prac zainteresowane instytucje, urzędy i osoby;
- zabezpieczyć teren, na którym będą prowadzone prace;
- wytyczyć geodezyjnie wykonywane elementy infrastruktury.

### **2.1.3.2 ROBOTY ZIEMNE**

#### **2.1.3.2.1 WYKOPY**

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401 I). Szczegółowe zabezpieczenia wykopów należy dostosować do wybranej technologii prowadzenia prac ziemnych, a jeżeli to konieczne to należy wykonać projekt zabezpieczenia wykopów i istniejących konstrukcji oraz elementów towarzyszących do czego jest zobligowany wykonawca, któremu zostanie powierzony przedmiotowy zakres robót.

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac za pomocą urządzeń mechanicznych należy sprawdzić teren pracy lokalizatorem sieci i urządzeń podziemnych. W miejscach spodziewanych kolizji, zarówno zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu jak i wykrytych podczas sprawdzenie terenu lokalizatorem, wykopy należy prowadzić ręcznie.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją geotechniczną. Należy również przeprowadzić wizję lokalną a w razie konieczności powtórzyć badania zwłaszcza pod kątem wysokości wód gruntowych.

Dopuszcza się prowadzenie robót urządzeniami mechanicznymi. Ostatnie 20 cm wykopu poniżej wartości projektowanej na której będzie układana podsypka piaskowa należy wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu należy dostosować do danej średnicy rury, wybranej technologii prowadzenia robót ziemnych oraz wybranego zabezpieczenia wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno wykopu należy oczyścić z gruzu, betonu, kamieni i innych elementów mogących uszkodzić układane elementy. Wydobyty urobek ziemny należy zutylizować – należy założyć 100% wywozu urobku, za wyjątkiem warstwy humusu, który należy ponownie wykorzystać.

Miejsce prowadzenia prac ziemnych winno być odpowiednio oznaczone i wygradzone.

#### **2.1.3.2.2 ZASYPIANIE WYKOPÓW**

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowanych rurociągach, studniach i urządzeniach. Stosowany materiał do zasypywania i sposób zasypywania nie powinien powodować uszkodzenia ułożonych rurociągów i obiektów. Do zasypek należy użyć piasku i żwiru dostarczonego na teren budowy – zakłada się 100% dostarczenia piasku i żwiru. Wykop należy zasypywać i zagęszczać warstwami. Grubość warstw zagęszczenia dostosować do stosownego urządzenia zagęszczającego.

Wskaźnik zagęszczenia dla terenu inwestycji wynosi  $I_s = 1$ .

Na ostatniej wierzchniej warstwie należy zagospodarować humus, który został zdjęty jako pierwsza warstwa.

#### **2.1.3.2.3 WYSTĘPOWANIE KOLIZJI**

W przypadku występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą należy:

- zachować szczególną ostrożność na odcinku kolizji;
- prace prowadzić ręcznie;
- wykonać indywidualne zabezpieczenie dla trasy kolizyjnej.



#### **2.1.3.2.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI**

Po zakończeniu prowadzenia prac należy doprowadzić powierzchnie do stanu z przed inwestycji lub do stanu projektowanego jeżeli zostało to określone w innych opracowaniach dla niniejszej inwestycji.

#### **2.1.3.3 ROBOTY MONTAŻOWE**

Rury należy układać na podsypce piaskowej min 20 cm, wyprofilowanej do rury, tak aby cała długość rury miała styczność z podłożem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, opadów atmosferycznych lub spływu powierzchniowego, wykop należy odwodnić i osuszyć. Ułożenie rury kanałowej wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z sypkiego gruntu, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie obsypki uzupełnić ją do min 30 cm ponad wierzch rury). Strefa sięgająca powyżej 30 cm od wierzchu rury powinna być odpowiednio zagęszczona i wolna od kamieni i innych elementów stałych mogących wywierać na rurę nacisk miejscowy. 30 cm nad rurociągami należy ułożyć odpowiednie taśmy ostrzegawcze. Przed połączeniem dwóch rur należy upewnić się czy uszczelka znajduje się w odpowiedni miejscu (lub odpowiednio czy miejsce zgrzewu) i czy nie jest uszkodzona. Należy również upewnić się czy w rurociągu nie znajdują się elementy stałe mogące utrudnić przepływ lub uszkodzić rurę a których nie da się usunąć w wyniku płukania. Przy łączeniu rurociągów należy ściśle stosować się do wytycznych producenta i/lub do procedury zgrzewania.

Montaż ciężkich elementów betonowych wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu przez wykwalifikowany personel pod odpowiednim nadzorem. Podczas tych prac należy zachować szczególną ostrożność. Elementy betonowe należy układać na warstwie betonu C10/15 o wysokości min 10 cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta a na zewnątrz zabezpieczyć odpowiednią taśmą uszczelniającą. Przejścia przez ścianę za pomocą fabrycznie zamontowanych przejść szczelnych. Studnie wyposażać w stopnie złazowe. W terenach dróg zastosować pierścienie odciążające. Studnie przykryć włazem typu ciężkiego. Wszystkie montowane elementy powinny być zabezpieczone wodoszczelnie.

W istniejących studniach przy, których prowadzone są prace (np. włączenie się z nową instalacją) należy wykonać uzupełnienie ubytków wraz z zabezpieczeniem uzupełnienia wodoszczelnie np. poprzez malowanie preparatami zapewniającymi wodoszczelność.

Po zakończeniu wszelkich prac montażowych wszystkie elementy należy odpowiednio oznakować.

#### **2.1.3.4 PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA**

##### **2.1.3.4.1 PRZEWODY KANALIZACYJNE**

Przewody kanalizacji powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na estryfikację do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego bądź użytkownika.

##### **2.1.3.4.2 PRZEWODY WODOCIĄGOWE**

Po wykonaniu i osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez bloki oporowe wykonaną zewnętrzną instalację wodociągową należy poddać płukaniu, dezynfekcji i próbie ciśnieniowej, aby sprawdzić szczelność i wytrzymałość złączy.

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z normą PN-EN 805:2002.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego bądź użytkownika.

#### **2.1.3.4.3 PRZEWODY GAZOWE**

Przewody zewnętrznej instalacji gazu powinny być poddane próbie szczelności i wytrzymałości. Próbę szczelności i wytrzymałości przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac montażowych.

Próby wykonać zgodnie z:

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 0 z 2013r. poz. 640) próbę szczelności i wytrzymałości instalacji doziemnej przeprowadzić na ciś. 0,75pa.

#### **2.1.3.4.4 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA**

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności na instalacji wodociągowej należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu przez niego wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm<sup>3</sup> (jak Cl). Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego przegrodą fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 godziny. Jako środek neutralizujący należy użyć tiosiarczanu sodu (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania należy przedstawić próbkę wody wodociągowej do kontroli przez właściwą terenową Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną

#### **2.1.3.4.5 ODBIORY ROBÓT**

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Odbiory winny być prowadzone dwuetapowo.

Odbiory częściowe powinny obejmować poszczególne fazy robót podlegających zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu oraz urządzenia z dokumentacją projektową i tyczeniem geodezyjnym;
- zbadanie podłoża przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju oraz zgodności z dokumentacją;
- zbadanie gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i pozbawiony grud, kamieni i innych elementów mogących uszkodzić ułożone materiały,
- zbadanie szczelności przewodu urządzeń;
- zbadanie wskaźnika zagęszczenia;
- zbadanie ułożenia podsypki i/lub chudego betonu pod studnie;
- sprawdzenie zgodności montowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz deklaracjami i atestami.

Odbiory techniczne końcowe wykonuje się po całkowitym zakończeniu robót oraz po wykonaniu inspekcji ułożonej sieci kanalizacji przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadków ułożonego uzbrojenia.

Badania techniczne przy odbiorze końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną;

- zbadanie zgodności protokołów odbioru wyników badania wskaźnika zagęszczenia gruntu zasypki;
- zbadanie zgodności rozstawu studzienek;
- zbadanie zgodności protokołów prób szczelności;
- zbadanie zgodności wmontowanych materiałów z dostarczoną dokumentacją powykonawczą.

Wszystkie odbiory techniczne zarówno częściowe jak i końcowe powinny być wpisane do dziennika budowy oraz należy stworzyć z odpowiednie protokołów odbiorów częściowych i końcowych.

#### **2.1.3.4.6 UWAGI KOŃCOWE**

Wykonanie robót należy zlecić firmę posiadającą odpowiednie zasoby kadrowe i sprzętowe a całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe

Nie wyklucz się istnienia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury technicznej lub błędów inwentaryzacyjnych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia wszelkich prac ziemnych.

Zabrania się stosowania materiałów nieposiadających odpowiednich aprobat technicznych i atestów.

Ponad to należy:

- stosować się do zaleceń zastosowanych producentów;
- rejon prac należy odpowiednio zabezpieczyć;
- stosować się do wytycznych sztuki budowlanej.

UWAGA: przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.

### **3 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INSTALACJE WEWNĘTRZNYCH**

## 2.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

### 2.1.2 OPIS OGÓLNY ZADANIA

Na potrzeby niniejszego zadania projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

- wodociągową – rozproszczenia zimnej i ciepłej wody użytkowej po budynku;
- kanalizacji sanitarnej – w celu odprowadzenia powstałych ścieków sanitarnych z budynku;
- wentylacji mechanicznej – w celu zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza do poszczególnych pomieszczeń;
- centralnego ogrzewania – w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego;
- ciepła technologicznego – w celu zapewnienia ciepła do obróbki termicznej powietrza dostarczanego przez instalację wentylacji.

### 2.1.2 OPISY POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

#### 2.1.2.1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA

##### 2.1.2.1.1 CEL POBORU WODY

Woda będzie pobierana na cele sanitarne i do utrzymania czystości obiektów oraz terenów przyległych.

##### 2.1.2.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Bilans ilościowy wody dla poszczególnych zakresów przedstawia się następująco:

- przepływ obliczeniowy wody zimnej wynosi:  $q_z = 3,84 \text{ dm}^3/\text{s}$ ;
- przepływ obliczeniowy wody ciepłej wynosi:  $q_c = 1,75 \text{ dm}^3/\text{s}$ ;
- przepływ obliczeniowy wody zimnej i ciepłej wynosi:  $q = 4,33 \text{ dm}^3/\text{s}$

Obliczenia zapotrzebowania na wodę przedstawiono w załączniku nr 1.

##### 2.1.2.1.3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Woda na cele sanitarne do budynku będzie dostarczana instalacją zewnętrzną wodociągową łączącą projektowany budynek ze istniejącą instalacją wodociągową.

Projektuje się następujące instalację wodne:

- zimnej wody użytkowej (ZWU) – rozprowadzona z pomieszczenia technicznego poprzez instalację poziomą/pionową do poszczególnych punktów czerpalnych;
- ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji – rozprowadzona z pomieszczenia technicznego, gdzie następuje przygotowanie ciepłej wody użytkowej podgrzanie w pojemnościowym podgrzewaczu poprzez instalację poziomą/pionową do poszczególnych punktów czerpalnych;

Instalacja jest prowadzona, w zależności od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach ściennych i podłogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Instalację wody projektuje się z rur tworzywowych PE-X/Al./PE. Przewody należy łączyć poprzez zaprasowywane złącznik tworzywowe lub metalowe. Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją termiczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację). Przewody należy mocować w sposób zapobiegający możliwości uszkodzenia.

Na przewodach wody zimnej armaturę należy montować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – projektuje się:
  - na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych;
  - w miejscu umożliwiającym odcięcie dopływu wody do pionu;

- na odgałęzieniach do punktów czerpalnych lub grupy punktów czerpalnych;
- zawory odcinające powinny umożliwić, w czasie awarii, odłączenie poszczególnych odcinków przewodów w celu ich naprawy bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej instalacji.
- spust wody należy zapewnić dla każdego ciągu (punkty czerpalne uznaje się jako spusty). Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

Na przewodach wody ciepłej i cyrkulacyjnej armaturę należy montować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- zawory odcinające kulowe i zawory spustowe – jak dla wody zimnej;
- zawory regulacyjne – instalowane na wszystkich odgałęzieniach wody cyrkulacyjnej, poza ciągiem głównym instalacji cyrkulacyjnej;

Na przewodach doprowadzających wodę do zaworów czerpalnych ze złączką do węża przed zaworem projektuje się izolatory przepływów zwrotnych rodziny H typ A.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych w posadzce stosować rury ochronne o jedną dymensję większą.

Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym stosowanym w budownictwie i nadającym się do zastosowania dla danej przegrody budowlanej. Wszelkie przejścia przez przegrody zewnętrzne wykonać jako gazoszczelne.

**UWAGA: Zabrania się wykonania łączy przewodów i armatury w przegrodach budowlanych.**

Przejścia instalacyjne przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p. poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.

Przejście p. poż. przez dany typ przegrody (np. ceglana, GK, żelbetowa itp.) wykonać odpowiednio do wybranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującą aprobatą techniczną).

#### **2.1.2.1.4 PŁUKANIE, BADANIA SZCZELNOŚĆ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I DEZYNFEKCJA**

Przed przystąpieniem do płukania należy dokonać odbioru ułożenia instalacji i prawidłowości wykonanych mocowań.

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia poprzez płukanie wstępne instalacji. Płukanie wstępne przeprowadzić z prędkością min 2 m/s. Objętość wody użytej do płukania wstępnego winna wynosić min 20 objętości płukanej instalacji. Długość płukanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m.

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar. Maksymalne ciśnienie robocze dla przedmiotowego obiektu nie będzie przekraczać 6 bar.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru o średnicy tarczy min 150 mm, o zakresie większym o 50% od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar lub 0,2 bar przy zakresie wyższym. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. Badanie główne winno trwać min 2 godziny. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla instalacji wodociągowych.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego bądź użytkownika.

**UWAGA: wszelkie próby ciśnienia należy wykonać przed zakryciem instalacji, jej pomalowaniem i wykonaniem izolacji.**

Dezynfekcję należy przeprowadzić nadtlenkiem wodoru  $H_2O_2$  o stężeniu 1,5% co daje przy rozcieńczeniu w 100l wody roztwór dezynfekcyjny 150 mg  $H_2O_2$ /l. Roztwór dezynfekujący należy pozostawić w przewodzie przez 24 godziny, po czym należy przepłukać przewód.

Wytyczne płukania:

- płukanie wstępne: min 10 wymian;
- płukanie wtórne: min 5 wymian;
- prędkość płukania: 1,0 m/s.

Po dezynfekcji należy przeprowadzić badanie wody.

## **2.1.2.2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACYJNA**

### **2.1.2.2.1 BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW SANITARNYCH**

Bilans ilościowy ścieków komunalnych przedstawia się następująco:

- Ilość odprowadzanych ścieków bytowych dla budynku jest równa:  $Q_{ww} = 3,68 \text{ dm}^3/\text{s}$

Obliczenia ilościowe odprowadzanych ścieków przedstawiono w załączniku nr 2.

### **2.1.2.2.2 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH**

Powstałe ścieki sanitarne za pomocą instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wewnętrznej odprowadzana są za pomocą projektowanej instalacji kanalizacji zewnętrznej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

### **2.1.2.2.3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ**

W budynku należy zastosować kanalizację w systemie pojedynczego pionu kanalizacyjnego z wentylacją główną, z podejściami częściowo wypełnionymi (stopień wypełnienia 0,5).

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzić w szachtach lub bruzdach ściennych. Pion należy wyprowadzić na dach lub napowietrzać. Piony wyprowadzone na dach winny mieć wysokość min 0,6 m powyżej powierzchni dachu i być zakończone systemową wywiewką, wykonaną z PVC lub dobraną zgodnie z systemem pokrycia dachowego.

Podejścia kanalizacyjne od przyborów sanitarnych należy prowadzić w warstwach posadzkowych lub w bruzdach ściennych.

Przewody kanalizacyjne wykonane będą z rur niskosumowych tworzywowych na bazie polipropylenu wzmocnionego mineralnie.

Trasę, średnice oraz zaprojektowane spadki przewodów poziomych pokazano na odpowiednich rysunkach w części graficznej opracowania

Każdy pion zaopatrzyć w rewizję zamontowaną ok. 0,6 m nad poziomem najniższej kondygnacji dla danego pionu, a w przypadku obudowy pionu na wysokości rewizji należy zamontować drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do rewizji.

Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVC-U, PE, PP do 1,25 m a dla pozostałych materiałów do 2,0 m, chyba że w wytycznych wybranego producenta wskazano inaczej.

Piony wykonane z PVC-U, PE i PP powinny, z uwagi na wydłużenia cieplne, mieć podpory stałe nie rzadziej niż co drugą kondygnację budynku (chyba, że w wytycznych dostawcy rur wskazano inaczej). Uchwyty rur pionów powinny mocować rurę pod kielichem lub innego rodzaju złączem.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych w posadzce stosować rury ochronne o jedną dymensję większą.

Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym stosowanym w budownictwie i nadającym się do zastosowania dla danej przegrody budowlanej.

**UWAGA: Zabrania się wykonania łączeń przewodów i armatury w przegrodach budowlanych.**

Przejścia instalacyjne przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.

Przejście p.poż. przez dany typ przegrody (np. ceglana, GK, żelbetowa itp.) wykonać odpowiednio do wybranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującą aprobatą techniczną).

#### 2.1.2.2.4 BADANIA SZCZELNOŚCI

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe badać obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego bądź użytkownika.

**UWAGA: wszelkie próby szczelności należy wykonać przed zakryciem instalacji i wykonaniem izolacji.**

#### 2.1.2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

##### 2.1.2.3.1 DANE I ZAŁOŻENIA

Na potrzeby projektu przyjęto następujące dane i założenia:

- budynek zlokalizowany jest w Otwocku, obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla danego regionu to:
  - w okresie zimowym:
    - strefa klimatyczna III;
    - temperatura zewnętrzna  $t_z = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
    - wilgotność względna  $\varphi = 100\text{ }\%$ ;
  - okresie letnim:
    - strefa klimatyczna III;
    - temperatura zewnętrzna  $t_z = 34\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
    - wilgotność względna  $\varphi = 45\text{ }\%$ ;
- parametry powietrza wewnętrznego:
  - w okresie zimowym:
    - temperatura wewnętrzna wewnętrzna wentylacji;  $t_w = \text{zgodnie z tab temp.}$



- wilgotność względna  $\varphi$  = wynikowa %;
- okresie letnim:
  - temperatura zewnętrzna  $t_w$  = zgodnie z tab temp.  
wewnętrzna wentylacji;
  - wilgotność względna  $\varphi$  = wynikowa %;
- w pomieszczeniu będzie obowiązywać zakaz palenia tytoniu;
- wentylacja ma zapewnić min 75% odzysku ciepła;
- przyjęte minimalne ilości powietrza:

Tabela. Minimalne ilości wymian powietrza

Strefa / pomieszczenie	Ilość powietrza zewnętrznego
Sale / Pokoje nauczycielskie	2 wym/h
Komunikacja	1,5 wym/h
Magazyny sprzętu, pomieszczenia pomocnicze	0,5 wym/h
Pokój higienistki + dentystki	4 wym/h
Toalety	50 m <sup>3</sup> /h na WC 25 m <sup>3</sup> /h na Pisuar 100 m <sup>3</sup> /h na Natryski
Szatnie	6 wym/h
Szatnia odzieży wierzchniej	4 wym/h
Sala gimnastyczna	100 m <sup>3</sup> /h na osobę ćwiczącą lecz nie mniej niż 2 wym/h

**UWAGA:** przy obliczaniu ilości wymian na podstawie kubatury maksymalna wysokość pomieszczenia w strefie przebywania ludzi przyjęto jako 4 m.

Tabela. Temperatur wewnętrznych dla wentylacji:

Strefa	Parametry powietrza	
	okres zimowy	okres letni
Sale / Pokoje nauczycielskie	20°C±2°C	wynikowa
Komunikacja	20°C±2°C	wynikowa
Magazyny sprzętu, pomieszczenia pomocnicze	20°C±2°C	wynikowa
Toalety	24°C±2°C	wynikowa
Szatnie	24°C±2°C	wynikowa
Sala gimnastyczna	20°C±2°C	wynikowa

**UWAGA:** w okresie letnim temperatura na wentylacji zostało przyjęta jako wynikowa – układy wentylacji nie na mają zaprojektowanych systemów chłodzących.

#### 2.1.2.3.2 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń ustalono w oparciu o dane i założenie pkt 2.1.2.3.1, obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne i krotność wymian przedstawione w tabeli bilansu powietrza wentylacyjnego - szczegółową tabelę bilansu powietrza przedstawiono w załączniku nr 3.

### 2.1.2.3.3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Przedmiotowy budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną. Centrale wentylacyjne wyposażone są w nagrzewnice z odzyskiem ciepła. Rozwiązania projektowe zakładają odzyski ciepła z powietrza usuwanego na poziomie ok 75%. Centrale wentylacyjne zaprojektowano jako podwieszane lub stojące i zlokalizowano wewnątrz budynku.

Projektuje się następujące układy wentylacyjne:

- Układ NW1 – układ nawiewno-wyiewny obsługujący komunikację, salę zadęć, stołówkę, świetlicę, pokój nauczyciela w-f, pokój socjalny dla nauczycieli, pokój higienistki + dentystki. Kanały wentylacyjne prowadzone są w przestrzeni sufitów podwieszanych. Dystrybucja powietrza odbywa się za pomocą nawiewników ze skrzynkami rozprężnymi. Projektuje się centralę wentylacyjną o następujących parametrach:
  - $V_n = 3\,000\text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - $V_w = 2\,800\text{ m}^3/\text{h}$ ;
- Układ NW2 – układ nawiewno-wyiewny obsługujący salę gimnastyczną oraz pomieszczenia techniczne znajdujące się w obrębie sali gimnastycznej. Kanały wentylacyjne prowadzone są w przestrzeni konstrukcji dachu. Dystrybucja powietrza odbywa się za pomocą dysz dalekiego zasięgu a wyciąg za pomocą krętek wentylacyjnych. Projektuje się centralę wentylacyjną o następujących parametrach:
  - $V_n = 4250\text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - $V_w = 4250\text{ m}^3/\text{h}$ ;
- Układ NW3 – układ nawiewno-wyiewny obsługujący łazienki, szatnie. Kanały wentylacyjne prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiewy i wyciągi realizowane są za pomocą krętek. Projektuje się centralę wentylacyjną o następujących parametrach:
  - $V_n = 1080\text{ m}^3/\text{h}$ ;
  - $V_w = 1280\text{ m}^3/\text{h}$ ;

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z:

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary;
- PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym;
- PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotycząca elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.

Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i przewodów na budowie w trakcie montażu.

Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira 275 g/m<sup>2</sup> o grubości odpowiedniej do wymiarów kanału, w jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza.

Kształtki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kształtek o boku mniejszym od 400 mm).

Połączenia kanałów prostokątnych przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Połączenia kanałów okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem i taśmą samoprzylepną. Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Na kanałach wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych należy zlokalizować otwory rewizyjne.

Kanały wentylacyjne winny być izolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m<sup>2</sup> powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych,

powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.

Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych pomieszczeń lub należy zastosować klapy pożarowe.

Przewody wentylacji przechodzące przez oddzielenie pożarowe powinny być wyposażone w klapy pożarowe lub zabezpieczone izolacją ogniową w klasie odporności ogniowej przegrody.

Zaprojektowane klapy pożarowe należy zamontować zgodnie z DTR producenta dla danego typu przegrody.

Przewody wentylacyjne wykonać i prowadzić tak, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

W celu eliminacji hałasu z układów instalacji wentylacji projektuje się tłumiki akustyczne zlokalizowane przed każdym wentylatorem. Tłumiki akustyczne należy montować na kanałach wentylacyjnych od strony pomieszczenia a dla central wentylacyjnych należy również zastosować tłumiki od strony czerpni i wyrzutni.

Jako tłumiki akustyczne należy stosować kanałowe tłumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym.

#### **2.1.2.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO**

##### **2.1.2.4.1 BILANS MOCY INSTALACJI**

Bilans mocy cieplnej przedstawia się następująco:

• Ogrzewanie pomieszczeń (C.O.):		20 700 W;
• Wentylacja (C.T.):		38 300 W;
• Ciepła woda użytkowa (CWU):	ok	25 000 W;
• Suma:		84 000 W;

Wyniki zapotrzebowania na ciepło zostały przedstawione w części rysunkowej.

##### **2.1.2.4.2 ŹRÓDŁO CIEPŁA**

Uwzględniając bilans mocy cieplnej, typoszeregi urządzeń dobrano kaskadę pomp ciepła wraz z zewnętrznym kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 111 kW

Parametry poszczególnych obiegów:

• c.o. część grzejnikowa	55 °C/ 35 °C;
• c.o. część podłogowa	45 °C/ 40 °C;
• c.t.	50 °C/ 30 °C;

W pomieszczeniu technicznym należy zlokalizować następujące elementy:

- wymiennik;
- rozdzielacze;
- naczynie wzbiornicze;
- zasobnik ciepłej wody użytkowej;
- pompy obiegowe;
- Zbiornik buforowy;
- zawory i armaturę kontrolno-pomiarową;

Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń i elementów zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym.

### 2.1.2.4.3 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Przewody grzewcze projektuje się jako wykonane z PE-HT/Al./PE-RT. Połączenia przy pomocy tulei zaciskowych.

Na przewodach należy stosować armaturę odcinającą i regulacyjną:

- na odejściach od pionu projektuje się regulatory ciśnień oraz komplet zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie dla poszczególnych instalacji;
- dla grzejników kątowe zawory odcinające;

W najwyższych punktach instalacji projektuje się odpowietrzniki automatyczne. W najniższych punktach i w obniżeniach lokalnych projektuje się armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową projektuje się również przy armaturze odcinającej na odgałęzienia, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinającej piony lub grupy pionów.

Instalację należy zabezpieczyć przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Elementy związane z zabezpieczeniami instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Jako odbiorniki ciepła projektuje się zarówno grzejniki jak i odbiorniki powierzchniowe (ogrzewanie podłogowe)

Przewody izolować przeciwwoszeniowo i cieplnie. Dobór grubości izolacji – wg wytycznych zastosowanego producenta oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).

**UWAGA: Wszelkie przewody zagrożone zamarznięciem (w szczególności przewody napętnione wodą) prowadzone w miejscach narażonych na działanie niskich temperatur należy wyposażyć w elektryczne ogrzewanie towarzyszące przy pomocy przewodu zmiennooporowego (samoregulującego). Wydajność ogrzewania powinna zapewniać utrzymanie temperatury przewodu +5°C przy temperaturze zewnętrznej -20°C.**

Rurociągi należy mocować zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu danego producenta. Należy uwzględnić podpory stałe i przesuwne. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytów lub wspornika należy stosować podkłady elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodę przesuwania się rury.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych w posadzce stosować rury ochronne o jedną dymensję większą.

Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym stosowanym w budownictwie i nadającym się do zastosowania dla danej przegrody budowlanej.

**UWAGA: Zabrania się wykonania łączów przewodów i armatury w przegrodach budowlanych.**

Przejścia instalacyjne przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.

Przejście p.poż. przez dany typ przegrody (np. ceglana, GK, żelbetowa itp.) wykonać odpowiednio do dobranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującą aprobatą techniczną).

#### **2.1.2.4.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI**

Badanie szczelności na zimno.

Instalację centralnego ogrzewania, która będzie badana, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Należy odciąć lub odłączyć od instalacji źródła ciepła i naczynie zbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Ciśnienie próbne wynosi 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji. Spadek ciśnienia nie powinien wynosić 0,06 MPa. A po 2 godzinach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,02 MPa. Dodatkowo należy sprawdzić szczelność połączeń.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym.

Należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po usunięciu ewentualnych usterek.

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejącego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed badaniem instalacji budynek powinien być ogrzewany w ciągu 72 godzin.

Podczas badania należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, oraz przejmowanie wydłużeń. Wszystkie zauważone nieszczelności należy usunąć. Wynik badania należy uważać za pozytywny, jeżeli nie ma żadnych przecieków a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

Regulacja działania

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać czystą wodą. Napełnić instalację wodą i dokładnie odpowietrzyć.

Dokonywanie odbioru:

- pomiar temperatury wody za pomocą termometru z dokładnością pomiaru  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ;
- pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji manometr 10Pa;
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ;
- pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Ocena prawidłowości przeprowadzenia montażu instalacji ogrzewania:

- zgodność temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach (konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania np. dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w których temperatura nie spełnia wymagań należy:

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach wody.

**UWAGA: wszelkie próby ciśnienia należy wykonać przed zakryciem instalacji.**

## 2.1.3 WYTYCZNE REALIZACJI

### 2.1.3.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

#### 2.1.3.1.1 OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

Montaż rurociągów i wykonanie innych prac prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlany dla instalacji wodociągowych. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przewodów przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Stosować się do poniższej tabeli.

*Tabela. Odległości zewnętrznej powierzchni wodociągu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić co najmniej:*

Średnica przewodu [mm]	Odległość od przegrody [cm]
do 25 mm	3 cm
32 – 50 mm	5 cm
65 – 80 mm	7 cm
powyżej 100 mm	10 cm

Trasa prowadzenia rurociągu zgodnie z częścią rysunkową.

Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub samokompensację).

Przewody należy mocować w sposób zapobiegający możliwości uszkodzenia. W szczególności rurociągi poziome należy podpierać przy pomocy odpowiednich rynienek zapobiegających ugięciu przewodów.

Instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.

Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.

Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone. Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Należy zapewnić dostęp do armatury.

Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

#### 2.1.3.1.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT

Przy wykonywaniu odbioru robót należy kierować się „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” dla instalacji wodociągowych – najważniejsze elementy niniejszego opracowania przedstawiono poniżej.

Należy przeprowadzać następujące odbiory:

- odbiory między operacyjne – należy przeprowadzać na wykonanie np. bruzd ściennych, przejścia przez stropy i ściany. Po wykonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić odpowiedni protokół;
- odbiory częściowe – należy przeprowadzać dla tzw. robót zanikających np. dla instalacji, która zostanie przykryta warstwą tynku. Odbiór częściowy wykonywać w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierane

elementy instalacji lub jej części są wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Należy sprawdzić czy elementy są wykonane zgodnie WTWiOR. Należy przeprowadzić niezbędne badania techniczne i próby. Czynności odbiorowe winny być potwierdzone sporządzeniem odpowiedniego protokołu;

- odbiory techniczne końcowe - instalacja winny być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po zakończeniu wykonywania wszystkich robót z nią związanych w tym po jej wyfukaniu i napełnieniu oraz dokonaniu badań odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty odbiorowe:
  - projekt techniczny powykonawczy;
  - dziennik budowy;
  - protokoły odbiorowe międzyoperacyjne;
  - protokoły odbiorowe częściowe;
  - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
  - instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów;
  - instrukcję obsługi instalacji;

w ramach odbiorów końcowych należy sprawdzić czy dokumentacja jest wykonana zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz należy uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Po wykonaniu odbioru końcowego należy sporządzić odpowiedni protokół.

### **2.1.3.2 INSTALACJA KANALIZACJI**

#### **2.1.3.2.1 OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT**

Montaż rurociągów i wykonanie innych prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlany dla instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne cobi instal zeszyt 12). Piony kanalizacyjne oraz przewody poziome montować zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta (łączenia kielichowe lub mufowe). Rurociągi w warstwach posadzkowych układać na przygotowanym podłożu:

- na podsypce z pasku wysokość podsypki 15-20 cm;
- dno wykopu powinno być gruntem rodzinnym lub warstwą zabezpieczającą przed osiadaniem trasy kanalizacji;
- przykrycie przewodu poniżej podłogi winno wynosić co najmniej 0,3 m dla rur żeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiałów (chyba, że w projekcie wskazano inaczej).

Przed wykonaniem połączenia upewnić się czy uszczelka w kielichu jest odpowiednio osadzona. Stosować rozwiązania jednego systemu.

#### **2.1.3.2.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT**

Przy wykonywaniu odbioru robót należy kierować się „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” dla instalacji kanalizacyjnych – najważniejsze elementy niniejszego opracowania przedstawiono poniżej.

Należy przeprowadzać następujące odbiory:

- odbiory między operacyjne – należy przeprowadzać na wykonanie np. bruzd ściennych, przejścia przez stropy i ściany. Po wykonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić odpowiedni protokół;
- odbiory częściowe – należy przeprowadzać dla tzw. robót zanikających np. dla instalacji, która zostanie przykryta warstwą tynku. Odbiór częściowy wykonywać w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierane elementy instalacji lub jej części są wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Należy sprawdzić czy elementy są wykonane zgodnie WTWiOR. Należy przeprowadzić niezbędne badania

techniczne i próby. Czynności odbiorowe winny być potwierdzone sporządzeniem odpowiedniego protokołu;

- odbiory techniczne końcowe - instalacja winna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po zakończeniu wykonywania wszystkich robót z nią związanych w tym dokonaniu badań odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty odbiorowe:
  - projekt techniczny powykonawczy;
  - dziennik budowy;
  - protokoły odbiorowe międzyoperacyjne;
  - protokoły odbiorowe częściowe;
  - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
  - instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów;
  - instrukcję obsługi instalacji;

w ramach odbiorów końcowych należy sprawdzić czy dokumentacja jest wykonana zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz należy uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Po wykonaniu odbioru końcowego należy sporządzić odpowiedni protokół.

### **2.1.3.3 INSTALACJA WENTYLACJI**

#### **2.1.3.3.1 OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT**

Montaż kanałów wentylacyjnych i wykonanie innych prac prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlany dla instalacji wentylacji.

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Stosować przewody wentylacyjne blaszane typu A/I (o przekroju prostokątnym wykonane na zakładkę), B/I (o przekroju kołowym wykonane na zakładkę) oraz S (o przekroju kołowym zwijane spiralnie z taśmy stalowej). Przewody prostokątne łączyć za pomocą kołnierzy. Przewody okrągłe łączyć za pomocą połączeń wtykowych (nypel, mufa). Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom określonym przepisami. Stosować systemowe rozwiązania mocowania kanałów wentylacyjnych. Klasa szczelności przewodów min „B”.

Przewody wentylacyjne wykonać i prowadzić tak, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu.

Elementy elastyczne (przewody typu flex, króćce elastyczne), łączące przewody wentylacyjne z elementami końcowymi (nawiewniki/wywiewniki) oraz urządzenia nie mogą przekraczać długości:

- 1,5 m w przypadku połączeń nawiewników i wywiewników;
- 0,25 m w przypadku podłączeń urządzeń.

Nawiewniki oraz wywiewniki wyposażać w przepustnice regulacyjne. Stosować przepustnice regulacyjne na podejściu od każdego elementu dystrybucji powietrza.

**UWAGA: przed przystąpieniem do zamówienia central wentylacyjnych należy zweryfikować lokalizację strony obsługowej danej centrali.**

#### **2.1.3.3.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT**

Przy wykonywaniu odbioru robót należy kierować się „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” dla instalacji wentylacji – najważniejsze elementy niniejszego opracowania przedstawiono poniżej.

Należy przeprowadzać następujące odbiory:

- sprawdzenie kompletności wykonanych prac w tym: porównanie wykonanych elementów ze specyfikacją materiałową, sprawdzenie zgodności wykonanych instalacji z obowiązującymi



przepisami, sprawdzenie dostępności do urządzeń, sprawdzenie czystości instalacji, sprawdzenie kompletności dokumentów eksploatacyjnych;

Poszczególne badania winny obejmować takie elementy jak:

- badania ogólne;
- badania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych (osuszacz sorpcyjny);
- badanie wymienników ciepła;
- badanie filtrów powietrza;
- badanie czerpni powietrza;
- badanie przepustnic;
- badanie nawiewników i wywiewników;
- badanie nawilżaczy powietrza;
- badanie czerpni;
- badanie wyrzutni;
- badanie klap p.poż;
- badanie sieci przewodów;

Przewiduje się następujące odbiory:

- odbiory między operacyjne – należy przeprowadzać na wykonanie np. szachtów instalacyjnych. Po wykonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić odpowiedni protokół;
- odbiory częściowe – należy przeprowadzać dla tzw. robót zanikających np. instalacji wentylacji zamychanych w szachtach bez dostęp. Odbiór częściowy wykonywać w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierane elementy instalacji lub jej części są wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Należy sprawdzić czy elementy są wykonane zgodnie WTWiOR. Należy przeprowadzić niezbędne badania techniczne i próby. Czynności odbiorowe winny być potwierdzone sporządzeniem odpowiedniego protokołu;
- odbiory techniczne końcowe - instalacja winny być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po zakończeniu wykonywania wszystkich robót z nią związanych w tym dokonaniu badań odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty odbiorowe:
  - projekt techniczny powykonawczy;
  - dziennik budowy;
  - protokoły odbiorowe międzyoperacyjne;
  - protokoły odbiorowe częściowe;
  - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
  - instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów;
  - instrukcję obsługi instalacji;

w ramach odbiorów końcowych należy sprawdzić czy dokumentacja jest wykonana zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz należy uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Po wykonaniu odbioru końcowego należy sporządzić odpowiedni protokół.

#### **2.1.3.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA ECHNOLOGICZNEGO**

##### **2.1.3.4.1 OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT**

Montaż rurociągów i wykonanie innych prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlany dla instalacji centralnego ogrzewania. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przewodów automatycznymi odpowietrznikami. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody należy mocować w sposób zapobiegający możliwości uszkodzenia. W szczególności rurociągi poziome należy podpieierać przy pomocy odpowiednich rynienek zapobiegających ugięciu przewodów.

Instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.

Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji C.O., C.T. powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.

Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone. Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Należy zapewnić dostęp do armatury.

Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

#### **2.1.3.4.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBÓT**

Przy wykonywaniu odbioru robót należy kierować się „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” dla instalacji wodociągowych – najważniejsze elementy niniejszego opracowania przedstawiono poniżej.

Należy przeprowadzać następujące odbiory:

- odbiory między operacyjne – należy przeprowadzać na wykonanie np. bruzd ściennych, przejścia przez stropy i ściany. Po wykonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić odpowiedni protokół;
- odbiory częściowe – należy przeprowadzać dla tzw. robót zanikających np. dla instalacji, która zostanie przykryta warstwą tynku. Odbiór częściowy wykonywać w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierane elementy instalacji lub jej części są wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Należy sprawdzić czy elementy są wykonane zgodnie WTWIOR. Należy przeprowadzić niezbędne badania techniczne i próby. Czynności odbiorowe winny być potwierdzone sporządzeniem odpowiedniego protokołu;
- odbiory techniczne końcowe - instalacja winny być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po zakończeniu wykonywania wszystkich robót z nią związanych w tym po jej wypłukaniu i napełnieniu oraz dokonaniu badań odbiorczych z wynikami pozytywnymi oraz zakończono uruchomienie instalacji a w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas którego źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzeijnego (temperatury zasilania, przepływu, ciśnienia dyspozycyjnego). Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty odbiorowe:
  - projekt techniczny powykonawczy;
  - dziennik budowy;
  - protokoły odbiorowe międzyoperacyjne;
  - protokoły odbiorowe częściowe;
  - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
  - instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów;

- instrukcję obsługi instalacji;

w ramach odbiorów końcowych należy sprawdzić czy dokumentacja jest wykonana zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz należy uruchomić instalację i sprawdzić osiągnięcie zakładanych parametrów. Po wykonaniu odbioru końcowego należy sporządzić odpowiedni protokół.

## **4 PODSUMOWANIE**

## 4.1 ZABEZPIECZENIA P.POŻ

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w sposób zapewniający min odporność przekraczanej przegrody pożarowej.

Na kanałach wentylacyjnych należy zamontować kłapy p.poż lub obudować je pożarowo na odcinku przechodzącym przez strefę, której nie obsługują.

## 4.2 WYTYCZNE BRANŻOWE

### 4.2.1 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA

Realizacja projektowanych rozwiązań dla instalacji sanitarnych wymaga:

- elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów technologicznych układu wentylacji mechanicznej oraz innych instalacji rurowych;
- przewidzieć możliwość przejścia instalacjami przez przegrody budowlane;
- podkonstrukcji wsporczych pod urządzenia;
- otworów rewizyjnych w miejscach gdzie znajdują się wszelkie elementy wymagające obsługi;
- wykonanie niezbędnych zabudów instalacji prowadzonych w miejscach reprezentatywnych oraz widocznych;

### 4.2.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKAPiA

Realizacja projektowanych rozwiązań dla instalacji sanitarnych wymaga:

- zasilenia projektowanych urządzeń w energię elektryczną;

## 4.3 WYTYCZNE BHP

Podczas realizacji robót wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie. Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgródzone, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla wszystkich pracowników i służb dozoru. Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na terenie. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy

eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną). Montaż rurociągów, kabli i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

#### 4.4 UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają uszkodzeń.

Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów:

- projekt powykonawczy;
- protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających;
- świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów – dopuszczeń, certyfikatów – wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami;
- gwarancje;
- instrukcja obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych parametrów.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole. Po zakończeniu wszelkich prac należy oznakować wszystkie instalacje poprzez znakowanie opaskowe jednobarwne np. naklejki. Wykaz użytych symboli, ich wielkość, kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

**Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z kompletną dokumentacją techniczną w tym częścią rysunkową i opisową oraz dokonać wizji lokalnej. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się, przed sporządzeniem oferty, skontaktować z projektantem w celu ich wyjaśnienia.**

**Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i zawiera jedynie podstawowe rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. ze zamiany urządzeń oraz elementów składowych instalacji, zaistnienia problemów**

**technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.**

**W projekcie wykonawczym zostaną przedstawione wszelkie szczegółowe rozwiązania poszczególnych elementów, urządzeń i instalacji w tym dokładne parametry urządzeń i wytyczne co do ich sterowania.**

**UWAGA: na etapie projektu wykonawczego po uszczegółowieniu wszelkich rozwiązań technicznych w tym doboru urządzeń dopuszcza się zmianę niektórych przyjętych parametrów co może doprowadzić do zmiany w przedstawionych bilansach. Jednocześnie uszczegółowienia parametrów nie będą w sposób istotny wpływać na przyjęte rozwiązania techniczne oraz zmieniać warunków funkcjonowania obiektu.**

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

## **5 ZAŁĄCZNIKI**



## 5.1 ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ DO CELÓW SANITARNYCH

Obliczenia przeprowadzono wg. wzoru:

$$q = 4,4 \cdot (\sum q_n)^{0,27 - 3,41}$$

dla:  $\sum q_n \leq 20 \text{ dm}^3/\text{s}$

gdzie:

$q_n$  normatywny wypływ z punktów czerpalnych [ $\text{dm}^3/\text{s}$ ]

$\sum q_n$  suma wszystkich normatywnych wypływów z punktów czerpalnych

$q$  przepływ obliczeniowy

Zestawienie punktów czerpalnych						
L.P.	Rodzaj punktu czerpalnego	Normatywny wypływ wody		Ilość punktów czerpalnych	Suma wypływów wody	
		$q_n$ zimna	$q_n$ ciepła		$\sum q_n$ zimna	$\sum q_n$ ciepła
[-]	[-]	$\text{dm}^3/\text{s}$	$\text{dm}^3/\text{s}$	[-]	$\text{dm}^3/\text{s}$	$\text{dm}^3/\text{s}$
1	Baterie czerpalne z mieszalnikami dn 20	0,3	0,3		0,00	0,00
2	Natrysk	0,15	0,15	6	0,90	0,90
3	Pisuar	0,3		1	0,30	0,00
4	Płuczka ciśnieniowa dn 15	0,7			0,00	0,00
5	Płuczka ciśnieniowa dn 20	1			0,00	0,00
6	Płuczka zbiornikowa dn 15 (WC)	0,13		5	0,65	0,00
7	Pralka (domowa)	0,25			0,00	0,00
8	Umywalka	0,07	0,07	10	0,70	0,70
9	Wanna	0,15	0,15		0,00	0,00
10	Zawór czerpalny dn 15	0,3			0,00	0,00
11	Zawór czerpalny dn 20	0,5		7	3,50	0,00
12	Zawór czerpalny dn 25	1			0,00	0,00
13	Zlewozmywak	0,07	0,07	2	0,14	0,14
14	Zmywark (domowa)	0,15			0,00	0,00
15	Fotel dentystyczny	0,17		1	0,17	0,00
		SUMA		32	6,36	1,74

Całkowity przepływ obliczeniowy wynosi:

woda zimna	3,84	$\text{dm}^3/\text{s}$
woda ciepła	1,75	$\text{dm}^3/\text{s}$

Całkowity przepływ obliczeniowy dla wody zimnej i ciepłej wynosi:

4,33	$\text{dm}^3/\text{s}$
------	------------------------

## 5.2 ZAŁĄCZNIK NR 2 – BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW SANTARNYCH

Obliczenia przeprowadzono wg. wzoru (norma PN-EN 12056-2:2002) dla SYSTEMU I:

$$Q_{ww} = K \cdot \sum DU$$

gdzie:

$Q_{ww}$  natężenie przepływu ścieków podchodzących z urządzeń sanitarnych

K współczynnik częstości

DU równoważnik odpływu

Zestawienie punktów odprowadzających ścieki dla SYSTEMU I				
L.P.	Rodzaj punktu odprowadzającego ścieki	Odpływ jednostkowy	Ilość punktów odprowadzających	Suma wypływów jednostkowych
[-]	[-]	dm <sup>3</sup> /s	[-]	dm <sup>3</sup> /s
1	Bidet	0,5		
2	Natrysk bez korka	0,6	6	3,6
3	Natrysk z korkiem	0,8		
4	Pisuar płytowy (na osobę)	0,2		
5	Pisuar ze zbiornikiem	0,8		
6	Pisuar z zaworem spłukującym	0,5	1	0,5
7	Pralka automatyczna do 12 kg	1,5		
8	Umywalka	0,5	10	5
9	Ustęp ze zbiornikiem do 7,5 l	2		
10	Ustęp ze zbiornikiem 9,0 l	2,5	5	12,5
11	Wanna	0,8		
12	Wpust podłogowy dn 50	0,8	5	4
13	Wpust podłogowy dn 70	1,5		
14	Wpust podłogowy dn 100	2		
15	Zlew kuchenny	0,8	2	1,6
16	Zmywarka (domowa)	0,8		
17	Fotel dentystyczny	0,5	1	0,5
SUMA				27,7
Współczynnik częstości K			0,7	
Obliczeniowe natężenie przepływu ścieków				3,68

5.3 ZAŁĄCZNIK NR 3 – BILANS ILOŚCIOWY POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

BILANS POWIETRZA WENTYLACJI BYTOWEJ																		
Nazwa układu	Kondygnacja	Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wymiary			Ilości zadane powietrze				Ilości obliczeniowe powietrze		Przyjęte ilości powietrze				Uwagi	
				Powierzchnia	Wysokość do zwentylowania	Kubatura do zwentylowania	Ilość osób	Ilość powietrza na osobę	Ilość wymian	Przyjęty nadmiar ilości powietrza	Ilość powietrza wg ilości osób	Ilość powietrza wg ilości wymian	Przyjęta ilość powietrza nawiewanego	Krotność powietrza nawiewanego	Przyjęta ilość powietrza wywiewanego	Krotność powietrza wywiewanego		
				A [m <sup>2</sup> ]	H [m]	V [m <sup>3</sup> ]	[os]	[m <sup>3</sup> /h os]	[krot/h]	[%]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	Vn [m <sup>3</sup> /h]	kn [krot/h]	Vw [m <sup>3</sup> /h]	kw [krot/h]		
NW1	1	0.02	KOMUNIKACJA	89,33	2,95	263,52			1,50		0,00	395,28	450	1,71	400	1,52	KOMPENSACJA DO 0.16	
	1	0.03	SALA ZAJĘĆ	44,50	3,05	135,73	30	30	2,00		900,00	271,46	900	6,63	900	6,63		
	1	0.04	STOLÓWKA/ ŚWIETLICA	51,27	3,05	156,37	32	30	2,00		960,00	312,74	960	6,14	960	6,14		
	1	0.14	POKÓJ NAUCZYCIELA W-F	13,87	3,05	42,30			2,00		0,00	84,6	150	3,55	0	0,00	KOMPENSACJA DO 0.15	
	1	0.19	POKÓJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI	18,36	3,05	56,00	12	30	2,00		360,00	112	360	6,43	360	6,43		
	1	0.20	POKÓJ HIGIENISTKI + DENTYSKI	14,58	3,05	44,47			4,00		0,00	177,88	180	4,05	180	4,05		
												SUMA	3 000		2 800			
NW2	1	0.10	SALA GIMNASTYCZNA	384,96	4,00	1 539,84	40	100	2,00		4 000,00	3079,68	4 000	2,60	3 960	2,57	KOMPENSACJA DO 0.11	
	1	0.11	MAGAZYN SALI	25,13	2,70	67,85			0,50		0,00	33,93	0	0,00	40	0,59		
	1	0.12	MAGAZYN ZEWNĘTRZNY	25,13	2,70	67,85			0,50		0,00	33,93	45	0,66	45	0,66	KOMPENSACJA Z 0.10	
	1	0.13	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	15,85	2,70	42,80			0,50		0,00	21,4	45	1,05	45	1,05		
	2	1.13	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	63,90	4,50	287,55			0,50		0,00	143,78	160	0,56	160	0,56		
												SUMA	4 250		4 250			
EW3	1	0.06	SZATNIA CHŁOPCÓW	20,16	2,50	50,40			6,00		0,00	302,4	305	6,05	0	0,00	KOMPENSACJA DO 0.07	
	1	0.07	SANITARIATY CHŁOPCÓW	13,79	2,50	34,48					0,00	0	0	0,00	305	8,85	KOMPENSACJA Z 0.06	
	1	0.08	SANITARIATY DZIEWCZĄT	13,79	2,50	34,48					0,00	0	0	0,00	305	8,85	KOMPENSACJA Z 0.09	
	1	0.09	SZATNIA DZIEWCZĄT	20,05	2,50	50,13			6,00		0,00	300,78	305	6,08	0	0,00	KOMPENSACJA DO 0.08	
	1	0.15	WC + NATRYSK DLA NAUCZYCIELI	12,01	2,50	30,03					0,00	0	0	0,00	150	3,00	KOMPENSACJA Z 0.14	
	1	0.17	SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,76	2,50	16,90			6,00		0,00	101,4	150	8,88	0	0,00	KOMPENSACJA DO 0.18	
	1	0.18	SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,97	2,50	17,43					0,00	0	0	0,00	150	8,61	KOMPENSACJA Z 0.17	
	1	0.16	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,52	2,50	11,30			0,50		0,00	5,65	0	0,00	50	4,42	KOMPENSACJA Z 0.02	
	1	0.05A	SZATNIA WIERZCHNIA	29,72	2,50	74,30			2,00		0,00	148,6	150	2,02	150	2,02		
	1	0.05B	SZATNIA WIERZCHNIA	33,17	2,50	82,93			2,00		0,00	165,86	170	2,05	170	2,05		
												SUMA	1 080		1 280			
WN	1	0.01	PRZEDSIÓNEK	7,34	3,05	22,39					0,00	0	0	0,00	0	0,00		
												SUMA	0		0			
												SUMA	8 330	SUMA	8 330			

**5.3 ZAŁĄCZNIK NR 3 – OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO****Parametry pomieszczeń**

Kond./Jedn. bud.	Numer pomieszczenia	Temperatura pomieszczenia
0/01	0.01 / PRZEDSIONEK	16
0/01	0.02 / KOMUNIKACJA	20
0/01	0.03 / SALA ZAJĘĆ	20
0/01	0.04 / STOŁÓWKĄ/ŚWIETLICA	20
0/01	0.05A / SZATNIA WIERZCHNIA	20
0/01	0.05B / SZATNIA WIERZCHNIA	20
0/01	0.06 / SZATNIA CHŁOPCÓW	24
0/01	0.07 / SANITARIATY CHŁOPCÓW	24
0/01	0.08 / SANITARIATY DZIEWCZĄT	24
0/01	0.09 / SZATNIA DZIEWCZĄT	24
0/01	0.10 / SALA GIMNASTYCZNA	20
0/01	0.11 / MAGAZYN SALI	16
0/01	0.12 / MAGAZYN ZEWNĘTRZNY	12
0/01	0.13 / POM. TECHNICZNE	12
0/01	0.14 / POKÓJ NAUCZYCIELA W-F	20
0/01	0.15 / WC+NATRYSK DLA NAUCZYCIELI	24
0/01	0.16 / POM. GOSPODARCZE	20
0/01	0.17 / SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAW.	24
0/01	0.18 / SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAW.	24
0/01	0.19 / POKÓJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI	20
0/01	0.20 / POKÓJ HIGIENISTKI+DENTYSTKI	24

Kond./Jedn. bud.	Numer pomieszczenia	Temperatura pomieszczenia
1/01	1.13 / POM. TECHNICZNE	12



## Zestawienie strat pomieszczeń

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$
0.01/PRZEDSIONEK 16,0 °C 7,3 m² 26,4 m³	284		17	-152	148	161	78	0	0	310		293
0.02/KOMUNIKACJA 20,0 °C 89,1 m² 271,6 m³	520		267	-280	506	1847	0	0	0	2353		2086
0.03/SALA ZAJĘĆ 20,0 °C 44,6 m² 136,0 m³	1194		144	42	1381	3700	740	0	0	5081		4936
0.04/STOŁÓWKA/ŚWIETLICA 20,0 °C 51,4 m² 156,8 m³	1130		160		1290	1066	853	0	0	2356		2196
0.05A/SZATNIA WIERZCHNIA 20,0 °C 30,1 m² 75,3 m³	476		100	8	583	512	410	0	0	1096		996
0.05B/SZATNIA WIERZCHNIA 20,0 °C 33,4 m² 83,6 m³	564		108	-19	653	568	455	0	0	1221		1114
0.06/SZATNIA CHŁOPCÓW 24,0 °C 20,4 m² 51,0 m³	181		82	144	407	382	183	415	0	1005		922
0.07/SANITARIATY CHŁOPCÓW 24,0 °C 14,1 m² 35,1 m³	232		62	27	320	263	126	0	100	583		521
0.08/SANITARIATY DZIEWCZĄT 24,0 °C 14,0 m² 37,7 m³	231		61	26	319	282	135	0	100	601		540
0.09/SZATNIA DZIEWCZĄT 24,0 °C 20,3 m² 50,8 m³	250		83	117	450	380	182	415	0	1048		964
0.10/SALA GIMNASTYCZNA 20,0 °C 384,7 m² 2847,0 m³	4454		1104	947	11696	19360	15488	0	0	31055		29952
0.11/MAGAZYN SALI 16,0 °C 25,1 m² 67,8 m³	234		57	104	396	415	199	0	-96	810		810
0.12/MAGAZYN ZEWNĘTRZNY 12,0 °C 25,2 m² 67,9 m³	245		28	-189	84	370	177	-122	0	454		454
0.13/POM. TECHNICZNE 12,0 °C 15,8 m² 42,7 m³	175		20	-87	107	232	112	-122	0	339		339

0.14/POKÓJ NAUCZYCIELA W-F 20,0 °C 14,1 m² 42,9 m³	246		45	-63	228	292	140	0	0	520		475
0.15/WC+NATRYSK DLA NAUCZYCIELI 24,0 °C 12,4 m² 30,9 m³	227		54	136	416	231	185	0	49	650		596
0.16/POM. GOSPODARCZE 20,0 °C 4,5 m² 12,2 m³	28		15	-88	-45	83	0	0	-52	38		38
0.17/SZATNIA DLA NIEPEŁNOSPRAW. 24,0 °C 6,8 m² 16,9 m³	46		28	93	167	126	0	204	0	371		342
0.18/SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAW. 24,0 °C 7,0 m² 17,4 m³	146		32	36	214	131	63	0	49	345		312
0.19/POKÓJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI 20,0 °C 18,4 m² 56,1 m³	412		59	-125	346	381	305	0	0	727		668
0.20/POKÓJ HIGIENISTKI+DENTYSTKI 24,0 °C 14,6 m² 44,6 m³	342		65	180	587	334	160	0	0	921		855
<b>Kondygnacja 0</b> <b>853,2 m² 4170,8 m³</b>	<b>13420</b>	<b>0</b>	<b>3001</b>			<b>31116</b>	<b>19991</b>		<b>150</b>			
Jednostka budynku: 01												
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦV,su	ΦV,m,inf	Φ	ΦRH	ΦHL
1.13/POM. TECHNICZNE 12,0 °C 68,0 m² 319,6 m³	1276			-834	441	1739	835	-435	0	2180		2180
<b>Kondygnacja 1</b> <b>68,0 m² 319,6 m³</b>	<b>1276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1739</b>	<b>835</b>		<b>0</b>			

**Zestawienie wyników dla budynku**

<b>Współczynniki strat ciepła</b>		<b>W/K</b>
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:		
do otoczenia przez obudowę budynku	$\Sigma HT, ie$	460
do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną	$\Sigma HT, iue$	0
do gruntu	$\Sigma HT, ig$	64
do sąsiedniego budynku	$\Sigma HT, ij$	0
Współczynnik strat ciepła na wentylację	$\Sigma HV$	970
Sumaryczny współczynnik strat ciepła	$\Sigma H$	1494

<b>Straty ciepła budynku</b>		<b>W</b>
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie	$\Sigma \Phi T$	20674
Strata ciepła na wentylację minimalną	$\Sigma \Phi V, min$	32854
Strata ciepła przez infiltrację	$0,5 \cdot \Sigma \Phi V, inf$	10413
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną	$\Sigma \Phi V, su$	27798
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej	$\Sigma \Phi V, mech, inf$	0
Sumaryczna strata ciepła na wentylację	$\Sigma \Phi V$	38211

<b>Obciążenie cieplne budynku</b>		<b>W</b>
Sumaryczna strata ciepła budynku	$\Sigma \Phi$	58885
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.)	$\Sigma \Phi RH$	---
Projektowe obciążenie cieplne budynku	$\Phi HL$	58885

<b>Własności budynku</b>		
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku	$A_{ogrz, bud}$	921 m <sup>2</sup>
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku	$V_{ogrz, bud}$	4490 m <sup>3</sup>
Powierzchnia oddająca ciepło	$A$	3680 m <sup>2</sup>

**Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie**

Nazwa przegrody	Typ	U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	Opis
SW (stara szkoła)	SW	0,2	Ściana wewnętrzna przy szkole
SZ	SZ	0,16	Ściana zewnętrzna
OZ	OZ	0,9	Okno zewnętrzne
DZ	DZ	1,3	Drzwi zewnętrzne
PG (sala)	PG	0,25	Podłoga na gruncie
Stw	Stw	1	Strop wewnętrzny
D (sala)	SD	0,12	Dach (sala)
SW	SW	1	Ściana wewnętrzna
D	SD	0,13	Dach
PG	PG	0,26	



## **6 INFORMACJA BIOZ**



## **6.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

Zakres robót niniejszego przedsięwzięcia to wykonanie instalacji sanitarnych takich jak:

- instalacja wodociągowa zewnętrzna i wewnętrzna;
- instalacja kanalizacyjna zewnętrzna i wewnętrzna;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- instalacja ciepła technologicznego;
- instalacja wentylacji;
- instalacja glikolu zewnętrzna;
- instalacja gazu zewnętrzna.

Kolejność realizacji poszczególnych instalacji i elementów będzie związane z kolejnością wykonywanych prac budowlanych.

## **6.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Obiektem istniejącym jest budynek szkoły do którego będzie dobudowany nowy budynek

## **6.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Brak istniejących elementów na terenie działki, które mogą nieść bezpośrednie zagrożenie

## **6.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA**

Wykaz zagrożeń:

- roboty ziemne – wykopy, zasyпки, zagęszczenia, – przez cały okres trwania zadania;
- roboty budowlane przy montażu ciężkich elementów – podczas prac montażowych tych elementów;
- upadki, poślizgnięcia – podczas poruszania się po terenie budowy – przez cały okres trwania zadania;
- potrącenie, najechanie, uderzenie przez pracujące maszyny – podczas pracy maszyn budowlanych – przez cały okres zadania;
- substancje chemiczne – podczas zabezpieczania elementów betonowych środkami chemicznymi – podczas malowania elementów betonowych;
- porażenie prądem elektrycznym – podczas wykonywania robót w pobliżu istniejących urządzeń, sieci, instalacji elektrycznych – przez cały okres trwania zadania;
- hałas, wibracje – podczas pracy maszyn – przez cały okres trwania zadania;
- opary, spaliny, kurz – podczas wykonywania zadania – przez cały okres trwania zadania;
- skaleczenia, otarcia, złamania, skręcenia itp. – podczas wykonywania poszczególnych czynności – przez cały okres trwania zadania;
- upadek z wysokości – cały okres trwania zadania;
- oparzenia – podczas zgrzewania.

## **6.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Kierownik budowy/robót, stosownie do ich rodzaju, zobowiązany jest do udzielenia pracownikom, przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Ponadto podczas szkolenia powinny zostać poruszone tematy:

- związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych;
- postępowaniem na wypadek pożaru;
- postępowaniem podczas wypadku.

Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkolenia BHP i podpisem osoby szkolącej oraz osoby instruowanej.

## **6.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ**

Należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne:

- teren należy oznaczyć znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robót;
- w dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt do pomocy doraźnej, sprzęt przeciwpożarowy, środki do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia środowiska;
- wyznaczyć miejsce i oznakować strefy składowania i magazynowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych;
- oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego;
- w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz z numerami telefonów służb ratunkowych;
- wyznaczyć ciągi piesze i jezdne;
- wyznaczyć miejsca do składowania materiałów;
- wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów.

OPRACOWAŁ

## **7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA**



**JOANNA OKRASKA**

ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź telefon 601 36 10 66  
www.e-architekt.pl joanna.okraska@gmail.com

TEMAT PROJEKTU WYKONAWCZEGO	PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH		
KOB	<u>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX</u>		
TOM ZAWIERA:	INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI, CO		
ADRES INWESTYCJI	UL. PIEKARSKA 47, 96-323 OSUCHÓW, DZIAŁKA NR 99/1, OBRĘB 0043 PIEKARY, GMINA MSZCZONÓW		
INWESTOR	GMINA MSZCZONÓW, PLAC PIŁSUDSKIEGO 1, 96-320 MSZCZONÓW		
<div>INFORMACJA BIOZ</div>			
Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y			
IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	NR UPRAWNIEŃ NR IZBY, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Konrad Wira	INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA PROJEKTANT	LOD/2336/PWOS/14 , ŁOD/IS/0133/14 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	
mgr inż. Anna Adamiak	INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA SPRAWDZAJĄCA	LOD/3244/PWBS/17 , ŁOD/IS/0144/17 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	

ŁÓDŹ, grudzień 2019

Rozdzielacz: 0.10_a					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 1420.7 [kg/h]					
Δp min = 22.48 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.10_i	141.7		0.56
2	Podłoga grzewcza	0.10_j	198.9		1.70
3	Podłoga grzewcza	0.10_k	198.9		1.74
4	Podłoga grzewcza	0.10_l	198.9		1.58
5	Podłoga grzewcza	0.10_m	198.9		1.70
6	Podłoga grzewcza	0.10_n	198.9		1.78
7	Podłoga grzewcza	0.10_o	173.3		1.35
8	Podłoga grzewcza	0.10_p	147.5		0.98

Rozdzielacz: 0.10_b					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 1273.3 [kg/h]					
Δp min = 21.38 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.10_h	141.7		0.86
2	Podłoga grzewcza	0.10_e	147.3		0.98
3	Podłoga grzewcza	0.10_f	200.9		1.82
4	Podłoga grzewcza	0.10_g	147.3		0.98
5	Podłoga grzewcza	0.10_m	147.3		0.98
6	Podłoga grzewcza	0.10_n	200.9		1.82
7	Podłoga grzewcza	0.10_o	141.5		0.90
8	Podłoga grzewcza	0.10_p	150.9		1.00

Rozdzielacz: 0.02_a					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 467.8 [kg/h]					
Δp min = 5.12 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.14	80.1		0.16
2	Podłoga grzewcza	0.15	70.5		0.22
3	Podłoga grzewcza	0.17	48.4		0.10
4	Podłoga grzewcza	0.18	48.8		0.10
5	Podłoga grzewcza	0.07	71.9		0.23
6	Podłoga grzewcza	0.08	106.1		0.51
7	Podłoga grzewcza	0.09	67.2		0.20

Rozdzielacz: 0.02_c					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 883.0 [kg/h]					
Δp min = 23.33 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.03_d	187.4		1.58
2	Podłoga grzewcza	0.03_e	189.0		1.62
3	Podłoga grzewcza	0.03_b	192.0		1.66
4	Podłoga grzewcza	0.03_a	186.0		1.56
5	Podłoga grzewcza	0.04_d	65.4		0.19
6	Podłoga grzewcza	0.04_b	51.7		0.12
7	Podłoga grzewcza	0.04_c	62.7		0.18
8	Podłoga grzewcza	0.04_e	47.0		0.10

Rozdzielacz: 0.10_c					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 1416.6 [kg/h]					
Δp min = 24.78 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.10_y	173.8		1.44
2	Podłoga grzewcza	0.10_ae	173.8		1.36
3	Podłoga grzewcza	0.10_ah	175.7		1.30
4	Podłoga grzewcza	0.10_z	180.2		1.47
5	Podłoga grzewcza	0.10_i	173.8		1.36
6	Podłoga grzewcza	0.10_j	180.2		1.47
7	Podłoga grzewcza	0.10_s	175.7		1.30
8	Podłoga grzewcza	0.10_q	175.4		1.44

Rozdzielacz: 0.10_d					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 1204.0 [kg/h]					
Δp min = 19.09 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.10_x	145.0		0.95
2	Podłoga grzewcza	0.10_u	184.0		1.60
3	Podłoga grzewcza	0.10_v	144.4		0.99
4	Podłoga grzewcza	0.10_w	148.0		0.99
5	Podłoga grzewcza	0.10_ac	150.2		1.02
6	Podłoga grzewcza	0.10_ad	148.3		0.99
7	Podłoga grzewcza	0.10_ae	148.0		0.99
8	Podłoga grzewcza	0.10_af	165.0		1.24


Rozdzielacz: 0.02_b					
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm					
G = 612.0 [kg/h]					
Δp min = 15.41 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbornika	G	Nast. (P)	Δp (P)
			[kg/h]		[kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.06	118.4		0.61
2	Podłoga grzewcza	0.19	83.2		0.31
3	Podłoga grzewcza	0.20	100.8		0.41
4	Podłoga grzewcza	0.01	22.3		0.02
5	Podłoga grzewcza	0.05A	139.0		0.67
6	Podłoga grzewcza	0.08	144.0		0.64





LEGENDA	
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone pod posadzką
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony pod posadzką
	Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie pętli ogrzewania podłogowego
	Powrót pętli ogrzewania podłogowego
	Zasilanie instalacji ciepła technologicznego
	Powrót instalacji ciepła technologicznego
	Zasilanie instalacji glikolowej
	Powrót instalacji glikolowej
	Nr pomieszczenia Wymagana temperatura w pomieszczeniu Zapotrzebowanie na ciepło
	Moc nagrzewnicy
	Grzejniki
	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego

TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>	
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>	
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>	
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LO00/2336/PW05/14	
SPRAWOZDAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LO00/3244/PW05/17	
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>	
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU</b>	
BRANŻA: <b>SANITARNIA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>610 x 520</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-CO-201</b>	DATA: <b>12-2019</b>
	REWIZJA: <b>A</b>






LEGENDA	
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone pod posadzką
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony pod posadzką
	Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie pętli ogrzewania podłogowego
	Powrót pętli ogrzewnia podłogowego
	Zasilanie instalacji ciepła technologicznego
	Powrót instalacji ciepła technologicznego
	Zasilanie instalacji glikolowej
	Powrót instalacji glikolowej
<div><div>Nr pomieszczenia</div><div><div>0.01 +16 °C</div><div>Φwym: 145 W</div></div><div>Wymagana temperatura w pomieszczeniu</div><div>Zapotrzebowanie na ciepło</div></div>	
	Moc nagrzewnicy
	Grzejniki
	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego

TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH</b> <b>Ul. Piekarska 47</b> <b>Działki nr 99/1</b> <b>96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW</b> <b>Plac Piłsudskiego 1</b> <b>96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:  <b>Pracownia projektowa</b> <b>Joanna Ograska</b> <b>ul. Łukowa 16 lok. 4</b> <b>93-410 Łódź</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>K&amp;O Project</b> <b>Konrad Wira</b> <b>ul. Ogrodników 19</b> <b>95-054 Nowa Gadka</b>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska</b> <b>inż. Krzysztof Chojnacki</b> <b>mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>294 x 420</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-CO -202</b>		REWIZJA: <b>A</b>





LEGENDA	
Symbol	Wyjaśnienie
ROZDZIELACZ	Rozdzielacz
CV22-600 [1200mm]	Grzejnik
<span style="color: red;">—</span>	Zasilanie instalacji CO
<span style="color: blue;">- - -</span>	Powrót instalacji CO
<span style="color: magenta;">—</span>	Zasilanie układów rozdzielaczowych
<span style="color: green;">- - -</span>	Powrót układów rozdzielaczowych
	Ogrzewanie podłogowe

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPŁECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH


ADRES INWESTYCJI:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów


INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

  
Pracownia projektowa  
Joanna Okrasa  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

  
K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gądka

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:

mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczuk

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANŻA:

SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

-

PAPIER:

297 x 710

DATA:


12-2019

NUMER RYSUNKU:

106-PB -S-CO -501

REWIZJA:

A



LEGENDA	
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone pod posadzką
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony pod posadzką
	Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie pętli ogrzewania podłogowego
	Powrót pętli ogrzewania podłogowego
	Zasilanie instalacji ciepła technologicznego
	Powrót instalacji ciepła technologicznego
	Zasilanie instalacji glikolowej
	Powrót instalacji glikolowej
	Nr pomieszczenia Wymagana temperatura w pomieszczeniu Zapotrzebowanie na ciepło
	Moc nagrzewnicy
	Grzejniki
	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego

TYTUL OPRACOWANIA:  
**PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH**

ADRES INWESTYCJI:  
**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów**

INWESTOR:  
**GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów**

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
  
**Pracownia projektowa  
Joanna Okraska  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź**  
**K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gadka**


PROJEKTANT:  
**mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PWB/14**

SPRAWOZDAJĄCY:  
**mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PWB/17**



OPRACOWANIE:  
**mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczuk**

TYTUL RYSUNKU:  
**INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - RZUT  
PARTERU**


BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>610 x 520</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-CT -201</b>	DATA: <b>12-2019</b>
	REWIZJA: <b>A</b>





LEGENDA	
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone pod posadzką
	Powrót instalacji centralnego ogrzewania, prowadzony pod posadzką
	Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Powrót rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
	Zasilanie pętli ogrzewania podłogowego
	Powrót pętli ogrzewnia podłogowego
	Zasilanie instalacji ciepła technologicznego
	Powrót instalacji ciepła technologicznego
	Zasilanie instalacji glikolowej
	Powrót instalacji glikolowej
<div><div>Nr pomieszczenia</div><div><math>0.01 + 16^{\circ}\text{C}</math></div><div>Wymagana temperatura w pomieszczeniu</div><div><math>\Phi_{wym}: 145\text{ W}</math></div><div>Zapotrzebowanie na ciepło</div></div>	
	Moc nagrzewnicy
	Grzejniki
	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego


TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:  <b>Pracownia projektowa Joanna Ochraska ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>294 x 420</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-CT -202</b>		REWIZJA: <b>A</b>






TYTUŁ OPRAWIANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GINIA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 	
<b>Pracownia projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>	<b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira LOD/2336/PWOS/14</b>		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak LOD/3244/PWBS/17</b>		
OPRAWOJĄCY: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczyk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>610 x 520</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106- PB- S- DACH- 201</b>		REWIZJA: <b>A</b>








OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY



- UWAGA:
- Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
  - Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch rury;
  - Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
- Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.

TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: <div> <b>Pracownia projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b></div>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div> <b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b></div>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczyk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GLIKOLU</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100/500</b>	PAPIER: <b>297 x 420</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-GL-401</b>		REWIZJA: <b>A</b>



LEGENDA	
	Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką
	Instalacja kanalizacji sanitarnej niskoszumowej AS
	Instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej
	Pion instalacji kanalizacyjnej
16 x 2,0	(średnica przewodu) x (grubość ścianki)
Um0.1	Nazwa i numer przyboru
Um	Umywalka
Mu	Miska ustępowa
Zi	Zlewozmywak
N	Natrysk
ZC	Zawór czerpialny
P	Pisuar
W	Wpust

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

ADRES INWESTYCJI:


SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów

INWESTOR:


GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Pracownia projektowa  
Joanna Okraska  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź



K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gadka

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:

mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczyk

TYTUŁ RYSUNKU:

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU

BRANŻA:

SANITARNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

1:100

PAPIER:

297 x 420

DATA:





12-2019

NUMER RYSUNKU:

106-PB-S-K-201

REWIZJA:

A

LEGENDA	
	Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką
	Instalacja kanalizacji sanitarnej niskoszumowej AS
	Instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej
	Pion instalacji kanalizacyjnej
16 x 2,0	(średnica przewodu) x (grubość ścianki)
Um0.1	Nazwa i numer przyboru
Um	Umywalka
Mu	Miska ustępowa
Zl	Zlewozmywak
N	Natrysk
ZC	Zawór czerpialny
P	Pisuar
W	Wpust

TYTUŁ OPRACOWANIA:  
**PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ  
Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W  
PIEKARACH**

**ADRES INWESTYCJI:**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH**  
**Ul. Piekarska 47**  
**Działki nr 99/1**  
**96-323 Osuchów**

**INWESTOR:**

**GMINA MSZCZONÓW**  
**Plac Piłsudskiego 1**  
**96-320 Mszczonów**

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
 <p><b>Pracownia projektowa</b>  <b>Joanna Okraska</b>  <b>ul. Łukowa 16 lok. 4</b>  <b>93-410 Łódź</b></p>	 <p><b>K&amp;O Project</b>  <b>Konrad Wira</b>  <b>ul. Ogrodników 19</b>  <b>95-054 Nowa Gada</b></p>

PROJEKTANT:  
**mgr inż. Konrad Wira**  
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:  
**mgr inż. Anna Adamiak**  
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:  
mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczyk

**TYTUŁ RYSUNKU:**  
**WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -**  
**RZUT DACHU**


BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:
<b>SANITARNA</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>

SKALA:	PAPIER:	DATA:
<b>1:100</b>	<b>297 x 420</b>	<b>12-2019</b>

NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
<b>106-PB-S-K-202</b>	<b>A</b>










TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:  <b>Pracownia projektowa Joanna Okrasa ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczyk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100/500</b>	PAPIER: <b>297 x 420</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106 -PB -S -K -401</b>	REWIZJA: <b>A</b>	




HP1





LEGENDA	
Symbol	Wyjaśnienie
	Projektowana zewnętrzna instalacja wody
	Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Projektowana zewnętrzna instalacja gazu
	Projektowana zewnętrzna instalacja glikolu
	Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø wew 1000 mm
KS2	Oznaczenie punktu charakterystycznego


TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 	
<b>Pracownia projektowa Joanna Okrasa ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>	<b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - BRANŻA SANITARNA</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>420 x 560</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-PZT-101</b>	REWIZJA: <b>A</b>	






LEGENDA	
	Instalacja zimnej wody prowadzona podstropowo lub w brzdach ściennych
	Instalacja ciepłej wody użytkowej prowadzona podstropowo lub w brzdach ściennych
	Instalacja wody cyrkulacyjnej prowadzona podstropowo lub w brzdach ściennych
	Pion instalacji wodociągowej
	(średnica przewodu) x (grubość ścianki)
	Nazwa i numer przyboru umywalki
	Miska usługowa
	Zlewozmywak
	Natrysk
	Zawór czepialny
	Pisuar
	Wpuszt
	Trojnik
	Zawór regulacyjny


TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: 		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
<b>Pracownia projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>		<b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>600 x 610</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-W -201</b>	REWIZJA: <b>A</b>	





1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
4. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienie przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych instalacji;

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.


TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:  <b>Pracownia projektowa Joanna Okrasa ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gadka</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100/500</b>	PAPIER: <b>297 x 570</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106-PB-S-K-401</b>		REWIZJA: <b>A</b>



LEGENDA	
	Instalacja zimnej wody prowadzona podstropowo lub w bruzdach ściennych
	Instalacja ciepłej wody użytkowej prowadzona podstropowo lub w bruzdach ściennych
	Instalacja wody cyrkulacyjnej prowadzona podstropowo lub w bruzdach ściennych
	Pion instalacji wodociągowej
	Zawór odcinający

TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH Ul. Piekarska 47 Działki nr 99/1 96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: <div></div> <b>Pracownia projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div></div> <b>K&amp;O Project Konrad Wira ul. Ogrodników 19 95-054 Nowa Gądka</b>
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska inż. Krzysztof Chojnacki mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - SCHEMAT</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
SKALA: <b>1:100</b>	PAPIER: <b>297 x 420</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106 -PB -S-W -501</b>		REWIZJA: <b>A</b>





LEGENDA	
Symbol	Wyjaśnienie
	Układ NW1 - kanał nawiewny
	Układ NW1 - kanał wyciągowy
	Układ NW1 - kanał czerpny
	Układ NW2 - kanał nawiewny
	Układ NW2 - kanał wyciągowy
	Układ NW2 - kanał czerpny
	Układ NW3 - kanał nawiewny
	Układ NW3 - kanał wyciągowy
	Układ NW3 - kanał czerpny
	Układ NW3 - kanał wyrzutowy
	Kłapa p.poż
	495 m³/h
	Nawiewnik
	Wywiewnik
	Kompensacja drzewiowa
	Tłumik
	Instalacja skroplin
	Ø20 / PVC / 0,5%

TYTUL OPRACOWANIA:  
**PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH**

ADRES INWESTYCJI:  
**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów**

INWESTOR:  
**GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów**

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
  
**Pracownia projektowa  
Joanna Okrasa  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź**  
**K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gadka**


PROJEKTANT:  
**mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PW05/14**

SPRAWOZDAJĄCY:  
**mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PW05/17**

OPRACOWANIE:  
**mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczuk**

TYTUL RYSUNKU:  
**INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT  
PARTERU**

BRANŻA: Faza projektu:  
**SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY**  
SKALA: PAPIER: DATA:  
**1:100 610 x 520 12-2019**  
NUMER RYSUNKU: REWIZJA:  
**106-PB-S-WEN-201 A**



LEGENDA	
Symbol	Wyjaśnienie
	Układ NW1 - kanał nawiewny
	Układ NW1 - kanał wyciągowy
	Układ NW1 - kanał czerpny
	Układ NW1 - kanał wyrzutowy
	Układ NW2 - kanał nawiewny
	Układ NW2 - kanał wyciągowy
	Układ NW2 - kanał czerpny
	Układ NW2 - kanał wyrzutowy
	Układ NW3 - kanał nawiewny
	Układ NW3 - kanał wyciągowy
	Układ NW3 - kanał czerpny
	Układ NW3 - kanał wyrzutowy
	Kłapa p.poż
495 m³/h	Ilość powietrza nawiewanego / wywiewanego
	Nawiewnik
	Wywiewnik
	Kompensacja drzwiowa
	Tłumik
	Instalacja skroplin
Ø20 / PVC / 0,5%	Materiał/ średnica / spadek

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

ADRES INWESTYCJI:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia projektowa  
Joanna Okraska  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź

K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gadka

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:

mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczuk

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

PAPIER:

DATA:

1:100

294 x 420

12-2019


NUMER RYSUNKU:

REWIZJA:

106 - PB - S - WEN-202

A





LEGENDA	
Symbol	Wyjaśnienie
	Układ NW1 - kanał nawiewny
	Układ NW1 - kanał wyciągowy
	Układ NW1 - kanał czerpny
	Układ NW1 - kanał wyrzutowy
	Układ NW2 - kanał nawiewny
	Układ NW2 - kanał wyciągowy
	Układ NW2 - kanał czerpny
	Układ NW2 - kanał wyrzutowy
	Układ NW3 - kanał nawiewny
	Układ NW3 - kanał wyciągowy
	Układ NW3 - kanał czerpny
	Układ NW3 - kanał wyrzutowy

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

ADRES INWESTYCJI:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH  
Ul. Piekarska 47  
Działki nr 99/1  
96-323 Osuchów

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW  
Plac Piłsudskiego 1  
96-320 Mszczonów

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia projektowa  
Joanna Okraska  
ul. Łukowa 16 lok. 4  
93-410 Łódź

K&O Project  
Konrad Wira  
ul. Ogrodników 19  
95-054 Nowa Gadka

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira  
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak  
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:

mgr inż. Karolina Łazowska  
inż. Krzysztof Chojnacki  
mgr inż. Martyna Błaszczyk

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANŻA:

FAZA PROJEKTU:

SANITARNAPROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

PAPIER:

DATA:

-297 x 71012-2019

NUMER RYSUNKU:

REWIZJA:

106-PB-S-WEN-501A