

Wałcz, 02.12.2022 r.

Sygn. GK.ZP.271.24.2022

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

Dotyczy: Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1719), Zamawiający – Gmina Wałcz, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści swz wraz z odpowiedzią.

Pytanie 3:

W związku z brakiem podanych parametrów dot. wełny mineralnej proszę o uzupełnienie tej informacji oraz przedstawienie rozwiązania technicznego mocowania wełny mineralnej o gr. 45cm. pomiędzy więzarami drewnianymi.

Odpowiedź:

Do użycia zaleca się wełnę skalną hydrofobową.

Z łat 7x3 cm suchych 4-o stronie struganych na górnym pasie więzara ułożonych ażurowo umieścić wełnę.

Pod blaszanym pokryciem dachu izolacja uniemożliwiająca skraplanie pary wodnej.

*W imieniu zamawiającego:
Właściwy podpis na oryginale dokumentu*