

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: **Wymiana kotła na paliwo stałe w kotłowni w osadzie mieszkalnej leśnictwa Suraż**
2. Lokalizacja: osada leśnictwa Suraż - Niewodnica Kościelna, ul. Łąkowa 1A, dz. nr ew. 70/11 obręb ew. Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna;
3. Opis do robót instalacyjno-montażowych:
 - a. istniejący dotychczas kocioł na drewno do wymiany na fabrycznie nowy kocioł firmy VIGAS 18 DPA ECO DESIGN - wydajność kotła należy dostosować do powierzchni użytkowej i kubatury obiektu itp.,
powierzchnia ogrzewana wynosi 124,26 m² (bez powierzchni piwnicy)
kubatura 467,65m³
 - b. dostosowanie (podłączenie) istniejącego buforu (akumulator) na ciepłą wodę do nowego kotła,
 - c. wymiana podłączenia kotła do komina,
 - d. wymiana zużytych wyeksploatowanych urządzeń na nowe (pompy, sterowniki, czujnik temperatury pokojowy) – zgodnie z zaleceniami producenta kotła VIGAS DPA, wszystkie nowe urządzenia wspomagające pracę kotła i c.o. winny być dedykowane do nowego kotła,
 - e. utylizacja starego kotła; Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu dokument z dostarczenia starego kotła do wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy
 - f. roboty budowlane związane,

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Dojlidy
Wojciech Świtecki