

ZP/161/022/D/23

Gdańsk, 20.07.2023

Dot. postępowania pn: **Dostawa szaf serwerowych dla Centrum Informatycznego TASK****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 3.**

Zamawiający wymaga aby wysokość szaf była nie wyższa niż 2,41 m (licząc od podłogi do najwyższego punktu szafy w pełni wyposażonej zgodnie ze specyfikacją).

Czy Zamawiający dopuści wysokość szafy 2,45 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szaf wyższych niż wskazane w OPZ. Maksymalna wskazana przez Zamawiającego dopuszczalna wysokość wynika z zabudowy "gorącego korytarza" systemu klimatyzacji.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)