



Numer sprawy: WO.272.2.14.2022.BT

Włodawa, dnia 17.01.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców do treści SWZ

Dotyczy: Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na terenie gminy Stary Brus, powiat włodawski.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, wykonawca w dniu 16.01.2023 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie.

Zwracam się o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie zadania 2: - w przedmiarze oraz w przekrojach konstrukcyjnych dla jezdni drogi III i IV nie występuje warstwa wzmacniająca z geokraty ułożonej na geosyntetyku odseparowującego podłoże rodzime. W PT na str. 18 jest wskazana jest warstwa wzmacniająca z geokraty ułożonej na geosyntetyku odseparowującego podłoże rodzime. Natomiast w uwagach zaznaczono, że warstwę wzmacniająca z geokraty ułożonej na geosyntetyku odseparowującego podłoże rodzime należy wykonać w miejscach o znikomej nośności gruntu rodzimego. Proszę o wyjaśnienie czy na całym odcinku drogi III i IV należy wykonać warstwę wzmacniająca z geokraty ułożonej na geosyntetyku odseparowującego podłoże rodzime oraz podanie typu geokraty, wielkości oczek geokraty, rodzaju wypełnienia. Jeżeli warstwę z geokraty należy wykonać odcinkowo na drodze III i IV proszę o wskazanie powierzchni.

W związku z powyższym, zamawiający udziela wyjaśnień:

Odpowiedź:

W projekcie technicznym dla dróg III i IV w obrębie Laski Bruskie określono wykonanie warstwy wzmacniającej z geokraty ułożonej na geosyntetyku odseparowującego podłoże rodzime w miejscach o znikomej nośności gruntu rodzimego. Zamawiający precyzuje, że wzmocnienie z geokraty nastąpi na połowie długości dróg nr III i IV na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego, a w związku z tym Zamawiający:

- a) aktualizuje Projekt Techniczny dla budowy dróg gminnych w miejscowości Laski Bruskie, uzupełniając na str. 18 tabelę z opisem warstw konstrukcyjnych dla konstrukcji wzmocnionej geokratą dla dróg nr III i IV;
- b) uzupełnia rysunki zawierające przekroje konstrukcyjne dla dróg III i IV na odcinkach wzmocnionych geokratą i aktualizuje rysunki zawierające przekroje konstrukcyjne dla dróg III i IV na odcinkach bez wzmocnienia geokratą;
- c) aktualizuje przedmiary robót dla dróg III i IV, wprowadzając pozycje warstwy wzmacniającej dla jezdni drogi gminnej.

Zamawiający określa wysokość geokraty na 15 cm. Pozostałe parametry i wymagania dla geokraty określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.



Na podstawie niniejszych wyjaśnień Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji przedmiaru robót dróg nr 3 i nr 4. Aktualne przedmiary będą zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

1. UWAGA:

Ponadto zamawiający informuje o dodaniu punktu 6 w § 17 ust. 1 wzoru umowy o następującej treści:

„zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu”.

2. Zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłużeniu ulega termin składania ofert.

Aktualny termin składania ofert wyznacza się na **20.01.2023 r.**, godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

3. Jednocześnie informujemy, że w związku z przesunięciem terminu składania ofert przedłużeniu ulega termin związania ofertą z dnia 16.02.2023 r. na dzień 18.02.2023 r.

4. Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert: 20.01.2023 godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 20.01.2023 godz. 10:10.”

2) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:

3) **„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.02.2023 r.** „Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

SEKRETARZ

mgr Jadwiga Czuprańska