



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko - Biała dn. 28.03.2022r.

ZSCKR.AW.343- 7/118/2022

dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami (art. 275 pkt 2) pzp na renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej (znak sprawy: 2/RB/2022)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

„Zamawiający zamieścił parametry :

✓ Odporność na zużycie przy ścieraniu: 0,50-0,70

✓ Opór poślizgu:

- na nawierzchni suchej 95-100;

- na nawierzchni mokrej 55-58;

Norma, na podstawie której ocenia się nawierzchnie poliuretanowe określa poziom:

Opór poślizgu dla:

- na nawierzchni suchej 80-110

- na nawierzchni mokrej 55-110

Prosimy o zmianę zapisu dla parametru Opór poślizgu na parametry zgodne z obecnie obowiązującą normą PN EN 14877:2014 na:

- na nawierzchni suchej 80-110

- na nawierzchni mokrej 55-110

Należy podnieść, że przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest instalacja nowych nawierzchni PU a jedynie ich wymiana, uzupełnienie braków w nawierzchni a mówiąc jednym słowem – naprawa. Dlatego nie ma szans aby naprawiana nawierzchnia miała właściwości nowej – nigdy opona bieżnikowana nie będzie równa oponie nowej. System powinien przede wszystkim spełniać wymagania normy PN EN 14877:2014 a zapis jakis bliżej nieokreślonych przedziałów to farsa.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SWZ, w tym wskazane parametry dotyczące natrysku.

Z uwagi na wyjątkową sytuację oraz specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wykazał w opisie przedmiotu zamówienia potrzebę wykonania częściowej naprawy nawierzchni i dostosowanie jej do istniejących technologii zastosowanych na remontowanych boiskach. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do nieograniczonego kręgu wykonawców, a z formalnego punktu widzenia takie opisanie zamówienia jest niemożliwe. Proporcjonalność, jako zasada, na której opiera się sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia polega na określeniu przez zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.

Należy podkreślić, iż fakt, że wymagania zostały określone w sposób, który może nie pozwala wziąć udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym na danym rynku nie przesądza o tym, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Obowiązkiem Zamawiającego jest uwzględnienie jego potrzeb związanych z należyłą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób doprowadzą do wyboru Wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.

Zamawiający, decydując się na konkretne rozwiązania, opisał przedmiot zamówienia w sposób uzasadniony i w oparciu o obiektywnie uzasadnione potrzeby, uwzględniając równocześnie dostęp wykonawców do zamówienia, nie naruszając przy tym uczciwej konkurencji. Ograniczenie kręgu wykonawców, poprzez dostosowanie określonej technologii nie musi jeszcze świadczyć o naruszeniu, czy uprawdopodobnieniu naruszenia zasady uczciwej konkurencji. O zamówienie mogą bowiem ubiegać się wykonawcy w nieograniczonej liczbie, wykonujący nawierzchnię w technologii opisanej w SWZ. Nie mamy zatem do czynienia z preferowaniem określonego produktu czy producenta, ale w istocie z oferowaniem sposobu realizacji zamówienia, który musi zostać dostosowany do istniejącej nawierzchni i technologii użytej przy przedmiotowych, istniejących boiskach.

Zamawiający mając na uwadze fakt, iż wydatkuje środki publiczne i przy założeniu, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą zarówno jakościowo jak i finansowo dokonał wskazania w opisie przedmiotu zamówienia parametrów w sposób uzasadniony, mając na uwadze uzyskanie maksymalnych korzyści w odniesieniu do posiadanego budżetu i przy zachowaniu uczciwej konkurencji.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Szaryca w Bielsku-Białej
mgr Stanisław Pięta