

ZP.272.3.TP.2024

Chrzanów, dn. 27.02.2024r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim

Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini.

Cześć 2 - Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3

Część 3 - Budowa boiska do padła wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie – lokalizacja – obok zadaszenia lodowiska

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Dot. części 3 - Budowa boiska do padła.

Pytanie 1:

1. Proszę o doprecyzowanie opisu dotyczącego wrzutomatu do oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje opis dotyczący wrzutomatu do oświetlenia:

WRZUTOMAT CZASOWY:

- Wyjście obwodu elektrozamka: 12 V DC (max. 2x 0,6 A)
- urządzenie przyjmuje min. 4 nominały, kwota sumuje się podczas wrzucania
- Obudowa: blacha malowana proszkowo
- Zasilanie: 230 V AC
- Gwarancja: min. 24 miesiące
- funkcja zatrzymania i wznowienia odliczania czasu (pracy urządzenia) przez klienta
- Czytelny wyświetlacz LCD 2x 16 znaków
- z obudową IP65 do zastosowań zewnętrznych
- Temperatura pracy: od 5 st. C do 50 st. C
- Wilgotność: do 90 %
- Pobór mocy: do 5 W w czasie pracy
- Ochrona przeciwporażeniowa: klasa I

Pytanie 2:

2. Czy konstrukcja kortu do padła powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe lub podkład cynkowy?

Odpowiedź:

Tak. Konstrukcja kortu do padła powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe.

Pytanie 3:

Szanowni Państwo, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Federacji Padla wypełnienie konstrukcji kortu do padla stanowi ściana ze szkła hartowanego o gr. 12mm. Czy Zamawiający zmieni wymagania w zakresie grubości szkła?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Federacji Padla 12mm grubości szkła stosuje się w kortach panoramicznych, przy kortach standardowych Kort Double stosuje się szkło o grubości 10mm. Zamawiający wymaga zastosowania grubości szkła 10mm.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż **terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie**, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.