



Włodawa, dnia 22 lutego 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

www.platformazakupowa.pl

Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa” z podziałem na pięć części (ID 575693).

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedź Zamawiającego na stronę postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na platformie zakupowej w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz dachach budynków należących do MPGK Włodawa" z podziałem na pięć części (ID 575693) wpłynął 21 lutego 2022 roku wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza mniejsze napięcie maksymalne modułów niż podane w zamówieniu? Podane napięcie jest ciężkie do spełnienia i ogranicza konkurencyjność. Dodatkowo parametr ten nie wpływa na wydajność instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o mniejszym napięciu maksymalnym, pod warunkiem zachowania wartości mocy zainstalowanych dla poszczególnych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z załączonymi projektami.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdzono dnia 22 lutego 2022 roku
przez Prezesa Zarządu - Huberta Ratkiewicza