

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy-Solec – etap II**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Wykonawca prosi o dopuszczenie innych uziarnień mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 poza 0/32 mm. Wykonawca proponuje zapisy dokumentu WT-5 2010, gdzie dopuszczono materiał o uziarnieniu 0/11, 0/16 oraz 0/22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie uziarnienia 0/11,2 mm zgodnie z zapisem w SSTWiOR (str.54).

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza inną formę połączenia warstw asfaltowych z urządzeniami obcymi poza asfaltem na gorąco.

Odpowiedź: Zamawiający szczegółowo określił materiały do połączeń technologicznych w SSTWiOR (str. 85, pkt 2.5).

*Z-ca Dyrektora
Andrzej Staszewski*