

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Znak sprawy: ZP.271.08.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Psary, dnia 26.05.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

.....
(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytań wraz z zmianami treści SIWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o rozstrzygnięcie czy wieża powinna być zabezpieczona farbami P.POŻ czy nie, ponieważ opisy rozwiązań PW i STWiORB są różne ?

P.W. opisuje :

7. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z projektem architektonicznym przygotowanym przez firmę Boom Studio wieżę widokową zaprojektowano bez wymagań odnośnie odporności ogniowej.

Natomiast STWiORB :

- Stal eksponowana na zewnątrz
Założono kategorię korozyjności C3 (wg. PN-EN ISO 12944-2)
Specyfikacja:
- trwałość powłok: długa wg PN 12944-5
- przygotowanie powierzchni - czyszczenie pneumatyczne strumieniowościerne do stopnia czystości Sa2½ wg PN-ISO 8501-1:1996 z poprawkami,
- warstwa podkładowa - epoksyd bogaty w cynk, grubość 80 µm nakładany fabrycznie,
- warstwy następne akryl, epoksyd, poliuretan, grubość 160 µm nakładany fabrycznie

Kolor warstwy kryjącej należy przyjąć zgodnie ze Specyfikacją Architektoniczną lub rysunkami architektonicznymi.

Grubość warstwy podana powyżej jest minimalną grubością suchej warstwy.

Gwarancje

Wykonawca i producent farby powinni dostarczyć gwarancji na malowane powłoki antykorozyjne i zabezpieczenia p-poż.

Odpowiedź

W STWiORB omyłkowo znalazła się wzmianka o zabezpieczeniu p-poż konstrukcji stalowej. Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego z zakresu architektury pkt. 2.2.4.3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe "Nie ma wymogu uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Obiekt nie posiada klasy pożarowej. Nie jest wymagane zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej. Wymagane jest zabezpieczenie elewacji drewnianej ogniochronnym środkiem do drewna np. Uniepal (do stopnia trudno-zapalności)."

Pytanie nr 2.

Prosimy również Zamawiającego o dostarczenie szczegółu (detalu) połączenia konstrukcji stalowej z drewnianą.

Odpowiedź

Połączenie konstrukcji stalowej z drewnianą stanowi element projektu warsztatowego.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego z zakresu konstrukcji pkt 1:

"Przed przystąpieniem do robót budowlanych niezbędne będzie opracowanie projektu warsztatowego", oraz zgodnie z pkt 1.6 STWiORB w zakresie konstrukcji:

"Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie projektu warsztatowego na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji. Wykonawca w ramach projektu warsztatowego zaprojektuje węzły konstrukcji i połączenia elementów (węzły i połączenia główne zdefiniowano w projekcie wykonawczym). Wykonawca jest zobowiązany do zidentyfikowania i zaprojektowania elementów konstrukcji trzeciorzędnych, które są niezbędne do ukończenia budynków. Rysunki warsztatowe należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-ISO 4172:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. Rysunki i obliczenia muszą być podpisane przez uprawnionego inżyniera i sprawdzone zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego."

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia **04.06.2020 r. o godzinie 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.06.2020 r. o godzinie 12:30**.

Odpowiedzi oraz wprowadzona zmiana stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Zastępca Wójta

/-/ Marta Szymiec

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>, zakładka dedykowana postępowaniu.

2. a/a

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl