

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyni”.**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie.**

W PFU dotyczącym Stacji wodociągowej w Działyniu jest napisane: "Zmienić na nowy program w istniejącym sterowniku zestawu hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum Grudziądz i zapewnić działanie zestawu w pełnym zakresie oraz utrzymywanie samoczynnie zmieniającego się ciśnienia na wyjściu ze stacji – rosnącego wraz z rozbiorem wody i odwrotnie".

Prosimy o podanie dokładnych danych z tabliczki znamionowej zestawu hydroforowego wraz z aktualną wersją oprogramowania w celu weryfikacji możliwości aktualizacji oprogramowania.

### **Odpowiedź.**

W załączeniu przesyłamy fotkę tabliczki znamionowej zestawu hydroforowego.

Jego typ to: ZHF.4.05.3./4.03.1./, zaś nr fabryczny 194388. Zamawiający nie posiada istniejącego oprogramowania zestawu i nie wie, jaka wersja jest w sterowniku.

Zamawiającemu nie zależy na modyfikacji istniejącego oprogramowania, bo utrudnia ono znacząco eksploatację obiektu. Oprogramowanie to zawiera też szereg błędnych założeń i uwarunkowań, które utrudniają eksploatację.

Zamawiający oczekuje, że po przebudowie w sterowniku będzie wgrany program sterowania pompami z zestawu hydroforowego, spełniający podstawowe funkcje pompowni drugiego stopnia i pompowni do płukania filtrów, współpracujący ze sterownikiem głównym stacji i urządzeniami pomiarowymi, zapewniający działanie zestawu w pełnym zakresie oraz utrzymywanie samoczynnie zmieniającego się ciśnienia na wyjściu ze stacji – rosnącego wraz z rozbiorem wody i odwrotnie.

Zamawiający stawia też wymóg przekazania mu wersji elektronicznej tego programu wraz ze wszystkimi kodami dostępu, jeśli takie będą w programie.

Zamawiający nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania przez wykonawcę istniejącego programu i jego modyfikację. Wtedy jednak należy przedstawić wszystkie założenia i zależności technologiczne zawarte w istniejącym programie, aby je zaakceptował lub zalecił ich zmianę.