



Znak sprawy: GKI.271.9.2023

Sanok, dnia 12.05.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Prusiek na terenie Gminie Sanok**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z dtex min. 12.000.

Parametry podane przez Zamawiającego w postępowaniu są typowe i charakterystyczne dla boisk piłkarskich, których dtex to 12.000. Większość producentów produkuje trawy o wskazanych parametrach właśnie z dtexem na poziomie 12.000. Zmiana, którą proponujemy jest niewielka i nie wpływa na jakość produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

Wnosimy zatem o dopuszczenie do przetargu dtex na poziomie min. 12.000.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza traw z dtex min. 12.000. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót

- B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas