

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZESTAW NR 3**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.153.2023.RS na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis Centralnego Systemu Zarządzania Energią dla budynków Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Dotyczy załącznika nr 6 do OPZ, punkt 3 obowiązki wykonawcy podpunkt 6) podpunkt 1 – prosimy o doprecyzowanie zapisów - Czy zamawiający wymaga aby bezprzewodowe głowice termostatyczne zintegrowane z systemem BEMS uniemożliwiały manualną regulację temperatury, pozostawiając wyłącznie nadrzędne zadawanie standardów temperatur w pomieszczeniach. Rozwiązanie to powoduje, że siłownik, bez dodatkowych elementów regulacyjnych będzie miał solidną budowę, odporną na uszkodzenia eksploatacyjne i dewastacje. Zaproponowane rozwiązanie oparte o nadrzędne i algorytmiczne dogrzewanie pomieszczeń przynosi znacznie większe oszczędności energii, które w pewnych przypadkach mogą sięgać nawet 30% oszczędności energii cieplnej zużywanej na cele ogrzewania obiektu.	Zamawiający wymaga, aby bezprzewodowe głowice termostatyczne zintegrowane z systemem BEMS uniemożliwiały manualną regulację temperatury.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Marta Jagielska