

Opis przedmiotu zamówienia dla Części II

Przeglądy techniczne centrali wentylacyjnej w budynku przy ul. Kolegialnej 19.

Ilość przeglądów dla centrali wentylacyjnej CV-P1-P/N-10A/1-S – 1 sztuka – 2 przeglądy w ciągu roku (kwiecień, październik)

Zakres czynności konserwacyjnych wykonywanych podczas przeglądów dla ww. centrali wentylacyjnej VTS Clima

- a) Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących
- b) Sprawdzenie elementów amortyzacyjnych
- c) Czyszczenie filtrów powietrza
- d) Utrzymanie czystości urządzeń
- e) Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych
- f) Sprawdzenie i ewentualna regulacja układu sterowania
- g) Wymiana filtrów zakupionych przez MWOMP
- h) Inne czynności niezbędne do prawidłowego działania centrali wentylacyjnej VTS.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. sprawnego utrzymania w ruchu centrali wentylacyjnej w okresie trwania umowy,
2. każdorazowo przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powyższym fakcie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
3. w przypadku awarii wymagających podjęcia czynności wykraczających poza obowiązki Wykonawcy, Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego o przyczynie awarii i wskazywał sposób i szacunkowy koszt jej usunięcia,
4. wszystkie prace konserwacyjne wykona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.
5. po dokonanych przeglądzie sporządzi protokół potwierdzający jego wykonanie. Protokół ten musi być podpisany przez obie strony,
6. Zamawiający ustali termin wykonania prac z Wykonawcą z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, do realizacji przedmiotowej usługi musi posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, tj. firma posiada np. certyfikat producenta urządzeń wentylacyjnych marki VTS lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie obsługi serwisowej dla tego typu urządzeń wentylacyjnych lub dysponujemy osobami przeszkolonymi przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie obsługi serwisowej dla tego typu urządzeń wentylacyjnych.

p.o. DYREKTOR
A. Sulowska
Agnieszka Sulowska

