

LEGENDA:

- instalacja c.o. (z+p)
- grzejnik zaworowy
- grzejnik łazienkowy
- *1.5 +20 °C Φwym: 550 W* — temperatura obl. - zima zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
4. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.

temat projektu, adres inwestycji: PROJEKT INSTALACJI C.O. WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA PIWNICY NA POM. WYMIENNIKA PEC ORAZ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN PIWNICY W BUDYNKU PRZY UL. LIPOWEJ 48A 44-100 GLIWICE dz. nr 617 OBRĘB: ZATOARZE

inwestor: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPÓŁDZIELCZEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE

projektant: mgr inż. Łukasz Stachoń
opracował:
branża: SANITARNA
skala: 1:50
rysunek: RZUT I PIĘTRA - WEWN. INSTALACJA C.O.

podpis
specjalność: SANITARNA
nr uprawnień: SLK/4318/PWOS/12
faza: PAB
data: PAŹDZIERNIK 2021 R.
tom: 2
nr rysunku: S3

PRACOWNIA PROJEKTOWA K-art
ARCHITEKT PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

A3