Rozdzielnica RGnn – RE 7



Istniejące zasilanie podstawowe (pośrednio ze złącza ZK5)	Istniejące zasilanie rezerwowe nr 1	Istniejące zasilanie rezerwowe nr2
Zasilanie z istniejacej stacji TRAFO	Zasilanie z istniejacej stacji TRAFO	Zasilanie z istniejacej stacji TRAFO
ZASILANIE PODSTAWOWE nr 1	REZERWA nr 1	REZERWA nr 2

ALGORYTM STEROWANIA WYŁĄCZNIKAMI GŁÓWNYMI ROZDZIELNICY RGnn RE7

	Praca normalna Zasilanie podstawowe sprawne	Awaria zasilania podstawowego zasil. RGnn z rezerwy nr 1	Awaria zasilania podstawowego zasil. RGnn z rezerwy nr 2
Q1 P	ZAŁĄCZONY	WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Q1 R	WYŁĄCZONY	ZAŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Q2 R	WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY	ZAŁĄCZONY

Tytuł projektu:
Projekt modernizacji rozdzielnicy elektroenergetycznej RGnN 0,4kV w budynku głównym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

Inwestor: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego; 90-924 Łódź ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 22

EL-MAR PROJEKT
EL-MAR PROJEKT MARIUSZ GIESZCZ
93-263 Łódź, ul. Staffa 8 lok.71
mob. 505-719-065
email: gieszcz@gmail.com

Projektant:	mgr inż. Mariusz Gieszcz	
nr upr. bud.	LOD/2315/PWOE/14	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Piontkowski	
nr upr. bud.	LOD/2327/PWOE/14	
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 05.2022	Nr rysunku: E02
Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn. Stan projektowany - RE-7		Skala: ---