



Znak sprawy: FZP.271.14.2024

**Wykonawcy w postępowaniu**

Poprzez

<https://platformazakupowa.pl/>

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łopuchowie”.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pyt. nr 1 z dnia 24 czerwca 2024 r.:**

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca ma wykazać się doświadczeniem w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy budynku o charakterze i złożoności odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Proszę o doprecyzowanie wymagań w zakresie charakteru i złożoności. Czy spełnienie wymagania w zakresie kubatury i wartości (budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy) jest wystarczające dla uznania przez Zamawiającego doświadczenia Wykonawcy? Czy np. budowa budynku mieszkalnego o wymaganej kubaturze i wartości stanowić będzie dla Zamawiającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**TAK - Zamawiający potwierdza – zgodnie z brzmieniem postawionego warunku udziału oraz uwzględnieniem charakteru i złożoności przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna tego typu doświadczenie Wykonawcy za spełniające warunek udziału w postępowaniu, w szczególności uwzględniając spełnienie wymagań w zakresie kubatury i wartości.**

**Pyt. nr 2 z dnia 25 czerwca 2024 r.:**

1. W ramach zamówienia wchodzi wyposażenie kuchenne wg zestawienia na rysunku technologii – brak jednak w dokumentacji minimalnych parametrów jakie mają posiadać poszczególne elementy wyposażenia. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o brakujące dane, ponieważ brak danych uniemożliwiona dokonanie wyceny.

2. W przedmiarze w poz. nr 91 jest do wyceny podłoga sportowa. W projekcie jest zapis, że pomieszczenie Sali głównej to np. linoleum. Podłoga sportowa jest wyrobem bardzo specyficznym i cenotwórczym – czy na pewno należy przyjąć podłogę sportową?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Wyjaśnienie Zamawiającego - Odp. 1.:**

**Zamawiający przedstawia opis parametrów wyposażenia:**

**OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYPOSAŻENIA**

**ŚWIETLICA WIEJSKA w ŁOPUCHOWIE**

**1. Chłodziarko-zamrażarka**

- wymiar około 60 cm x 60 cm x 200 cm
- klasa energetyczna minimum D lub wyższa
- funkcja chłodziarki i zamrażarki
- zamrażarka bezszronowa

**2. Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4-płytkowa z piekarnikiem**

- Błat roboczy ze stali nierdzewnej
- Obudowa boczna ze stali nierdzewnej
- Płyty grzewcze żeliwne: 4x o śr. 220 mm po 2,6 kW
- Stalowe, regulowane nóżki

**Funkcja piekarnika**

- Piekarnik konwekcyjny o mocy 3 kW
- Pojemność piekarnika: 4x GN 1/1
- Prowadnice chromowane
- Komora ze stali nierdzewnej
- Ruszt w zestawie

**Specyfikacja kuchenki gastronomicznej**

- Zasilanie: 400V
- Moc: min 10 kW
- Wymiary (mm): ok. 800x700x(H)900

**3. Podest na termosy**

- Materiał wykonania – konstrukcja aluminium anodowane lub stal nierdzewna, półka aluminium, stal nierdzewna lub polipropylen
- Dopuszczalne obciążenie półki – min. 100 kg/mb
- Dopuszczony do stosowania w gastronomii i w chłodniach
- Wymiar ok. 140x60x30

**4. (11) Regał wysoki (szafa dwudrzwiowa)**

- Wymiary: 90 cm x 60 cm x 200 cm,
- na nóżkach stalowych regulowanych,
- listwa maskująca,
- 5 półek,
- materiał – płyta MDF laminowana,
- 4 zawiasy,
- Uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej srebrzyste 15 cm,
- Kolor : konstrukcja – biały , front – antracyt (lub inny uzgodniony z inwestorem),

**5. (16) Szafa wysoka na zastawę stołową (szafa jednodrzwiowa)**

- Wymiary: 60 cm x 60 cm x 200 cm,
- na nóżkach stalowych regulowanych,
- listwa maskująca,
- 5 półek,
- materiał – płyta MDF laminowana,
- 4 zawiasy,
- Uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej srebrzyste 15 cm
- Kolor: konstrukcja – biały , front – antracyt (lub inny uzgodniony z inwestorem),

**6. (6) Zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej z baterią zlewozmywakową z wyciąganą wylewką - 80x60cm**

- Wymiary : 80 cm x 60 cm x (h) 85 cm,
- Zlew gastronomiczny (zlewozmywak dwukomorowy) stojący z półką,
- Materiał : stal nierdzewna gr. min. 1 mm,
- na nóżkach regulowanych,

**7. (2) Stół odkładczy z otworem wrzutowym + pojemnik na odpady - 90x60cm**

- Wymiary : 90 cm x 60 cm x (h) 85 cm
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- stabilna konstrukcja spawana stołu,
- nóżki (stopki regulowane),
- nogi stołu wykonane z profilu min. 40x40x1,2mm,
- stół wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,
- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- otwór na odpadki o  $\varnothing$  150 mm,
- możliwość wyboru umiejscowienia otworu na odpadki,

Pojemnik na odpady : 80 l z pokrywą z otworem wrzutowym ( $\varnothing$  150 mm) i podstawą jezdnią do pojemnik ( na kółkach),

**8. (5) Stół z szafką otwartą 2 szt.: 90x60cm oraz 60x60cm** (Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z dwiema półkami)

**1. Wymiary: 90 cm x 60 cm x (h)85 cm**

- Materiały : stal nierdzewna,
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
- stabilna konstrukcja spawana stołu, idealna dla gastronomii,
- nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
- nóżki (stopki regulowane),
- nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
- stół wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,
- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- 2 półki wzmocnione usztywnieniem,

**2. Wymiary: 60 cm x 60 cm x (h)85 cm**

- Materiały : stal nierdzewna,
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
- stabilna konstrukcja spawana stołu, idealna dla gastronomii,
- nogi stołu wykonane z profilu min. 40x40x1,2mm,
- nóżki (stopki regulowane),
- stół wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,
- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- 2 półki wzmocnione usztywnieniem,

**9. (1) Szafka zamykana, narożna 90x90 cm** (Narożna stojąca szafka robocza ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi)

- Wymiary: 90 cm x 90 cm x (h)85 cm,
- Materiały : stal nierdzewna,
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
- stabilna konstrukcja spawana szafki, idealna dla gastronomii,
- nogi szafki wykonane z profilu min. 40x40x1,2mm,
- nóżki (stopki regulowane),
- szafka wykończona rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,

- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- 1 półka wzmocniona usztywnieniem,

**10. (12) Szafka z szufladami 60x60cm** (szafka stojąca szufladowa z 3 szufladami)

- Wymiary: 60 cm x 60 cm x (h)85 cm,
- Materiały: stal nierdzewna,
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
- stabilna konstrukcja spawana szafki, idealna dla gastronomii,
- nogi szafki wykonane z profilu min. 40x40x1,2mm,
- nóżki (stopki regulowane),
- szafka wykończona rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,
- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- 1 półka wzmocniona usztywnieniem,

**11. (4) Szafa niska otwarta 120x60cm** (Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z dwiema półkami)

- Wymiary: 120 cm x 60 cm x (h)85 cm,
- Materiały : stal nierdzewna,
- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- odsadzenie tylne na 100 mm, odsadzenia boczne i z przodu na 15 mm,
- wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
- stabilna konstrukcja spawana szafki, idealna dla gastronomii,
- nogi szafki wykonane z profilu min. 40x40x1,2mm,
- nóżki (stopki regulowane),
- szafka wykończona rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,
- płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
- 1 półka wzmocniona usztywnieniem,

**UWAGA : przylegające blaty szafek stojących , stołów roboczych i urzędzeń winny zostać połączone listwami szczelinowymi do blatów min. 40 mm z blachy nierdzewnej**

**12. (7) Umywarka do rąk kuchenna bezdotykowa 50cm**

- Wymiary zewnętrzne : 50 cm x 42 cm x 52 cm (w tym rant - fartuch antybryzgowy),
- Materiał : stal nierdzewna,
- bateria mieszająca uruchamiana kolanem,

**13. (14) Szafa na środki czystości** (metalowa szafa gospodarcza)

- Wymiary: 60 cm x 50 cm x 200 cm,
- na nóżkach stalowych regulowanych,

- materiał – stal min. 0,8,
- 4 zawiasy,
- wewnętrzna przegroda pionowa,
- 3 półki o różnych wysokościach umożliwiającym przechowywanie opakowań i elementów o różnej wysokości od 1/4 wysokości od dołu szafki,
- w prawej części poręczne uchwyty na mopa i szczotkę,
- drążek z wieszakami do zawieszania ubrań,
- haczyki na wewnętrznej stronie drzwi,
- zamykanie zamek kluczowy,
- w drzwiach (górze i dół) otwory wentylacyjne
- Kolor: antracyt (lub inny uzgodniony z inwestorem)

**14. (15) Szafa odzieżowa (metalowa szafa gospodarcza)**

- Wymiary : 60 cm x 50 cm x 200 cm,
- na nóżkach stalowych regulowanych,
- materiał – stal min. 0,8,
- 4 zawiasy,
- wewnętrzna przegroda pionowa,
- 1 półka na 1/5 wysokości od dołu szafki,
- w prawej części poręczne uchwyty na mopa i szczotkę,
- drążki z wieszakami do zawieszania ubrań,
- haczyki na wewnętrznej stronie drzwi,
- zamykanie zamek kluczowy,
- w drzwiach (górze i dół) otwory wentylacyjne
- Kolor : antracyt (lub inny uzgodniony z inwestorem),

**15. (17) Zlew gospodarczy z baterią ,**

- Wymiary : 50 cm x 34 cm,
- Materiał: polipropylen w kolorze szarym,
- bateria zlewozmywakowa z wyciąganą obrotową wylewką w kolorze chrom

**Wyjaśnienie Zamawiającego do Odp. 2.:**

**Zgodnie z zapisem Opisu Przedmiotu Zamówienia udostępnionego w dokumentacji przetargowej należy uwzględnić :**

**Cyt.**

„- w sali głównej podłoga sportowa elastyczna wielowarstwowa o wysokiej trwałości i odporności na czynniki niszczące w tym obciążenie punktowe, np. Marmoleum sport system fix lub podobna np. DD linodur Sport i inne o nie gorszej elastyczności (amortyzacji) i odporności na ścieranie (lub o równoważnych parametrach),

- w posadzce sali głównej należy osadzić tuleje umożliwiające montaż urządzeń sportowych - słupków do siatkówki i słupków bramek piłkarskich; szczegóły uzgodnić z inwestorem."

Reasumując należy uwzględnić w wycenie i realizacji podłogę sportową.

**Pyt. nr 3 z dnia 26 czerwca 2024 r.:**

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ATH

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Przedmiary w wersji edytowalnej ath. udostępniono wraz z ogłoszeniem procedury przetargowej w dniu 13.06.2024r. - plik 6.zip**

**Pyt. nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 r.:**

Zgodnie z Umową § 8 Wynagrodzenie - Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ...

Skoro wynagrodzenie jest kosztorysowe (kosztorysem powykonawczym, to dlaczego w SWZ i zał. nr 1 do SWZ znalazły się zapisy - przedmiar robót udostępniany pomocniczo.

Przedmiary robót są udostępniane pomocniczo w przypadku rozliczenia ryczałtowego. W przypadku rozliczenia ryczałtowego potencjalni wykonawcy mogą ingerować w zamieszczone przez Zamawiającego pomocniczo przedmiary robót, zmieniając ilości, dopisując pozycje, usuwając pozycje, itp.

Ponieważ wynagrodzenie jest kosztorysowe to nie można załączonych przez Zamawiającego przedmiarów traktować tylko jako materiał pomocniczy przy wycenie. Przecież w przypadku rozliczenia kosztorysowego potencjalni wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą kosztorysy ofertowe zgodne 1:1 z zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarem.

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie tej oczywistości.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza – zapis o pomocniczym załączeniu przedmiarów jest omyłką pisarską. Zamawiający koryguje (usuwa) mylny zapis w SWZ.**

**Otrzymują:**

1. Adresat;
2. a/a.

**Sprawę prowadzi:** Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660