



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
Tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 2610
www: zdp.powiatlwówecki.pl
e-mail: zdp@zdp.com.pl
e-PUAP: ZDP_Lwówek_Slaski/SkrytkaESP

Lwówek Śląski, dnia 04.04.2022r.

SI.222-2/22

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz-Radoniów o dł. 4,088 km (7+614-11+702).

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 1129 z 2021r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców.

Pytanie 1.

„Zwracamy się z prośbą o informacje czy Zamawiający posiada odrębny projekt na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną częścią rysunkową. Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie jej na platformie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada odrębnego opracowania.

Pytanie 2.

Jaka powinna być projektowana głębokość posadowienia rurociągu kanalizacji deszczowej oraz studzienek rewizyjnych?

Odpowiedź:

Kanał deszczowy nie jest nowo projektowaną kanalizacją deszczową, jest to remont istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wymianę studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz całego kolektora. Istniejący kanał posadowiony jest na średniej zinwentaryzowanej głębokości około 1,10 m.


KIERCWINIK
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.
mgr inż. Marek Makowski