ZROJENIE DOLNE STROPU PARTERU

skala 1:50



Szczegół dostosowania zbrojenia do otworu



Uwaga:
Pręty przechodzące przez otwory w stropie (kominy itp.) należy przeciąć i zagiąć do wewnątrz otworu z zachowaniem wymaganej otuliny jak na szczególe obok. Wszelkie otwory w stropie wyznaczać z projektów sanitarnych lub architektonicznych.

UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA STRANNIE ZAWIBROWAĆ.
3. ZBROJENIE UŁOŻYĆ TAK ABY MINIMUM DWA PRĘTY PRZECHODZIŁY PRZEZ ŚWIATŁO SŁUPA.
4. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ARCHITEKTURĄ I PROJEKTEM INSTALACJI.
5. **OTWORY W STROPIE ZWERYFIKOWAĆ I WYZNACZYĆ Z PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.**

Dozbrojenie otworu w stropie na komin szt. 5



Na rysunku powyżej przedstawiono dozbrojenie największych otworów w stropie. Pozostałe otwory zazbroić analogicznie wg. sztuki budowlanej sugerując się rys. powyżej

UWAGA
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO BUDYNKU

Pozycja	Średnica	Długość (cm)	Ilość w elemencie	Ilość ogółem	Długość całkowita (cm)	Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (cm) A-I ⌀ 6	A-IIIN # 10	A-IIIN # 12	Schemat (cm)
Szczegół dozbrojenia otworów 5 szt., Masa ogólna (kg) :131,42									
28	12	200	8	40	8000			8000	200
29	12	140	8	40	5600			5600	140
30	6	96	10	50	4800	4800			50 / 16
Zbrojenie dolne stropu parteru 1 szt., Masa ogólna (kg) :1556,10									
1	12	1200	43	43	51600			51600	1200
7	12	150	65	65	9750			9750	150
8	12	982	100	100	98200			98200	982
11	10	320	43	43	13760		13760		320
12	6	836	14	14	11704	11704			836
13	12	320	10	10	3200			3200	320
Długość wg średnic (cm)						16504	13760	176350	
Masa łączna wg średnic (kg)						36,64	84,90	1565,99	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						36,64	1650,89		
Ogółem (kg)						1687,53			

ZBROJENIE BALKONU WG RYSUNKU ZBROJENIA BALKONU

ZBROJENIE BALKONU WG RYSUNKU ZBROJENIA BALKONU

SCHEMAT STROPU PARTERU skala 1:200



Przekrój przez płytę balkonową skala 1:25



Płyta balkonowa h=16cm-14cm

Strop Sw-1.0 h=20

Strop Sw-2.0 h=14

0,00(bud.A)=125,6m n.p.m.
0,00(bud.B)=126,3m n.p.m.

STROPY	PŁ-..	C20/25	A-IIIN[B500SP] A-I[S235]	2,0 CM

KONSTRUKTOR
Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK, ul. Gen. St. Maczka 52 lok1/1
TEL/FAX 85-652-29-02
E-mail: biuro@jjkonstruktor.com

PROJEKTANT:
mgr. inż. JANUSZ JANCEWICZ
UPR. BUDOWLANE BI53/86, PDL/BO/0516/01

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. EMIL HUK NR UPR. PDL/BO/0024/09

INWESTOR: –

OBIEKT: *PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WYKONANIEM PARKINGÓW I UTWARDZENIEM CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH*

ADRES: **DZIAŁKI NR: 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 971/14, 969/48, 968/54 I CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR: 971/76, 971/79, 1535, 960/1 W SZCZECYNIE.**

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:	SKALA:	RYSUNEK NR:
KONSTRUKCJA	1:50	K–8.1

DATA: 01.12.2020

TEMAT RYSUNKU:
ZBROJENIE DOLNE STROPU PARTERU

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ! Z RYSUNKU ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI