

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp
 - 1.1. Podstawa opracowania.
 - 1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Stan istniejący
 - 2.1 Infrastruktura
3. Lokalizacja inwestycji
4. Projektowane rozwiązania
 - 4.1 sieć kanalizacji deszczowej
5. Uwagi końcowe

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1	Plan orientacyjny	1 : 10 000
Rys. nr 2	Plan sytuacyjno-wysokościowy	1 : 500

I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora :

Tj. Gmina Sieraków Ul. 8-stycznia 38 w oparciu o:

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z rur PVC średnicy 315, 250 , włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działek, na których został zaprojektowany.

2. Stan istniejący

2.1 Drogi Gminna – zgodnie z projektem

3.Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana , w pasie drogi Gminnej - droga gmina w Sierakowie.

4. Projektowane rozwiązania.

Zaprojektowano sieć kanalizacyjną z rur PCV 315 ,250, droga gminna .
Lokalizację oraz kolizje uzgodniono pozytywnie w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji uzgodniono w ZUDP – Międzychód Nr PODGIK.6630.1.37.2022

5. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W strefie występowania uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością, zgodnie z wymaganiami gestorów odpowiednich urzędów.