

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę łączników stalowych rurowych (PN/11/2024/D).

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Kolano hamburskie fi 21,3 x (2,0-2,3)	szt.	490
2.	Kolano hamburskie fi 33,7 x (2,6-3,2)	szt.	140
3.	Kolano hamburskie fi 42,4 x (2,6-2,9)	szt.	100
4.	Kolano hamburskie fi 48,3 x (2,6-3,2)	szt.	200
5.	Kolano hamburskie fi 60,3 x (2,9-3,2)	szt.	300
6.	Kolano hamburskie fi 76,1 x (2,9-3,2)	szt.	200
7.	Kolano hamburskie fi 88,9 x 3,2	szt.	5
8.	Zwężka fi 26,9 x (2,3-2,6) x 21,3 x (2,0-2,3)	szt.	12
9.	Zwężka fi 33,7 x (2,6-2,9) x 21,3 x (2,0-2,3)	szt.	90
10.	Zwężka fi 33,7 x (2,6-2,9) x 26,9 x (2,3-2,6)	szt.	25
11.	Zwężka fi 42,4 x 2,6 x 26,9 x (2,3-2,6)	szt.	12
12.	Zwężka fi 42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6	szt.	70
13.	Zwężka fi 48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6	szt.	16
14.	Zwężka fi 60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6	szt.	45
15.	Zwężka fi 76,1 x 2,9 x 60,3 x (2,6-2,9)	szt.	10
16.	Zwężka fi 88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9	szt.	10
17.	Zwężka fi 108 x 3,6 x 76,1 x 2,9	szt.	6
18.	Kołnierz DN-15/21,3 PN-16	szt.	110
19.	Kołnierz DN-32/42,4 PN-16	szt.	4
20.	Kołnierz DN 40/48,3 PN 16	szt.	30
21.	Kołnierz DN-50/60,3 PN-16	szt.	50
22.	Kołnierz DN-65/76,1 PN-16	szt.	30
23.	Kołnierz DN-80/88,9 PN-16	szt.	13
24.	Dennica fi 76,1 x 3,0- zgodnie z normą DIN-28013	szt.	65
25.	Dennica fi 133 x 4,0- zgodnie z normą DIN-28013	szt.	6
26.	Mufa spawalna 1/2" (średnica zewnętrzna 26,4 mm, długość 34 mm , 14 zwoi na 1") zgodna z normą EN 10241 lub DIN 2986, wykonane z materiału: St37/L235/P235Tr1	szt.	210
27.	Mufa spawalna 3/4" (średnica zewnętrzna 31,8 mm, długość 36 mm , 14 zwoi na 1") zgodna z normą EN 10241 lub DIN 2986, wykonane z materiału: St37/L235/P235Tr1	szt.	20

UWAGA:

- **Kolana hamburskie 3D** wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007 typ A, DIN 2605-1
- **Zwężki** wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007, DIN 2616
- **Kołnierze płaskie** do przyspawania wg normy EN 1092-1:2013, DIN 2616, wykonanie przyłgi typ 01, B1, ciśnienie nominalne PN16
- **Dennice** wg normy DIN 28013 3.1, EN 10253-1, EN 10253-2: 2007

Wykonanie z materiału z wybranego gatunku stali: St37, L235, P235TR1, P265TR1, P235TR2, P265TR2, P235GH, P265GH, S235JR.

Beata
Jagoda

Elektronicznie podpisany
przez Beata Jagoda
Data: 2024.01.25 09:50:19
+01'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2024.01.25
09:45:56 +01'00'