



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., 19.07.2021r.

Znak: ZWTP /0494 /21

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I /LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomości położonej w m. *Santok przy ul. Gralewskiej*, działka nr 239/5 (*gminne centrum ratownictwa*).

Osoba ubiegająca się o przyłączenie: *GMINA SANTOK, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok*

Adres do korespondencji: - pełnomocnik -*Grzegorz Kochanowski, ul. Teatralna 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp.*

Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej ustala się następujące możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

1. Wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej:

sieć wodociągowa: \varnothing 160 mm PE w działce drogowej nr 679,

przewód kanalizacji sanitarnej: \varnothing 200 mm PCV na terenie działki nr 117/1- za zgodą Właściciela ,

rzędne studni przewidzianej do włączenia: 72,58/69,41.

2. Potwierdzenie lub ustalenie dostawy wnioskowanej ilości wody dostarczanej do nieruchomości i /lub odbioru wnioskowanej ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość:

Dostawa wody na cele:

bytowe w ilości: $0,5 \text{ m}^3/\text{d}$, zgodnie z wnioskiem,

p.poż w ilości $5,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ z istniejącego hydrantu p.poż. na sieci \varnothing 160 mm w działce nr 679,

ścieki bytowe w ilości: $0,5 \text{ m}^3/\text{d}$, zgodnie z wnioskiem.

3. PWiK zapewnia minimalne ciśnienie nie mniejsze niż $0,05 \text{ MPa}$. Rzeczywiste ciśnienie występujące na sieci wodociągowej zostanie sprawdzone na wniosek.

4. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy projektować i wykonywać zgodnie z **Wytycznymi do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajdują się na stronie internetowej <http://www.pwik.gorzow.pl/> w zakładce Biuro Obsługi Klienta oraz są dostępne w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.**

5. Należy sporządzić plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z późn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzględniający niniejsze Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

6. Budowa przyłączy wodociągowego i /lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2, z zastrzeżeniem pkt. 1a, ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 wraz z późn. zm.) podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Przed włączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy udać się do Biura Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy przyłączeniowej, która reguluje warunki i termin włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierza.

8. Po wybudowaniu przyłącza/y należy je zgłosić do odbioru w Biurze Obsługi Klienta. Odbiór przyłącza odbywa się w

9. miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przy odbiorze przyłącza należy okazać mapę powykonawczą lub szkic geodezyjny wykonanego przyłącza oraz plan sytuacyjny, o którym mowa w pkt. 5 niniejszych Warunków.

10. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.

11. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.

12. Biuro Obsługi Klienta PWiK Sp. z o. o., ul. Śląska 95, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 733-55-40 do 42.

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

**KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU**

mgr inż. Tomasz Czornak.....

Prezes Zarządu / Członek Zarządu
Dyrektor Naczelny / Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

**PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny**

dr inż. Bogusław Andrzejczak