

## Uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

#### Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymany w dniu 16.05.2022 r. zamieszcza treść pytań i udziela wyjaśnień:

#### Pytanie 1

Proszę o informację jakiego Państwo proponują producenta drzwi drewnianych ppoż. Dostaliśmy informację od hurtowni informującą, że nie są w stanie wykonać drzwi przeciwpożarowych drewnianych gdyż polscy producenci drzwi nie posiadają właściwych badań w tym kierunku.

#### Odpowiedź

Element DZ-1 wg rysunku A-13 PW to tak naprawdę nie drzwi ale jedynie ich atrapa, utworzona z istniejących drzwi poddanych renowacji. W związku z tym nie jest wymagana odporność ogniowa EI-60 dla tego elementu.

#### Pytanie 2

Proszę o informację czy w poz. 85 w kosztorysie budowlanym na pewno w ilości ma być 0,00t.

#### Odpowiedź

Powinna pozostać pozycja zerowa

**Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach**

**Ewelina Kołodziejczyk - Kozyra**  
**Kierownik Działu Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania,

- NZ – a/a.

Sporządził: Przemysław Olszewski, Dział Zamówień Publicznych



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5

40-126 Katowice

skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25

faks: 32 258 20 25

NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>

email: [poczta@kzgm.katowice.pl](mailto:poczta@kzgm.katowice.pl)

REGON 241031620