

Numer sprawy: ZP.271.10.2021

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1

Nazwa nadana zamówieniu: Remont i przebudowa boiska sportowego w Łapszach Wyżnych

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego na podstawie art.284 ust.1 ustawy PZP w dniu 08.11.2021 r.

PYTANIA:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ a przedmiarem. W SWZ jest napisane, że dolna podbudowa ma być zbudowana z kruszywa mineralnego o frakcji 0-63mm co dopuszcza zastosowanie pospółki natomiast w przedmiarze jest napisane, że dolna podbudowa ma być zbudowana z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm co wyklucza zastosowanie pospółki.
2. Proszę o załączenie do SWZ projektu lub opisu technicznego na zadanie będące przedmiotem zamówienia.
3. Proszę o wyjaśnienie jaką funkcję ma pełnić dolna podbudowa na budowanym boisku. W normie DIN 18-035 na budowę boisk z trawy naturalnej nie występuje konstrukcja dolna podbudowa z kamienia łamanego, tylko warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o funkcji przepuszczającej wodę do drenażu rurowego. Czy warstwa ta ma spełniać wymagania normy DIN 18-035 na budowę boisk.
4. Proszę o zmianę zapisu w SWZ wskazującego, że w warstwie urodzajnej ma być 10-15% substancji organicznych co jest sprzeczne z praktyką budowy boisk z trawy naturalnej i normą DIN 18-035 na budowę boisk z trawy naturalnej. Praktyka i norma zaleca ilość od 1 do 3% substancji organicznej w warstwie urodzajnej. Tak duża rozbieżność między zaleceniem w SWZ może oznaczać dużą wadliwość budowanego boiska. Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ i nakaże, aby warstwa urodzajna odpowiadała zapisom normy DIN 18-035.
5. W SWZ zapisano, że warstwa urodzajna ma mieć grubość 10 cm a norma DIN 18-035 zaleca 15 cm. Czy Zamawiający poleci, aby warstwa urodzajna miała 15 cm, gdyż 10 cm osłabi jakość murawy.
6. Proszę wskazać w jaki sposób będzie nawadniana założona murawa i kto będzie ponosił koszt wody do dnia odbioru robót.
7. Czy przedmiar załączony do SWZ jest materiałem pomocniczym w ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego czy jest podstawą ustalonego przez Zamawiającego zakresu robót na podstawie której wycenia się wynagrodzenie ryczałtowe oraz związany z nim zakres robót.
8. Proszę o poinformowanie wykonawców jaka się maksymalna nośność dróg i mostów którymi wykonawca będzie mógł dowozić materiały masowe typu ziemia, piasek lub kamień.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Do wyceny należy założyć podbudowę z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 2 Opisem przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót.

Ad. 3 Dolna warstwa podbudowy ma za zadanie spełniać funkcję odsączającą wodę oraz wzmacniającą podłoże z uwagi na duże nawodnienie gruntu.

Ad. 4 Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej należy wycenić zgodnie z pozycją nr 15 przedmiaru robót na podstawie katalogu nakładów rzeczowych nr KNR 2-23 0206-05.

Ad. 5 Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej należy wycenić zgodnie z pozycją nr 15 przedmiaru robót na podstawie katalogu nakładów rzeczowych nr KNR 2-23 0206-05.

Ad. 6 Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie wszelkie koszty związane z wykonaniem i utrzymanie murawy do dnia odbioru końcowego.

Ad. 7 Załączony do SWZ przedmiar robót jest opisem przedmiotu zamówienia i jest podstawą do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz zweryfikować wszystkie niezbędne dane w miejscu realizacji robót mające wpływa na cenę ofertową.

Ad. 8 Wykonawca winien samodzielnie zweryfikować wszystkie niezbędne dane w miejscu realizacji robót mające wpływa na cenę ofertową w tym oznakowanie i parametry dróg publicznych.

Zatwierdzono:

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ oraz udostępnia pod adresem:

1. Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne