

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury techniczne”**

**Oznaczenie sprawy: 06/I/2022**

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem informuje:

**Zapytanie:**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że zakresy robót branżowych należy wykonać zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi, które obejmują swoim zakresem roboty na odcinku drogi od km 0+035,00 do km 0+632,0

**Wyjaśnienie:**

Zakresy robót branżowych (branża telekomunikacyjna i branża energetyczna), należy wykonać zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi, które obejmują swoim zakresem roboty na odcinku drogi od km 0+035,00 do km 0+632,00.

**Zapytanie:**

2. SST D-04.02.02 mówi, iż na warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16, które jest powszechnie stosowane oraz dopuszczone do użycia przez WT-5 do mieszanek tego typu? Chcielibyśmy także nadmienić, iż kruszywo 0/31,5 nie jest używane przez betoniarnie w woj. podlaskim i zakup mieszanki na kruszywie 0/31,5 jest bardzo utrudniony, a co za tym idzie znacznie podnosi koszty inwestycji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zezwala na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 do wykonania warstwy mrozoochronnej.

**Zapytanie:**

3. Zgodnie z dokumentacją słup energetyczny nr 7 koliduje z budową nowego obiektu mostowego (wykopy, roboty palowe, ścianki szczelne). Zwracamy się o potwierdzenie czy Zamawiający zgodnie z warunkami RE3/RM/RP/3016/15/2021 ma zawartą umowę usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający posiada zawartą umowę usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A.

Dyrektor ZDP  
w Wysokim Mazowieckiem  
mgr inż. Marcin Korcz