



Znak sprawy: ZP.271.2.49.19

Nowy Targ, 20.11.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.  
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Dane ogólne:

Przedmiotem robót jest wykonanie projektu i wybudowanie instalacji odgromowej dla 13 budynków zlokalizowanych w Nowym Targu przy ulicy Polna 51 należących do Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

2) Dane ogólne budynków :

• wymiary budynków :

1. Budynek socjalny – laboratorium, 3064 x 964 kąt nachylenia dachu 35 stopni
2. Budynek Warsztatów, 3062 x 962 kąt nachylenia dachu 35 stopni
3. Pompownia osadu, 885 x 520 kąt nachylenia dachu 35 stopni
4. Budynek R-20, 3054 x 1254 kąt nachylenia dachu 35 stopni
5. Magazyn Koagulantu, 1854 x 954 kąt nachylenia dachu 35 stopni
6. Budynek Główny, 2077 x 1865 kąt nachylenia dachu 35 stopni
7. Hala załadunku osadów, 1534 x 1254 kąt nachylenia dachu 18 stopni jednostronne
8. Hala suszarni osadów, 1960 x 1810 kąt nachylenia dachu 7 stopni jednostronne
9. Stacja Dmuchaw, 3352 x 952 kąt nachylenia dachu 35 stopni
10. Budynek warsztatowo-garażowy, 2439 x 1033 kąt nachylenia dachu 35 stopni
11. Budynek Pompy Ciepła 1862 x 513 kąt nachylenia dachu 7 stopni jednostronne
12. Wiata – Obiekt 06 kąt nachylenia dachu 35 stopni
13. Budynek Kotłowni gazowej 935x 630 kat nachylenia dachu 7 stopni

3) Stan istniejący:

Obecnie na budynkach znajduje się instalacja odgromowa – uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn oraz zwody pionowe podłączone do poszycia dachowego ( blachy)

4) Wymagania do projektowania i wykonania instalacji odgromowych:

- Należy wykonać projekt instalacji odgromowej na podstawie kwalifikacji budynków uzgodnionej z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi normami.  
W projekcie należy zaprojektować zwody pionowe, poziome i przy pomocy zwodów poziomych przyłączyć do nich wszystkie wystające powyżej połaci dachowej elementy metalowe, konstrukcyjne, kominki, rynny i blachę wykończeń i obróbek blacharskich, a także rynny .



- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu i wykonanie instalacji odgromowej 13 budynków:
  1. Wykonanie projektu instalacji odgromowej
  2. Wykonanie instalacji odgromowej :
    - montaż zwodów pionowych
    - montaż zwodów pionowych izolowanych
    - montaż zwodów poziomych
    - montaż przewodów odprowadzających
    - montaż przewodów uziemiających
    - montaż złączy kontrolnych
    - montaż wsporników zwodów poziomych i pionowych
  3. Wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej:
    - wykonanie pomiarów instalacji rezystancji uziomów
    - sporządzenie protokołów i metryki instalacji odgromowej
  
- Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać z drutu aluminiowego o średnicy 8 mm na dedykowanych wspornikach do blach trapezowych. Zamawiający nie dopuszcza użycia przewodu stalowego.  
Instalację odgromową podłączyć do istniejącego uziomu otokowego poprzez złącza kontrolne usytuowane powyżej poziomu gruntu co najmniej 35 cm.  
Do przewodów odprowadzających podłączyć również rynny poprzez odpowiednie zaciski. Po wykonaniu instalacji odgromowej sprawdzić ciągłość połączeń. W sposób trwały oznaczyć numerację złączy kontrolnych. Złącza po wykonaniu pomiaru uziemień zakonserwować wazeliną techniczną. Personel winien stosować metody i środki techniczne wynikające z przepisów PBUE.

III. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego jest:

Leszek Sikoń - leszek\_sikon@mzwik.nowytarg.pl

IV. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość ryczałtowego wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia plus podatek VAT.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus lub na adres: [zamowienia@mzwik.nowytarg.pl](mailto:zamowienia@mzwik.nowytarg.pl) do **26.11.2019 roku , wtorek , godz. 12-ta.**

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ryczałtową ceną ofertową netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

VI. Pożądany termin realizacji zamówienia:

- a) rozpoczęcia - z dniem podpisania umowy,
- b) zakończenia – do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 36 miesięcy.



**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.**

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

---

- VII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi oferent.
- VIII. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny .
- IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES Zarządu  
dr inż. Dariusz Antymiec

