



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ZCM – ZP.270.2.2024.TP

Krosno Odrzańskie dnia 11.01.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż windy do budynku A Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.,

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą*, wyjaśnia treść SWZ.:

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie architektury budynku, lub szybu - rzut i przekrój pionowy lub podanie rozmiarów szybu: głębokość x szerokość szybu; odległość od podłogi szybu do posadzki najniższego przystanku; odległość od stropu szybu do posadzki najwyższego przystanku; ilość przystanków oraz DRZWI KABINOWYCH - CZY WINDA MA WIĘCEJ NIŻ JEDNO WEJŚCIE DO KABINY?

Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zamawiający informuje, że nie posiada architektura budynku. Zgodnie z cz. 8 SWZ oraz cz. 1 pkt. 1 ppkt 4 oraz Cz. 4 pkt. 4.9.2.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego **Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej**, która ma na celu zaznajomienie się potencjalnych Wykonawców z przedmiotem zamówienia, dokonaniem niezbędnych pomiarów i oględzin.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych windy Zamawiający określił w Dodatku nr 2 do SWZ oraz pkt 1.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zgodnie z treścią Dodatku nr 2 do SWZ pkt. 5 tabeli. Ilość przystanków wynosi 4.

Zgodnie z treścią Dodatku nr 2 do SWZ pkt 6 tabeli ilość dojeżdżających wynosi 4, a co za tym idzie ilość drzwi kabinowych wynosi 4.

Zgodnie z treścią Dodatku nr 2 do SWZ pkt 11 tabeli drzwi wejściowe są jednostronne.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją zamówienia.

Udzielone Wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU – Jolanta SIWICKA