

Legionowo, dnia 26 lutego 2021 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.1.2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej bip.powiat-legionowski.pl zakładka po lewej stronie menu pionowego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> 2021 -> Przetargi - Platforma Zakupowa, na której została udostępniona SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew (dot. terminu usunięcia) kolidujących z przebudową drogi powiatowej Nr 1810W?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie jest zobowiązany do posiadania decyzji na wycinkę drzew, gdyż przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie decyzji ZRID.

Pytanie nr 2:

Czy przełożenie istniejącego chodnika należy wykonać w jego dotychczasowej szerokości?

Odpowiedź nr 2:

Roboty drogowe w zakresie przełożenie istniejącego chodnika należy wykonać w jego dotychczasowej szerokości.

Pytanie nr 3:

Proszę o zmianę zapisów we wzorze umowy dot. płatności. Ze względu na duży zakres robót prosimy o dopuszczenie płatności częściowych.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapis w treści wzoru umowy dotyczący płatności, a tym samym nie dokonuje zmian dopuszczających płatności częściowe.

Pytanie nr 4:

Proszę o zamieszczenie SST dotyczącej rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 400 mm i sztywności obwodowej SN8 – drenaż odwodnieniowy.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót dotycząca rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 400 mm i sztywności obwodowej SN8 – drenaż odwodnieniowy, w zakresie budowy odwodnienia przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt stanowi załącznik do pisma i zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w odrębnym pliku.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dodanie załącznika 30 - Specyfikacja techniczna odwodnienia.

Pytanie nr 5:

W SST „D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” w punkcie 2.1.2. Zamawiający wskazując konkretne parametry ścieralności oraz mrozoodporności wyklucza większość stosowanych powszechnie materiałów skalnych, oraz ogranicza konkurencję.

Ponadto w świetle obowiązującej normy PN-EN 13242 nie ma kategorii F0,5, co za tym idzie – wykonawca nie może zaproponować materiału o takich parametrach.

W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie.

Wnosimy o zmianę parametrów mrozoodporności oraz odporności na ścieranie, na zgodne z WT-4, oraz zastosowanie specyfikacji zgodnej z aktualnymi normami, a nie normami wycofanymi.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów mrozoodporności oraz odporności na ścieranie zgodne z WT-4. Podbudowę z kruszywa naturalnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi normami.

Załącznik:

- Specyfikacja techniczna odwodnienia;

Wszystkie wyjaśnienia, zmiany i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU
Katarzyna Łysek
Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

Wyk. E. Kaczyńska