

Poznań, 02.01.2024r.

PROTOKÓŁ

Z BADANIA SKUTECZNOŚCI WYŁĄCZNIKA PRZECIW-POŻAROWEGO PRĄDU.

1. Miejsce wykonania badania:

- Hipodrom Wola, Lutycka 34, 60-415 Poznań

2. Miejsce zamontowania wyłączników:

- Wyłącznik nr 1- W wejściu do szpitala, umieszczony przy rozdzielnicy głównej przy cewce wybijakowej.

3. Data badania wyłącznika:

- 02.01.2024r.

W wyniku przeprowadzonego badania WYŁĄCZNIKA P-POŻ stwierdzono;

- skuteczne zadziałanie wyłącznika PRZECIW-POŻAROWEGO.

Nastąpiło prawidłowe ODŁĄCZENIE ZASILANIA obwodów roboczych i sterowniczych zasilanych z GŁÓWNEJ ROZDZIELNI.

Uznaje się wyłącznik za sprawny technicznie. Stwierdzono poprawne i czytelne oznakowanie wyłącznika przeciw-pożarowego typową naklejką piktogramową nad wyłącznikiem .

POMIAR DO 1kV
E1/017/279/21
Michał Kiliszewski

DOZÓR
D1/017/16/23
Michał Kiliszewski
InstalVolt
Michał Kiliszewski
64-710 Połajewo, ul. Gajowa 16
tel. 781 322 842
NIP 7632111944, Regon 368545639